



HK.903.9.2025

Przysucha 20.01.2025 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2024 r., poz. 757),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody Nr HK.903.2.239.2024 z dnia 16.12.2024 r. oraz pozyskanych sprawozdań z badań próbki wody do spożycia: Nr 2288/S z dnia 23.12.2024 r. Nr HKL 08901/2024 z dnia 19.12.2024 r., Nr OL-LBW.9051.2.1349/z.2024 z dnia 13.01.2025 r. oraz Nr BP/SP5926/P/2024 z dnia 07.01.2025 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznego Przysucha o produkcji wody powyżej 1000 m<sup>3</sup>/dobę**

**zarządzanego przez PGKiM Sp. z o.o., ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha.**

**Uzasadnienie**

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody pobrano w dniu 16.12.2024 r. próbkę wody w następującym punkcie monitoringowym:


**1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przysusze, ul. Skowry 36.**

Na podstawie sprawozdań z badań próbki wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Jednocześnie informuje, że na podstawie sprawozdania z badań próbki wody do spożycia Nr 2288/S z dnia 23.12.2024 r. stwierdzono zaniżoną wartość parametrów: magnezu – 4,8 mg/l (norma 7 - 125 mg/l) i twardości - 35,5 mg/l (norma 60 – 500 mg/l). Zgodnie z załącznikiem Nr 1, pkt D, odnośnik 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) „(...) wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne”).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Przysusze wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.



**p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE**

**mgr inż. Jolanta Wilk**

**Otrzymuje:**

1. PGKiM Sp. z o.o., ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha /e-mail: sekretariat@epgkim.pl/

2. A/a

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11; 26-400 Przysucha /e-mail: sekretariat@gminaprzysucha.pl/

2. Strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-przysucha](http://www.gov.pl/web/psse-przysucha)