



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie

Miechów, dnia 5 sierpnia 2026 roku
NK.903.23.7.2026

Komunikat NR 9

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie

w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dziemierzycze zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o., ul. Raławicka 41, 32-200 Miechów, dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi odbiorcom z miejscowości:

- Dziemierzycze,
- Janowiczki,
- Marchocice,
- Raławice,
- Klonów (numery domów: 2, 4, 5, 8, 8A, 9, 11, 14, 14A, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 42A, 108A),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie, na podstawie cząstkowego sprawozdania z badań próbki wody pobranej do badania w dniu 3 sierpnia 2026 r., sprawozdanie cząstkowe z dnia 5 sierpnia 2026 r. informuje, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznej dla: bakterii grupy coli (4 JTK/100 ml).

W wyniku oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów woda w obecnym stanie wymaga **przegotowania** w celu przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Zarządca wodociągu prowadzi działania naprawcze mające na celu zapewnienie prawidłowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Miechowie
mgr Edyta Bryg



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie
ul. M. Konopnickiej 6, 32-200 Miechów,
+48 41 38 90 450, +48 41 38 90 452
psse.miechow@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-28589-21432-BDGJC-31