Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łowiczu

Łowicz, dn. 25 listopada 2026 r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu z dnia 25.11.2026 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Mysłaków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Mysłaków, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: **Mysłaków, Janowice, Bednary, Bednary Kolonia** niezgodność z wartością parametryczną parametru mikrobiologicznego – liczba kolonii (ogólna liczba mikroorganizmów) w 22°C:

w ilości >300 jtk/1 ml na sieci w punkcie kontrolnym (przy normie 200 jtk/1 ml).

W związku z tym woda z wodociągu nadaje się do spożycia wyłącznie po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być używana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Sławomir Mucha
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łowiczu

/dokument podpisany elektronicznie/