



Maków Mazowiecki, dnia 14.01.2025 r.

HKN.9027.1.13.2025.GC

Gmina Płoniawy-Bramura
Płoniawy 83A
06-210 Płoniawy-Bramura

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 51/N/Mak sporządzonym dnia 20.03.2024 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdania: **HKL.9052.561.2024 z dnia 21.03.2024 r.,**

oraz protokole nr: 99/N/Mak sporządzonym w dniu 18.09.2024 r. i na podstawie uzyskanych wyników badania ww. próbki wody nr sprawozdania: **HKL.9052.2040.2024 z dnia 23.09.2024 r.,**

oraz protokole nr: 121/S/Mak sporządzonym w dniu 27.11.2024 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki wody nr sprawozdania: **HKL.9052.2654.2024 z dnia 30.11.2024 r.**

- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz.

oraz w sprawozdaniu nr:

- SB/71846/06/2024 z dnia 20.06.2024 r.,

- SB/92895/08/2024 z dnia 05.08.2024 r.,

- SB/140740/11/2024 z dnia 18.11.2024 r.,

sporządzonych przez Laboratorium SGS Polska ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna

z punktów zgodności:

- Stacja Uzdadniania Wody w Jaciążku gm. Płoniawy-Bramura
- OHP w Jaciążku gm. Płoniawy Bramura

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z urządzenia wodociągowego o produkcji $<100 \text{ m}^3/\text{d}$ Jaciążek

Uzasadnienie

Jedynie w nielicznych próbkach wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej, stwierdzano wyższą od zalecanej ogólną ilość mikroorganizmów w 22^0 C po 72h inkubacji. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych polegających na chlorowaniu Stacji Uzdadniania Wody oraz płukaniu armatury uzdatniającej i wodociągowej sieci dystrybucyjnej, próbki wody poddane badaniom - nie przekraczały parametru zalecanej ogólnej liczby mikroorganizmów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

Anna Załęska-
Napiórkowska

Elektronicznie podpisany przez
Anna Załęska-Napiórkowska
Data: 2025.01.14 09:51:13
+01'00'

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska
(podpis elektroniczny)

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Płoniawy-Bramura, Płoniawy 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura,
2. aa.

Sprawę prowadzi: Grzegorz Cesarski - st. asystent Higieny Komunalnej; tel. 29 7171300 w. 34