



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

HK.9027.1.42.2026  
Garwolin, 16 marca 2026 r.

Burmistrz Miasta Garwolina  
ul. Staszica 15  
08-400 Garwolin

## Ocena obszarowa jakości wody za 2025 rok dla miasta Garwolina

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr HK.9027.1.51.2025 z dnia 10.07.2025 r., HK.9027.1.133.2025 z dnia 29.12.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie  
**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2025 r. w mieście Garwolin** zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Garwolin o produkcji od 1000 do 10 000 m<sup>3</sup>/dobę zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Polna 77, 08-400 Garwolin.

### Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 38 pobranych próbkach wody do badań w ww. wodociągu, w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda dostarczana mieszkańcom Garwolina jest podawana z dwóch stacji uzdatniania wody: SUW SOS Garwolin i SUW Ruda Talubska. Jest ona poddawana uzdatnianiu poprzez: filtrację na filtrach kwarcowych i antracytowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu. Ww. wodociąg produkował średnio w 2025 r. 5322 m<sup>3</sup> wody/dobę, zaopatrując w nią 17577 mieszkańców Miasta Garwolin.

Na terenie miasta Garwolin znajduje się podmiot wykorzystujący wodę z indywidualnego ujęcia, będący pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie:

1. SP ZOZ Szpital Garwolin, ul. Lubelska 50, 08-400 Garwolin. Wodociąg produkował średnio 43 m<sup>3</sup> wody na dobę zaopatrując w nią pracowników i pacjentów szpitala. Woda surowa pobierana jest z 1 studni głębinowej, podlega uzdatnianiu poprzez napowietrzanie i filtrację, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Garwolinie  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 | 08-400 Garwolin  
+48 25 684 35 95  
adres e-mail: sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-59495-60307-RBIW-18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2025 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie miasta Garwolin i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągu.

Wobec powyższego woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców miasta Garwolina zgodnie z zał. Nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Dorota Brojek  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Polna 77, 08-400 Garwolin;
2. SP ZOZ Szpital Garwolin, ul. Lubelska 50, 08-400 Garwolin;
3. Starosta Powiatu Garwolińskiego, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin;
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.