


1 PIĘTRO 1:100



LEGENDA:

-
- Kierunki ewakuacji
znak podświetlany
-
- Wyjście ewakuacyjne lewostronne /prawostronne
znak podświetlany
-
- Przeciwpożarowy
wyłącznik prądu
-
- 25
- Hydrant wewnętrzny 25
-
- Gaśnica proszkowa
ABC 6 kg
-
- Uruchomienie klap
dymowych
-
- Ręczny ostrzegacz
przeciwpożarowy
-
- Instrukcja
-
- ściany o odporności REI 240
-
- ściany o odporności REI120 / EI120
-
- ściany o odporności REI 60 / EI60
-
- 2 os.
- ilość osób przebywających na stały pobyt
w danym pomieszczeniu

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1 PIĘTRO | | |
|------------------------------------|--|-------|
| Lp. | Nazwa pomieszczenia | pow. |
| 1.01 | WC dla niepełnosprawnych | 4,8 |
| 1.02 | zespół kancelarii tajnej | 34,8 |
| 1.03 | zaplecze Sali konferencyjnej | 6,3 |
| 1.04 | sala konferencyjna | 52,5 |
| 1.05 | pokój socjalny | 12,3 |
| 1.06 | łazienka z prysznicem | 2,9 |
| 1.07 | korytarz | 65,5 |
| 1.08 | sekretariat kierownika jednostki i zastępcy kierownika | 30,5 |
| 1.09 | zaplecze socjalne przy kierownictwie | 6,2 |
| 1.10 | gabinet kierownika jednostki | 25 |
| 1.11 | gabinet zastępcy kierownika jednostki | 17,9 |
| 1.12 | sekretariat działu 2 os. nr 1 | 27,4 |
| 1.13 | magazyn podręczny dla sekretariatów nr 1 | 11,2 |
| 1.14 | WC damskie | 3,5 |
| 1.15 | WC męskie | 5,2 |
| 1.16 | pomieszczenie porządkowe | 2,1 |
| 1.17 | sekretariat działu 2 os. nr 2 | 27,1 |
| 1.18 | magazyn podręczny dla sekretariatów nr 2 | 9,7 |
| 1.19 | pokój prokuratora nr 1 | 14,8 |
| 1.20 | pokój prokuratora nr 2 | 14,8 |
| 1.21 | pokój prokuratora nr 3 | 15,3 |
| 1.22 | pokój asystenta prokuratora | 14,2 |
| 1.23 | pokój prokuratora nr 4 | 15,3 |
| 1.24 | magazyn podręczny dla sekretariatów nr 3 | 14,2 |
| 1.25 | klatka schodowa | 19,9 |
| 1.26 | pokój asesora | 14,2 |
| 1.27 | przedsionek | 5,3 |
| | | 472,9 |

KONOPINSCY.PL PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276

PROJEKT SIEDZIBY DLA PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWECKIM PRZY UL. BARTNIAKA
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM

Instrukcja bezpieczeństwa poż.
-rzut 2 kondygnacji (1 piętra)

| | |
|---|--|
| PROJEKTOWAŁ: INŻ. PRZEMYSŁAW KOWALSKI NR UPR. 509/2009 – RZECZOSZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH | ADRES INWESTYCJI GRODZISK MAZOWECKI, DZ. NR. EW. 11/5, ODRĘB 0029 |
| OPRACOWANIE MGR INŻ. JOANNA DUKACZEWSKA | INWESTOR SKARB PAŃSTWA PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE UL. CHOCIMSKA 28, 00-791 WARSZAWA |
| FAZA PROJEKT WYKONAWCZY | DATA 07.2023/11.2023 BRANŻA ARCHITEKTURA SKALA 1:100 |

IB03