



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy

INFORMACJA

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy
z 15 września 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi**

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Józefowo zaopatrującej w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Józefowo, Korwin, Niezgoda, Kochowo, Piotrowice, Posada, Jaworowo, Piotrowice Parcele.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody ze strefy zaopatrzenia Józefowo informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C > 300jtk/1ml, określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie w kranie u konsumenta nie powinna przekraczać 200jtk/1ml.

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Monitorowanie tego parametru jest jedynie przydatne w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tworzenie biofilmu.

Zalecenia dla grup wrażliwych, takich jak: niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością: zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Urszula Goślińska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy
ul. Kościuszki 9 | 62-400 Słupca
+48 63 220 99 33
sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-12387-23858-WIFJS-29