



Grójec, dnia 12.03.2025

HKN.903.4.2025

ZBIORCZA ROCZNA
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Numer 41/2025

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynów i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Grójcu z wodociągu publicznego **Jakubowizna** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
06.03.2024	Grobice, gm. Chynów Stacja Uzdadniania Wody –woda uzdatniona	422/S z dnia 14.03.2024 r.	PSSE w Radomiu
03.04.2024	Jakubowizna, gm. Chynów Stacja Uzdadniania Wody –woda uzdatniona	325 z dnia 11.04.2024 r.	PSSE w Radomiu
20.05.2024	Sułkowice, ul. Ogrodowa 38 Publiczna Szkoła Podstawowa	934/S z dnia 06.06.2024 r. OL-LBW.9051.2.464/z.2024 z dnia 18.06.2024 r. HKL 03591.2024 z dnia 28.05.2024 r. BP/SP2351/2024 z dnia 29.05.2024 r	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie
22.05.2024	Jakubowizna, gm. Chynów Stacja Uzdadniania Wody –woda uzdatniona	578 z dnia 28.05.2024 r.	PSSE w Radomiu
26.06.2024	Sułkowice, ul. Ogrodowa 38 Publiczna Szkoła Podstawowa	1201/S z dnia 08.07.2024 r.	PSSE w Radomiu
26.06.2024	Nowe Grobice, ul. Grójecka 15 Stacja Paliw BP	1202/S z dnia 08.07.2024 r.	PSSE w Radomiu
17.07.2024	Chynów, ul Kolejowa 3 Stacja PKP	1334/S z dnia 31.07.2024r.	PSSE w Radomiu

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
04.11.2024	Grobice, gm. Chynów Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1301 z dnia 08.11.2024r.	PSSE w Radomiu
04.11.2024	Jakubowizna, gm. Chynów Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1972/S z dnia 14.11.2024r.	PSSE w Radomiu
13.11.2024	Grobice, gm. Chynów Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1349 z dnia 20.11.2024r.	PSSE w Radomiu
13.11.2024	Jakubowizna, gm. Chynów Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1348 z dnia 20.11.2024r.	PSSE w Radomiu
04.12.2024	Jakubowizna, gm. Chynów Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	2206/S z dnia 13.12.2024r.	PSSE w Radomiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Jakubowiznie o produkcji wody od 100 do 1000 m³/dobę
zarządzanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w 2024 roku, w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora w punktach kontrolnych z wodociągu publicznego w Jakubowiznie, wykazała przekroczenie manganu. Stwierdzone przekroczenie stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W związku z powyższym prowadzone jest postępowanie administracyjne na poprawę jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny w Jakubowiznie, zarządzany przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jakubowiznie, wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Grójcu

Bartłomiej Molenda

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Chynów
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie
3. aa.

EP