



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

Szczecin, dnia 08 kwietnia 2025 r.

WONS.420.73.2019.KK.47

DECYZJA Nr 8 /2025

Na podstawie art. 104, 108 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zwanej K.p.a., art. 75 ust.1 pkt 1 lit. p, a także art. 82, art. 85 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), zwanej OOS, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 25/2016 wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów – Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Rostoki Odrzańskiej”, zmienionej decyzją nr 7/2020 z dnia 18.06.2020 r. o znaku: WONS.420.73.2019.KK.15 oraz decyzją nr 7/2024 z dnia 14.06.2024 r. o znaku: WONS.420.73.2019.KK.30, wniesionego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem Pana

w dniu 15.11.2024 r.

orzekam

- I. Zmienić decyzję nr 25/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.12.2016 r., znak: WONS-OŚ.4211.10.2015.KK.27, wydaną dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów – Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Rostoki Odrzańskiej”, zmienioną decyzją nr 7/2020 z dnia 18.06.2020 r. znak: WONS.420.73.2019.KK.15 oraz decyzją nr 7/2024 z dnia 14.06.2024 r. o znaku: WONS.420.73.2019.KK.30, w następujący sposób:

1. **Pkt I ww. decyzji, otrzymuje brzmienie:**

Planowana inwestycja polega na przebudowie i remoncie gazociągu DN500 Goleniów-Police w rejonie rezerwatu przyrody „Olszanka” oraz Rostoki Odrzańskiej. W ramach inwestycji planowane jest usunięcie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 o długości ok. 9 km oraz budowa w miejscu usuwanego gazociągu, nowego o długości ok. 10 km o parametrach: DN500, ciśnienie 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w powiecie goleniowskim, na terenie gminy Stepnica: obręb Bogusławie, obręb Budzien i obręb Zalew Szczeciński i obejmuje ok. 7 km trasy gazociągu oraz w powiecie polickim na terenie gminy Police obręb Dębostrów, obejmującym ok. 2,5 km trasy gazociągu. Planowane przedsięwzięcie, w obrębie działki o nr 4/8 obręb Zalew Szczeciński, gmina Stepnica oraz nr 836 obręb Dębostrów, gmina Police przebiega przez wewnętrzne wody morskie.

Szczegółowy zakres prac związany z planowaną inwestycją przedstawia się następująco:

- 1) rozbiórka rurociągu wraz z istniejącymi układami ZZU 1117 i śluza 1117 A oraz ZZU 1116 (na odcinku ok. 9 km) w części:
 - podwodnej – odcinek gazociągu (2 x 1600 m) pod dnem Roztoki Odrzańskiej – pomiędzy istniejącymi układami ZZU 1117 i ZZU 1116;
 - lądowej – odcinek 1600 m od istniejącego ZZU 1117 „Jasienica” w kierunku m. Police oraz odcinek gazociągu pomiędzy ZZU 1116 a ZZU 1115 o długości ok. 4750 m, wraz z likwidacją jego podpór opartych na gruncie za pośrednictwem fundamentów żelbetonowych, a także kompensatorów rozszerzalności cieplnej zamontowanych na gazociągu;
- 2) wybudowanie gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku:
 - od istniejącego ZZU 1115 do ZZU 1116 z ominięciem rezerwatu przyrody Olszanka, od jego strony północnej (ok. 6119 m),
 - pomiędzy ZZU 1116 a ZZU 1117 pod dnem Roztoki Odrzańskiej (ok. 1809 m),
 - za ZZU 1117 w kierunku m. Police (ok. 1517 m).

Istniejąca śluza nadawcza „Jasienica” (1117 A) wraz z zespołem zaporowo – upustowym zostanie zdemontowana, a następnie przeniesiona w rejon śluzy nadawczej Olszanka (1115 A). Zespół śluzy wykorzystywany będzie do czyszczenia gazociągu po wykonaniu hydraulicznej próby wytrzymałości, w trakcie eksploatacji oraz do przeprowadzenia inspekcji gazociągu tłokiem diagnostycznym.

Ponadto w ramach realizacji inwestycji planowana jest budowa przystani przeładunkowej umożliwiającej transport sprzętu niezbędnego do budowy gazociągu, w tym elementów maszyn i urządzeń wiertniczych oraz materiałów budowlanych, głównie rur stalowych Ø 508 mm, niezbędnych do realizacji przekroczenia gazociągiem Roztoki Odrzańskiej i rezerwatu przyrody „Olszanka” oraz posadowienia gazociągu na odcinku lądowym między Roztoką Odrzańską a rezerwatem przyrody (teren pól refulacyjnych). Po zakończeniu prac budowlanych, przystań wykorzystywana będzie w celu obsługi pól refulacyjnych oraz bieżącej obsługi nowo wybudowanego gazociągu.

2. Pkt II.1 ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

Realizować inwestycję pod nadzorem przyrodniczym, tj.: zapewnić nadzór specjalisty w zakresie ochrony flory i fauny (botanika, ornitologa i ichtiologa), celem kontrolowania przebiegu prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z: wycinką drzew i występowaniem na nich gatunków chronionych, oczyszczeniem pasa montażowego z roślinności, budową przystani przeładunkowej, lokalizowaniem zaplecza budowy, budową dróg tymczasowych i dojazdowych, zastosowaniem metody przekopu otwartego przy przejściach gazociągu przez cieki oraz przekopu sterowanego, ułożeniem rur na potrzeby przewiertu pod rezerwatem przyrody HDD i konieczności wskazania terminu oraz sposobu prowadzenia tych prac w odniesieniu do walorów przyrodniczych obszaru inwestycyjnego.

3. Pkt II.35 ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

Podczas prac związanych z demontażem części podwodnej starego gazociągu oraz budowy przystani przeładunkowej, należy zapewnić przebadanie wybieranego urobku pod kątem występowania zanieczyszczeń i w przypadku stwierdzenia przekroczeń obowiązujących norm w tym zakresie podjąć dalsze działania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku odkładu urobku na obszarze morskim, należy uzyskać na to zgodę właściwego dla miejsca odłożenia dyrektora urzędu morskiego.

4. Treść uzasadnienia decyzji na stronie 12, wers 36-43 od góry otrzymuje brzmienie:

Ponadto w ramach realizacji inwestycji planowana jest budowa przystani przeładunkowej umożliwiającej transport sprzętu niezbędnego do budowy gazociągu, w tym elementów maszyn i urządzeń wiertniczych oraz materiałów budowlanych, głównie rur stalowych Ø 508 mm, niezbędnych do realizacji przekroczenia gazociągiem Roztoki Odrzańskiej i rezerwatu przyrody „Olszanka” oraz posadowienia gazociągu na odcinku lądowym między Roztoką Odrzańską a rezerwatem przyrody (teren

pól refulacyjnych). Po zakończeniu prac budowlanych, przystań wykorzystywana będzie w celu obsługi pól refulacyjnych oraz bieżącej obsługi nowo wybudowanego gazociągu.

5. W treści uzasadnienia decyzji, we wszystkich miejscach w których występuje sformułowanie „tymczasowa przystań” zastępuje się sformułowaniem „przystań”.

6. Załącznik do decyzji pt. *Charakterystyka przedsięwzięcia* otrzymuje brzmienie:

Planowana inwestycja polega na przebudowie i remoncie gazociągu DN500 Goleniów-Police w rejonie rezerwatu przyrody „Olszanka” oraz Roztoki Odrzańskiej. W ramach inwestycji planowane jest usunięcie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 o długości ok. 9 km oraz budowie w miejscu usuwanego gazociągu nowego o długości ok. 10 km o parametrach: DN500, ciśnienie 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w powiecie goleniowskim, na terenie gminy Stepnica: obręb Bogusławie, obręb Budzien i obręb Zalew Szczeciński i obejmuje ok. 7 km trasy gazociągu oraz w powiecie polickim na terenie gminy Police obręb Dębostrow, obejmującym ok. 2,5 km trasy gazociągu. Planowane przedsięwzięcie, w obrębie działki o nr 4/8 obręb Zalew Szczeciński, gmina Stepnica oraz 836 obręb Dębostrow, gmina Police przebiega przez wewnętrzne wody morskie.

Szczegółowy zakres prac związany z planowaną inwestycją przedstawia się następująco:

- 1) rozbiórka rurociągu wraz z istniejącymi układami ZZU 1117 i śluza 1117 A oraz ZZU 1116 (na odcinku ok. 9 km) w części:
 - podwodnej – odcinek gazociągu (2 x 1600 m) pod dnem Roztoki Odrzańskiej – pomiędzy istniejącymi układami ZZU 1117 i ZZU 1116;
 - lądowej – odcinek 1600 m od istniejącego ZZU1117 „Jasienica” w kierunku m. Police oraz odcinek gazociągu pomiędzy ZZU 1116 a ZZU 1115 o długości ok. 4750 m, wraz z likwidacją jego podpór opartych na gruncie za pośrednictwem fundamentów żelbetonowych, a także kompensatorów rozszerzalności cieplnej zamontowanych na gazociągu;
- 2) wybudowanie gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku:
 - od istniejącego ZZU 1115 do ZZU 1116 z ominięciem rezerwatu przyrody Olszanka, od jego strony północnej (ok. 6119 m),
 - pomiędzy ZZU 1116 a ZZU 1117 pod dnem roztoki Odrzańskiej (ok. 1809 m),
 - za ZZU1117 w kierunku m. Police (ok. 1517 m).

Istniejąca śluza nadawcza „Jasienica” (1117 A) wraz z zespołem zaporowo – upustowym zostanie zdemonstrowana, a następnie przeniesiona w rejon śluzy nadawczej Olszanka (1115 A). Zespół śluzy wykorzystywany będzie do czyszczenia gazociągu po wykonaniu hydraulicznej próby wytrzymałości, w trakcie eksploatacji oraz do przeprowadzenia inspekcji gazociągu tłokiem diagnostycznym.

Ponadto w ramach realizacji inwestycji planowana jest budowa przystani przeładunkowej umożliwiającej transport sprzętu niezbędnego do budowy gazociągu, w tym elementów maszyn i urządzeń wiertniczych oraz materiałów budowlanych, głównie rur stalowych Ø 508 mm, niezbędnych do realizacji przekroczenia gazociągami Roztoki Odrzańskiej i rezerwatu przyrody „Olszanka” oraz posadowienia gazociągu na odcinku lądowym między Roztoka Odrzańska a rezerwatem przyrody (teren pól refulacyjnych). Po zakończeniu prac budowlanych, przystań wykorzystywana będzie w celu obsługi pól refulacyjnych oraz bieżącej obsługi nowo wybudowanego gazociągu.

Przystań przeładunkowa zlokalizowana zostanie na działce nr 4/8, na wschodnim brzegu Roztoki, na wysokości 44,5 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin w południowej części Zalewu Szczecińskiego.

Przystań przeładunkową będzie tworzyć:

- przyczółek – grodzia otwarta ze stalowych ścianek szczelnych;
- dwie stalowe dalby cumowniczo-odbojowe, których wspólna oś jest prostopadła do czołowej ściany przyczółka.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, wykorzystanie drogi wodnej jest jedynym racjonalnym sposobem na transport materiału niezbędnego do realizacji inwestycji z uwagi na panujące na trasie inwestycji warunki przyrodnicze oraz gruntowo-wodne.

W wyniku przedmiotowej inwestycji istniejący na powierzchni ziemi gazociąg, znajdujący się na terenie rezerwatu przyrody Olszanka, zostanie zlikwidowany, a jego miejsce zastąpi gazociąg podziemny.

Punktem początkowym gazociągu będzie projektowana śluza nadawcza znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej śluzy odbiorczej Olszanka (gm. Goleniów). Koniec planowanego gazociągu będzie w miejscu wpięcia w istniejący gazociąg DN500 relacji Goleniów-Police (gmina Police).

Przebudowa gazociągu DN500 Goleniów – Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Róztoki Odrzańskiej umożliwi spełnienie wysokich wymogów bezpieczeństwa przesyłu gazu oraz ma na celu zapewnienie bezawaryjnej dostawy gazu ziemnego do obecnych i przyszłych odbiorców.

Lokalizacja planowanego gazociągu przedstawia się następująco.

Projektowany gazociąg rozpoczyna swój bieg na terenie gminy Stepnica od włączenia do istniejącego gazociągu DN500 relacji Goleniów - Police, następnie przebiega w kierunku północno - zachodnim wzdłuż istniejących gazociągów DN800 (relacji Świnoujście - Szczecin) oraz DN150 w odległości około 10 metrów. Po około 1500 m (działka nr 16) zmienia kierunek na południowo - zachodni częściowo omijając od strony północnej rezerwat przyrody „Olszanka”. Na długości około 1300 m gazociąg przebiega przez tereny użytkowane rolniczo, następnie wkracza na obszar występowania gruntów o słabej nośności a dalej tereny zadrzewione rezerwatu przyrody Olszanka. Zbliżając się do linii brzegowej Róztoki Odrzańskiej gazociąg zmienia kierunek na południowy przebiegając w obrębie pól refulacyjnych a dalej terenów zalesionych dochodząc ostatecznie do istniejącego gazociągu DN500 relacji Goleniów – Police, gdzie do końca przebiega wzdłuż gazociągu istniejącego, przewidzianego do rozbiórki. Projektowany gazociąg po zmianie kierunku na zachodni przekracza wody Róztoki Odrzańskiej na długości około 1600 m, jednocześnie przekraczając granicę powiatu polickiego oraz gminy Police. Gazociąg po osiągnięciu zachodniego brzegu Róztoki Odrzańskiej przebiega przez tereny o słabej nośności na długości około 1600 m aż do miejsca włączenia go do istniejącego gazociągu DN500 relacji Goleniów - Police.

Do projektowanej śluzy nadawczej zostanie zapewniony dojazd za pośrednictwem istniejącej drogi dojazdowej łączącej istniejącą śluzę z drogą publiczną. Na terenie śluzy (która zostanie ogrodzona) zlokalizowane będą drogi i place manewrowe. W obrębie śluzy zostanie wybudowana armatura odcinająca oraz inne elementy niezbędne do jej prawidłowej eksploatacji wraz z kolumną wydmuchową, umożliwiającą opróżnienie rurociągu z gazu.

Gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 w całości przystosowany będzie do inspekcji tłokiem czyszczącym i inspekcyjnym. Gazociąg wykonany zostanie z rur przewodowych stalowych łączonych za pomocą spawania. Spoiny poddane zostaną badaniom radiograficznym oraz ultradźwiękowym i zabezpieczone antykorozyjnie rękawami izolującymi. Gazociąg zabezpieczony zostanie przed korozją zewnętrzną przez stosowanie powłok izolacyjnych wykonanych fabrycznie, które dobierane będą z uwzględnieniem warunków środowiskowych i warunków pracy gazociągu. Dodatkowo na gazociągu zastosowana zostanie ochrona katodowa, jako system ochrony przeciwkorozyjnej gazociągu przesyłowego. Przed oddaniem do eksploatacji projektowany gazociąg zostanie poddany hydraulicznym próbom wytrzymałości i szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inwestycja będzie realizowana z zastosowaniem nowoczesnych technologii i wysokiej jakości materiałów oraz najnowocześniejszych systemów zabezpieczeń. Materiały wykorzystywane do budowy gazociągu DN500 i infrastruktury towarzyszącej posiadać będą niezbędne atesty i certyfikaty.

Podstawową funkcją zlokalizowanej na części liniowej gazociągu DN500 śluzy nadawczej jest umożliwienie okresowego czyszczenia i przeglądu stanu technicznego odcinka gazociągu. Strefy zagrożenia wybuchem od połączeń rozłącznych będą mieściły się w obrębie ogrodzenia obiektu

technologicznego. Strefa zagrożenia wybuchem od kolumny wydmuchowej, występuje tylko w trakcie odpowietrzania i odgazowania sieci gazowej, pod stałym nadzorem personelu eksploatacyjnego.

Gazociąg będzie chroniony bierną i czynną ochroną antykorozyjną. Bierną ochronę stanowić będzie izolacja polietylenowa nakładana na rury fabrycznie, natomiast ochronę czynną stanowić będzie ochrona katodowa gazociągu.

W ramach robót przygotowawczych zostaną wykonane przepusty na rowach i ciekach, które znajdują się na trasie projektowanego gazociągu DN500.

Trasę projektowanego gazociągu podzielono na następujące odcinki:

- Odcinek I - od śluzy Olszanka wzdłuż istniejącego gazociągu DN 800;
- Odcinek II - od odejścia z trasy DN800 do granicy rezerwatu przyrody;
- Odcinek III - odcinek na terenie rezerwatu przyrody;
- Odcinek IV i V - od granicy rezerwatu przyrody wzdłuż wschodniego brzegu Rostoki Odrzańskiej poprzez pola refulacyjne;
- Odcinek VI - przekroczenie Rostoki Odrzańskiej;
- Odcinek VII - Police, na zachodnim brzegu Rostoki Odrzańskiej.

Budowa przystani przeładunkowej umożliwi transport sprzętu jednostkami pływającymi od strony Rostoki Odrzańskiej, a co za tym idzie realizację odcinków: III, IV, V i VI gazociągu.

W celu umożliwienia dojazdu na trasę gazociągu niezbędne będzie wykonanie tymczasowych zjazdów technologicznych z dróg publicznych na drogi montażowe. Zjazdy wykonane zostaną zgodnie z „Projektami czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót” opracowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami wydanymi przez właścicieli dróg. Drogi montażowe (tymczasowe) przebiegać będą wzdłuż trasy gazociągu. Konstrukcja tych dróg uzależniona będzie od warunków gruntowo-wodnych, istniejących warunków terenowych oraz występujących na trasie przeszkód naturalnych i sztucznych. Drogi technologiczne zlokalizowane w pasie montażowym oraz tymczasowe drogi dojazdowe do pasa montażowego utwardzane płytami betonowymi zostaną rozebrane, a grunty przywrócone do stanu wyjściowego. Na obecnym etapie inwestycji zakłada się dojazd do pasa montażowego poprzez istniejącą sieć dróg publicznych oraz wewnętrznych, z którymi krzyżuje się pas montażowy. Drogi dojazdowe do pasa montażowego po zakończeniu budowy zostaną odtworzone do stanu sprzed budowy. Wzdłuż trasy gazociągu, w miejscowościach na istniejących już placach, zlokalizowane zostaną tymczasowe place magazynowe, na które zwożone będą rury oraz obciążniki.

Rury po odbiorze dostarczane będą z placu składowego na trasę gazociągu i układane pojedynczo wzdłuż osi rurociągu na odpowiednio przygotowanych podkładach drewnianych. Rury do budowy gazociągu dostarczane będą w odcinkach roboczych fabrycznie pokrytych wielowarstwową izolacją. W miejscach szczególnie zagrożonych zastosowana będzie izolacja o zwiększonej grubości. Po zrealizowaniu inwestycji zaplecze i plac budowy zostaną zlikwidowane, a teren przywrócony do stanu poprzedniego.

- 7. Pozostałe warunki określone w decyzji nr 25/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.12.2016 r., znak: WONS-OŚ.4211.10.2015.KK.27 zmienione decyzją nr 7/2020 z dnia 18.06.2020 r. znak: WONS.420.73.2019.KK.15 oraz decyzją nr 7/2024 z dnia 14.06.2024 r. o znaku: WONS.420.73.2019.KK.30, pozostawiam bez zmian.**

II. Nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

W dniu 15.11.2024 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wpłynął wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, wniesiony za pośrednictwem w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 25/2016 wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont gazociągu DN

500 Goleniów – Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Róztoki Odrzańskiej”, zmienionej decyzją nr 7/2020 z dnia 18.06.2020 r. o znaku: WONS.420.73.2019.KK.15 oraz decyzją nr 7/2024 z dnia 14.06.2024 r. o znaku: WONS.420.73.2019.KK.30. Planowana zmiana obejmuje pozostawienie na stałe planowanej w ramach postępowania zakończonego wydaniem ww. decyzji nr 25/2016 tymczasowej przystani przeładunkowej zlokalizowanej, na wschodnim brzegu Róztoki Odrzańskiej, na wysokości 44,5 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin, w południowej części Zalewu Szczecińskiego. Pozostałe elementy przedsięwzięcia, w tym trasa gazociągu, pozostają bez zmian.

Do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono:

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zaktualizowany w zakresie zmienianych elementów przedsięwzięcia (Poznań, 30 października 2024 r.), w formie pisemnej i na informatycznych nośnikach danych;
- mapę z zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;
- poświadczoną przez właściwy organ kopię map ewidencyjnych, w postaci elektronicznej;
- wypisy z rejestru gruntów w postaci elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalające na ustalenie kręgu stron postępowania;
- argumenty przemawiające za koniecznością nadania wnioskowanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;
- kopię pełnomocnictwa;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Z uwagi na braki formalne w przedłożonych materiałach, pismem z dnia 22.11.2024 r., znak: WONS.420.73.2029.KK.36, wezwano inwestora do uzupełnienia przedłożonego wniosku o:

1. Oryginał pełnomocnictwa nr Z/P/0452/24 z dnia 08.07.2024 r. udzielonego przez Zarząd spółki Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.;
2. Oryginały aktualnych poświadczonych przez właściwy organ kopii map ewidencyjnych, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy OOŚ;
3. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, zgodnie art. 74 ust. 1 pkt. 3a ustawy OOŚ.
4. Aktualne wypisy z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie, zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy OOŚ.
5. Przedstawienie wykazu działek, na które inwestycja będzie oddziaływać z podziałem na działki inwestycyjne oraz na działki będące w zasięgu oddziaływania, celem weryfikacji kręgu Stron postępowania.

Stosowne uzupełnienie przedłożono w dniach 05.12.2024 r. oraz 12.12.2024 r.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem, przedsięwzięcie jest inwestycją towarzyszącą inwestycjom w zakresie terminalu, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 lit. „zg” ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy inwestycji w zakresie terminalu, zastosowanie ma art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ, zgodnie z którym wymogu przedłożenia wypisu i wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź informacji o jego braku nie stosuje się w przypadku wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych dla tego rodzaju inwestycji.

Podczas niniejszego postępowania, organ korzystał z akt sprawy zebranych podczas postępowania zakończonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.12.2016 r., jak również decyzjami: nr 7/2020 z dnia 18.06.2020 r. o znaku: WONS.420.73.2019.KK.15 oraz nr 7/2024 z dnia 14.06.2024 r. o znaku: WONS.420.73.2019.KK.30, zmieniającymi decyzję z dnia 27.12.2016 r.

Dla przedsięwzięcia przebiegającego częściowo przez wewnętrzne wody morskie pn. „Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów – Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej”, w dniu 27.12.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko wydał decyzję Nr 25/2016 znak: WONS-OŚ.4211.10.2015.KK.27 o środowiskowych uwarunkowaniach, w której określone zostały warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja ta na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, wniesiony za pośrednictwem Pana [imię i nazwisko] w dniu 20.12.2020 r. została zmieniona decyzją nr 7/2020 z dnia 18.06.2020 r. znak: WONS.420.73.2019.KK.15, w zakresie zmiany technologii (z wykopu otwartego) na przewiert sterowany HDD na większości odcinka gazociągu, zmiany trasy gazociągu (wynikającej ze zmiany technologii wykonywania prac budowlanych (z wykopu otwartego na przewiert sterowany HDD) oraz zmiany terminu realizacji prac budowlanych na potrzeby przewiertu pod Roztoką Odrzańską, natomiast na wniosek wniesiony za pośrednictwem Pana [imię i nazwisko] w dniu 18.03.2024 r. została zmieniona decyzją nr 7/2024 z dnia 14.06.2024 r. o znaku: WONS.420.73.2019.KK.30, w zakresie zmiany terminu realizacji prac budowlanych na potrzeby budowy nowego odcinka gazociągu (ok. km 3+425 - 6+288).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. p ustawy ooś, organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. Postępowanie o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia reguluje art. 87 ustawy OOS oraz art. 154 K.p.a.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, w tym raporcie o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opracowanego przez [imię i nazwisko] (Poznań, 30 października 2025 r.), planowana zmiana obejmuje zachowanie przystani, która na etapie postępowania zakończonego wydaniem ww. decyzji nr 25/2016 stanowiła obiekt tymczasowy, zlokalizowanej na wschodnim brzegu Roztoki Odrzańskiej, na wysokości 44,5 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin, w południowej części Zalewu Szczecińskiego. Pozostałe elementy przedsięwzięcia, w tym trasa gazociągu, jak również przyjęta technologia pozostają bez zmian.

W pierwotnym postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej liczba stron postępowania przekraczała 20. W związku z czym zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego o każdej czynności administracyjnej strony były zawiadamiane na drodze obwieszczenia. Mając na uwadze przepisy prawne, na podstawie których dokonuje się zmiany decyzji oraz wyroki sądów administracyjnych (wyrok NSA z dnia 7 marca 2007 r., II OSK 1465/05, LEX nr 337475), z których wynika, że *każda zmiana decyzji wymaga zgody stron, z udziałem których została wydana decyzja ostateczna*, w niniejszym postępowaniu stosowane były te same reguły, jak przy wydawaniu zmienianej decyzji środowiskowej. W związku z powyższym i stosownie do dyspozycji ustawowej określonej w art. 74 ust. 3 ustawy OOS, wszystkie strony postępowania zawiadamiane były o wszystkich czynnościach organu na zasadach określonych w art. 49 ustawy K.p.a, tj. w drodze obwieszczeń, publikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, jak również na tablicy ogłoszeń, w siedzibie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

w Szczecinie, Urzędu Miejskiego w Policach, Urzędu Miasta i Gminy Stepnica oraz Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Będąc zatem w posiadaniu dokumentacji kompletnej pod względem formalnym, zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczeniem z dnia 16.12.2024 r., znak: WONS-OŚ.420.73.2019.KK.38 organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

W toku postępowania zwrócono się o opinie i uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do organów współuczestniczących w postępowaniu, tj.

- pismem z dnia 16.12.2024 r. (znak: WONS.420.73.2019.KK.40) do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (dalej ZPWIS), zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1c ustawy OOŚ;
- pismem z dnia 16.12.2024 r. (znak: WONS.420.73.2019.KK.41) do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie (dalej DUM), zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ;
- pismem z dnia 16.12.2024 r. (znak: WONS.420.73.2019.KK.42) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ.

Organy te (Zarząd Zlewni w Stargardzie - pismo z dnia 08.01.2025 r., znak: SZ.ZZŚ.3.4360.71.3.2020.MM; DUM - pismo z dnia 08.01.2025 r., znak: WŚ.52011.2.25.AZ(7); ZPWIS – pismo z dnia 15.01.2025 r.- data wpływu do urzędu 12.02.2025 r., znak: NZNS.7040.9.1.2025), z uwagi na wnioskowany zakres zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 27.12.2016 r., znak: WONS-OŚ.4211.10.2015.KK.27, zmienionej decyzją nr 7/2020 z dnia 18.06.2020 r. znak: WONS.420.73.2019.KK.15 oraz decyzją nr 7/2024 z dnia 14.06.2024 r. o znaku: WONS.420.73.2019.KK.30 obejmującej wyłącznie pozostawienie na stałe planowanej w ramach postępowania zakończonego wydaniem ww. decyzji nr 25/2016 tymczasowej przystani przeładunkowej, nie wniosły uwag do wnioskowanej zmiany, jednocześnie wskazując, iż nie ma ona wpływu na treść warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych na etapie prowadzonych postępowań zakończonych wydaniem pierwotnej decyzji dla przedsięwzięcia i jej zmiany.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ustawy OOŚ, tut. organ przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. W ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie obwieszczeniem z dnia 23.12.2024 r., znak: WONS.420.73.2019.KK.43, podał do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W obwieszczeniu podano informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy OOŚ, w tym o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie miejsce i 30-dniowy termin ich składania. Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło przez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie: Regionalnej Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Urzędu Miejskiego w Policach, Urzędu Miasta i Gminy Stepnica oraz Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. W toku przeprowadzonego postępowania społeczeństwo nie wniosło żadnych uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem wnioskowanej decyzji, obwieszczeniem z dnia 21.02.2025 r., znak: WONS.420.73.2019.KK.45, powiadomiono strony o wyznaczeniu terminu wydania decyzji i możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W okresie przeznaczonym na zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją, nie wpłynęły żadne uwagi. Zatem, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, po dokonaniu analizy dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej sprawie, w tym biorąc pod uwagę stanowiska organów współuczestniczących w postępowaniu oraz brak uwag od stron postępowania i społeczeństwa, niniejszą decyzją zmienił decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w dniu 27.12.2016 r., znak: WONS-OŚ.4211.10.2015.KK.27, zmienioną decyzjami: nr 7/2020 z dnia 18.06.2020 r., znak:

WONS.420.73.2019.KK.15 oraz nr 7/2024 z dnia 14.06.2024 r. o znaku: WONS.420.73.2019.KK.30, w zakresie pozostawienia na stałe planowanej w ramach postępowania zakończonego wydaniem ww. decyzji nr 25/2016 tymczasowej przystani przeładunkowej.

Z przedłożonej mapy obejmującej zasięg oddziaływania przedsięwzięcia analizowanego w niniejszym postępowaniu wynika, że przedmiotowa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do następujących działek ewidencyjnych: nr 4/15 (po podziale) obręb Zalew Szczeciński oraz 500/2 obręb Bogusławie, gmina Stepnica. Z uwagi na powyższe w niniejszym postępowaniu analizą objęto skutki dla środowiska samej zmiany, w odniesieniu do całości przedsięwzięcia.

Celem całego projektu jest poprawa warunków technicznych przesyłania gazu poprzez zastąpienie istniejącego wyeksploatowanego gazociągu nowym gazociągiem oraz zwiększenie stopnia bezpieczeństwa i ciągłości dostarczania gazu do odbiorców. Brak natychmiastowej realizacji przedsięwzięcia zwiększa ryzyko powstania poważnej awarii, co w efekcie uniemożliwi dostarczenie gazu do odbiorców, jak również może spowodować negatywne skutki dla elementów środowiska przyrodniczego w tym dla przedmiotów ochrony bytujących na terenie rezerwatu przyrody „Olszanka”.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów, zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach objęta niniejszym postępowaniem obejmuje wyłącznie zachowanie przystani przeładunkowej, która na etapie postępowania zakończonego wydaniem ww. decyzji nr 25/2016 stanowiła obiekt tymczasowy umożliwiający transport sprzętu niezbędnego do budowy gazociągu, w tym elementów maszyn i urządzeń wiertniczych oraz materiałów budowlanych, głównie rur stalowych Ø 508 mm, niezbędnych do realizacji przekroczenia gazociągiem Roztoki Odrzańskiej i rezerwatu przyrody „Olszanka” oraz posadowienia gazociągu na odcinku lądowym między Roztoką Odrzańską a rezerwatem przyrody (teren pól refulacyjnych). W obowiązującej obecnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla tej inwestycji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wskazał na rozebranie przystani, po zrealizowaniu inwestycji i w miarę możliwości przywrócenia tego terenu do stanu pierwotnego. Ze względu na możliwość wykorzystywania wybudowanej przystani, podczas eksploatacji przedsięwzięcia do transportu sprzętu i maszyn niezbędnych do bieżącej obsługi nowo wybudowanego gazociągu, jak również konserwacji pól refulacyjnych, zlokalizowanych między Roztoką Odrzańską a rezerwatem przyrody „Olszanka” wniesiono w niniejszym postępowaniu na zachowanie ww. obiektu. Realizacja przedsięwzięcia objęta niniejszym postępowaniem zagwarantuje bieżącą konserwację gazociągu, a tym samym zapewni bezawaryjne dostarczenia gazu do odbiorców, jakimi są Zakłady Chemiczne „Police” oraz północne dzielnice Szczecina. Jednocześnie inwestycja umożliwi bieżącą konserwację pól refulacyjnych, zlokalizowanych pomiędzy Roztoką Odrzańską a rezerwatem przyrody Olszanka.

Jak wynika z analizy przedłożonych materiałów, realizacja inwestycji objęta niniejszym postępowaniem, nie spowoduje zmian w środowisku zlokalizowanym poza obszarem objętym niniejszym postępowaniem, jak i w pozostałych elementach środowiska w stosunku do oddziaływań określonych w postępowaniu zakończonym wydaną decyzją nr 25/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.12.2016 r., zmienioną decyzją nr 7/2020 z dnia 18.06.2020 r. znak: WONS.420.73.2019.KK.15 oraz decyzją nr 7/2024 z dnia 14.06.2024 r. o znaku: WONS.420.73.2019.KK.

Prowadzony podczas realizacji inwestycji monitoring środowiska oraz jego wyniki zaprezentowane w opracowaniu pn. ”Wyniki badań z realizacji monitoringu środowiska przyrodniczego i działań nadzoru przyrodniczego za okres: od 14 maja 2022 r. do 13 maja 2023 r.” (P. Szewczyk, W. Zyska, Zielona Góra, 26 maja 2023 r.) wskazują na brak negatywnych oddziaływań wynikających z prac związanych z budową gazociągu, w tym z wykorzystaniem przystani do transportu sprzętu niezbędnego do budowy gazociągu, na elementy środowiska przyrodniczego, w tym na zlokalizowany w sąsiedztwie rezerwat przyrody Olszanka oraz gniazda bielika. Zatem zachowanie przystani, w celu umożliwienia transportu sprzętu i maszyn niezbędnych do bieżącej obsługi nowo wybudowanego gazociągu, jak

również konserwacji pól refulacyjnych, nie będzie również skutkować negatywnymi oddziaływaniami na środowisko przyrodnicze.

Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, iż zakres zmiany decyzji objęty niniejszym postępowaniem polegający wyłącznie na zachowaniu przystani przeładunkowej, która na etapie postępowania zakończonego wydaniem ww. decyzji nr 25/2016 stanowiła obiekt tymczasowy umożliwiający transport sprzętu niezbędnego do budowy gazociągu, w tym elementów maszyn i urządzeń wiertniczych oraz materiałów budowlanych oraz posadowienia gazociągu na odcinku lądowym między Rostoka Odrzańską a rezerwatem przyrody (teren pól refulacyjnych), nie spowoduje dodatkowych oddziaływań w zakresie zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu na tereny chronione akustycznie oraz ilości i rodzaju wytworzonych odpadów, czy wpływu na elementy środowiska przyrodniczego lub stosunki wodne, w stosunku do oddziaływań określonych w postępowaniach zakończonych wydaniem decyzji nr 25/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.12.2016 r. oraz jej zmian. Dlatego też warunki środowiskowe w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, gospodarki odpadami, gospodarki ściekowej, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, emisji hałasu, sposobu przeprowadzenia szczelności gazociągu ustalone w ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozostawia się bez zmian. Potwierdzeniem powyższego są stanowiska organów współuczestniczących w postępowaniu (Zarząd Zlewni w Stargardzie - pismo z dnia 08.01.2025 r., znak: SZ.ZZŚ.3.4360.71.3.2020.MM; DUM - pismo z dnia 08.01.2025 r., znak: WŚ.52011.2.25.AZ(7); ZPWIS – pismo z dnia 15.01.2025 r.- data wpływu do urzędu 12.02.2025 r., znak: NZNS.7040.9.1.2025, wskazujące iż wnioskowana zmiana decyzji nie ma wpływu na treść warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych na etapie prowadzonych postępowania zakończonych wydaniem decyzji w dniu 27.12.2016 r., zmienionej decyzją z dnia 18.06.2020 r. oraz z dnia 14.06.2024 r.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz wyniki kilkuletniego prowadzonego monitoringu przyrodniczego, nie przewiduje się negatywnych skutków realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska w związku z planowaną zmianą posiadanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podkreśla się również, że po analizie przedłożonych dokumentów nie ujawniły się przesłanki określone w art. 82 ust. 2 ustawy OOS, wskazujące na konieczność zobowiązania do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Zgodnie z ustawą OOS, organ przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

W związku z koniecznością pozostawienia na stałe przystani, niniejszą decyzją nadano nowe brzmienie w pkt. I, pkt.II.1, pkt. II.35 oraz załącznika pt. *Charakterystyka przedsięwzięcia* decyzji wydanej w dniu 27.12.2016 r., zmienionej decyzją z dnia 18.06.2020 r. oraz z dnia 14.06.2024 r., jak również w treści uzasadnienia decyzji, we wszystkich miejscach w których występuje sformułowanie „tymczasowa przystań” zastąpiono sformułowaniem „przystań”.

Podczas prowadzonego postępowania wraz z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpiono do tut. organu o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 ustawy K.p.a. Powyższe wynika z faktu, iż przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków technicznych przesyłania gazu poprzez zastąpienie istniejącego, wyeksploatowanego gazociągu wybudowanego w 1982 r. nowym gazociągiem DN500 MOP 8,4MPa oraz zwiększenie stopnia bezpieczeństwa i ciągłości dostarczania gazu do odbiorców m.in. miasta Szczecin i jednego z największych pracodawców i odbiorców w rejonie - Zakłady Chemiczne Police S.A. Gazociąg Goleniów - Police jest częścią tzw. „gazociągu polickiego” (Odolanów - Police DN500) będącego strategicznym z punktu widzenia przesyłu dla północno-zachodniej Polski.

Zły stan techniczny gazociągu (liczne miejsca korozji oraz uszkodzenia mechaniczne izolacji), w efekcie może prowadzić do wystąpienia nieszczelności i w konsekwencji do poważnych awarii. W związku z tym brak natychmiastowej realizacji inwestycji zwiększa ryzyko powstania poważnej awarii, co w efekcie uniemożliwi dostawę gazu do odbiorców, jak również może spowodować negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym na przedmioty ochrony w rezerwacie przyrody „Olszanka”. W ocenie organu nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przyspieszy realizację inwestycji, jak również spowoduje dotrzymanie terminów kontraktowych związanych z realizacją przedsięwzięcia o skali ponadregionalnej, co jest niezwykle ważnym interesem strony oraz społeczeństwa. Wobec powyższego, organ po przeanalizowaniu akt sprawy, postanowił uwzględnić powyższe argumenty wskazujące na ważny interes społeczny i nadać rygor natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie złożone za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Niemniej jednak stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Szczecinie
Sylvia Jurzyk-Nordlów
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Pan NDI ENERGY Sp. z o.o. -ZPO
ul. Innowatorów 8, Dąbrowa
62-070 Dopiewo
pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A
2. Pozostałe strony w trybie art. 49 Kpa

Do wiadomości:

1. Dyrektor Urzędu Morskiego – ePUAP
w Szczecinie
pl. Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin
2. Zachodniopomorski Państwowy – ePUAP
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7
70-632 Szczecin
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP – list zwykły
ul. Gdańska 4, 73-110 Stargard