



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie

PSK.9020.13.1.2026  
Strzyżów, dnia 04.03.2026 r.

### KOMUNIKAT SKIEROWANY DO KONSUMENTÓW WODY WODOCIAĞU ZAOPATRUJĄCEGO SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W NIEBYLCU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego, Niebylec 11, 38-114 Niebylec, że woda z sieci wodociągowej **odpowiada wymaganiom, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym** zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U.2017, poz. 2294).

W dniu 26.02.2026r. zostały pobrane próby wody z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu w zakresie mikrobiologicznym w miejscu poboru: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego, Niebylec 11, 38-114 Niebylec, kran nad zlewem w kuchni. Badania pobranych próbek wody zawarte zostały w sprawozdaniu z badań Nr SB/21301/03/2026 z dnia 03.03.2026r. Badanie wykonane przez Laboratorium SGS Polska, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A.

Przeprowadzone badania wody wykazały, że woda w badanych próbkach odpowiada wymogom określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym (liczba bakterii grupy coli - 0 jtk/100ml, liczba Escherichia coli - 0 jtk/100ml, liczba enterokoków kałowych - 0 jtk/100ml (przy dopuszczalnych 0 jtk/100ml).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu** zaopatrującego Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu pod względem mikrobiologicznym.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Strzyżowie

(-)

**Zdzisław Sarna**

*/-podpisano podpisem elektronicznym/*



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie  
ul. Słowackiego 8 | 38-100 Strzyżów  
+48 17 276 11 52  
adres e-mail: psse.stryzow@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-83406-46357-VUTRS-22