



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

PSK.9020.1.154.2026.MB
Rzeszów, 2026-10-29

KOMUNIKAT Nr 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie
z 29.10.2026 r.

w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną wody do spożycia przez ludzi z produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie (gmina Dynów, powiat rzeszowski) zaopatrującego konsumentów Szkoły Podstawowej nr 1 w Harcie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranej w dniu 26.10.2026 r. (wpłynęły w dniu 29.10.2026 r.) w ramach bieżącego nadzoru w punkcie zgodności tj.: kran w łazience dla personelu w Szkole Podstawowej nr 1 w Harcie (sprawozdanie z badań nr DL.LHK.9051.757.2026 z dnia 29.10.2026 r.) stwierdził niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml. Dopuszczalna wartość parametryczna wynosi 0 jtk/100 ml, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748). W zbadanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii *Escherichia coli* oraz *Enterokoków* jelitowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w ilości <10 jtk/100 ml wody, pod warunkiem jednoczesnego wykluczenia obecności *E. coli* i enterokoków jelitowych.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, informuje, że:

- woda do spożycia (picie, przygotowywanie posiłków, napojów, lodu, mycie owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycie naczyń oraz higiena jamy ustnej) **musi być przegotowana** – należy ją gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

- woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalety.

Osoby z grup szczególnego ryzyka (niemowlęta, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością) powinny stosować wodę przegotowaną również do mycia i kąpieli – zaleca się używanie wody przegotowanej i ostudzonej.

Obecność bakterii grupy coli w wodzie świadczy o jej zanieczyszczeniu mikrobiologicznym i stwarza zagrożenie dla zdrowia. Spożycie takiej wody bez przegotowania, może powodować m.in. dolegliwości żołądkowo-jelitowe, biegunkę, bóle brzucha, nudności i wymioty.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 79a | 35-040 Rzeszów
+48 17 74 21 308
adres e-mail: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-82552-32063-RRIGH-16



Gmina Dynów będąca zarządcą wodociągu została zobowiązana do podjęcia działań naprawczych celem przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748).

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w tej sprawie.

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Jaromir Ślaczka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym