Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.490.2026.DK
Płock, dnia 17 listopada 2026 r.

INFORMACJA NR HKN/46/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 17 listopada 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną wody pochodzącej z wodociągu publicznego Zaździerz, gmina Łąck, zasilającego następujące miejscowości: Zaździerz, Matyldów, Wincentów, Koszelówka, Zofiówka, Nowe Rumunki, Grabina.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań jakości wody do spożycia stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody z wodociągu publicznego Zaździerz, gmina Łąck w związku z ponadnormatywną zawartością żelaza.

Ponadnormatywna wartość parametru - żelazo może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Przekroczenie parametryczne może obniżać wartości organoleptyczne wody (zmianę barwy, smaku i zapachu), plamienie pranej bielizny oraz powstawanie osadów w urządzeniach wodociągowych.

Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/02/2026/4499/F/C/12 z dnia 16 listopada 2026 r., stwierdzona wartość parametru: żelazo 490 µg/l, wartość parametryczna: 200 µg/l.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku podtrzymuje stwierdzoną Informacją Nr HKN/27/2026 z dnia 15 października 2026 r. niezgodność z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 °C.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-plock oraz pod nr telefonu:

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

- od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7:30 do godz. 15:05: (24) 367 26 52, 609-817-331.

Justyna Szatkowska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

/dokument podpisany elektronicznie/