



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Materiały przygotowane w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”, realizowanego w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

## Dostępność transportu SDS – formularz audiodiagnozy

### Dostępność transportu: Kontrola dostępu

data audytu \_\_\_\_\_

adres \_\_\_\_\_

imię i nazwisko audytora/ki \_\_\_\_\_

nr telefonu audytora/ki \_\_\_\_\_

e-mail audytora/ki \_\_\_\_\_

JST \_\_\_\_\_

nazwa obiektu \_\_\_\_\_

obiekt \_\_\_\_\_

**Instrukcja:** W kolumnie „**Odpowiedź**” proszę wpisać **tak** lub **nie** (można stosować zapisy skrótowe np. t lub n) lub **nie dotyczy** (nd). Odpowiedź **nie dotyczy** może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanym obiekcie i jest to uzasadnione.

W kolumnie „**Uwagi / dowody**” proszę wpisać szczegółowe informacje na temat danego kryterium, np. dokładną szerokość ciągów pieszych, szerokość furtki itd. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację na temat wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja). Pola wypełnione „-” nie wymagają uzupełnienia.

**Każdą wątpliwość czy odstępstwo od standardu należy dokładnie opisać w uwagach i sfotografować. Jeśli jakiś element nie spełnia wymogów, w uwagach należy wpisać jego wymiary.**

**Wymagania**

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
<b>1.</b>	<b>Czytniki kart / kasowniki</b>	-	-
1.1.	Jeżeli przy wejściu znajduje się punkt kontroli dostępu, to urządzenia (np. czytnik kart) zostały umieszczone:	-	-
1.1.1.	po stronie klamki w odległości 0,5-0,6 m od drzwi (o ile drzwi występują),		
1.1.2.	w odległości min. 0,6 m od najbliższego wewnętrznego narożnika ścian,		
1.1.3.	bezpośrednio przy automatycznej bramce (o ile dotyczy).		
1.2.	Elementy urządzenia obsługiwane za pomocą dłoni umieszczone są na wysokości 0,8-1,1 m nad poziomem posadzki.		
1.3.	Urządzenia oraz kluczowe ich elementy wyróżniają się na tle, na którym się znajdują.		
<b>2.</b>	<b>Automatyczne bramki</b>	-	-
2.1.	Jeżeli przy wejściu znajdują się automatyczne bramki, przynajmniej jedna z nich spełnia wymogi:	-	-
2.1.1.	zastosowano bramkę przesuwную lub uchylną (nie obrotową!),		
2.1.2.	czytelnie oznaczono bramkę symbolem osoby na wózku (w sytuacji, gdy tylko jedna bramka jest dostępna),		
2.1.3.	szerokość bramki wynosi min. 0,9 m (zalecane 1,2 m),		
2.1.4.	czas otwarcia bramki wynosi min. 8 sekund,		
2.1.5.	bramka posiada zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem w sytuacji, gdy w świetle bramki znajdują się osoby lub przedmioty,		

Dostępność transportu SDS - formularz autodiagnozy

Dostępność transportu: Kontrola dostępu

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
2.1.6.	przed oraz za bramką zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach min. 1,5x1,5 m.		
2.2.	Jeżeli żadna z bramek nie spełnia wytycznych zapewniono dostęp za pomocą innego wejścia spełniającego wymogi dostępności.		