



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Lasowice Wielkie za 2025 rok

(na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Na terenie gminy do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia wykorzystywany jest **wodociąg sieciowy Chocianowice**. Administratorem wodociągu jest spółka Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o., z siedzibą w Kluczborku, ul. Kołtątaja 7.

Strefa zaopatrzenia w wodę obejmuje wszystkie wioski na terenie gminy, tj. Chocianowice, Gronowice, Ciarka, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Jasienie, Szumirad, Oś, Chudoba, Wędrynia, Trzebiszyn, Tuły, Laskowice. Z wody o kontrolowanej jakości korzysta 6,1 tys. osób. Produkcja wody wynosiła 717m³/dobę. Sieć wodociągowa jest zbudowana z PCV, PEH i PE, jej długość wynosi 116,5km.

Nadzór nad jakością wody prowadzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku w ramach monitoringu jakości wody oraz administrator wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej.

1. JAKOŚĆ WODY

Woda na potrzeby wodociągu jest ujmowana z trzech studni głębinowych, z utworów czwartorzędowych. Ze względu na obecność w wodzie surowej związków manganu i żelaza, woda przed podaniem do sieci wodociągowej jest poddawana uzdatnianiu (napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie). Od czerwca do grudnia 2025 r. część wodociągu sieciowego Chocianowice, zaopatrująca w wodę miejscowości Trzebiszyn, Tuły, Laskowice i Oś, podlegała stałemu chlorowaniu w związku z uruchomieniem czasowego zbiornika wody czystej w Trzebiszynie. Stężenie chloru wolnego w punktach czerpalnych u odbiorców było regularnie kontrolowane i w okresie objętym oceną nie przekraczało dopuszczalnej wartości 0,3 mg/l. Administrator wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej badał również stężenia chloroformu, chloramin i bromodichlorometanu. Zastosowane chlorowanie nie wpływało negatywnie na jakość wody dostarczanej konsumentom.

Informacje o jakości wody (oceny okresowe, oceny obszarowe) były umieszczane na stronie internetowej PSSE w Kluczborku oraz przesyłane władzom lokalnym i administratorowi wodociągów.

Poniżej w tabeli przedstawiono najwyższe stężenia wybranych parametrów fizykochemicznych, stwierdzone w próbkach wody w sieci wodociągowej.



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku
ul. Jagiellońska 8 | 46-200 Kluczbork
+48 77 418 22 57 lub 77 447 20 03
adres e-mail sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-71123-24672-AAVEJ-27

Parametr /jednostka	Woda w sieci dystrybucyjnej	Wartość dopuszczalna
Mętność (NTU)	1,1	akceptowalna
Odczyn	7,7	6,5-9,5
Azotyny (mg/l)	<0,03	0,50
Azotany (mg/l)	38,7	50
Twardość ogólna (mgCaCO ₃ /l)	155	60-500
Żelazo (µg/l)	72	200
Mangan (µg/l)	20	50
Fluorki (mg/l)	<0,10	1,5
Bor (mg/l)	<0,050	1,0
Ołów (µg/l)	<1,0	10
Miedź (mg/l)	0,018	2,0
Nikiel (µg/l)	<1,0	20
Chrom (µg/l)	<4,0	50
Arsen (µg/l)	<1,0	10
Cyjanki (µg/l)	<15,0	50
Chlor wolny	0,17	0,3

źródło: badania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kluczborku i administratora wodociągów w 2025 r.

W bardzo niskich stężeniach (także poniżej oznaczalności metody) występują w wodzie rtęć, antymon, selen, benzen, WWA, pestycydy.

Woda podawana do sieci z części wodociągu Chocianowice, zaopatrującego w wodę miejscowości Trzebiszyn, Tuły, Laskowice, Oś, była chlorowana w sposób ciągły. W związku z tym w punktach pobierania wody u odbiorców (tzw. punkty zgodności) były badane dodatkowe parametry – chlor wolny, chloroform, chloramina, bromodichlorometan. Stężenia tych parametrów, nie przekraczały dopuszczalnych wartości, określonych w przepisach prawnych.

W końcowej ocenie za 2025 r. stwierdzono, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Chocianowice spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Małgorzata Zabierowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

/dokument podpisany elektronicznie/