Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Szczytnie

Szczytno, 2026-11-05

Komunikat nr HK.0330.20.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie informuje, iż w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym braku przydatności wody ze strefy zaopatrzenia Czarny Piec zaopatrującego miejscowość: Czarny Piec w dniu 26 października i 2 listopada 2026 r. pobrano próbki wody z punktu zgodności strefy zaopatrzenia Czarny Piec tj. Czarny Piec 3 – budynek mieszkalny.
W pobranych próbkach nie stwierdzono bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoki jelitowe, stwierdzono natomiast niezgodność z wartością parametryczną parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ^{0}C >300 jtk /1 ml.

W związku z powyższym do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wodę należy spożywać wyłącznie po przegotowaniu. Przegotowania wymaga również woda do kąpieli noworodków i niemowląt, osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z obniżoną odpornością.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



2 minuty



Tomasz Liwartowski
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Szczytnie
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
ul. Skłodowskiej 8 | 12-100 Szczytno
+48 89 624 87 31
adres e-mail psse.szczytno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-45274-64816-TICRH-20