



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu

HKN.903.1.2026  
Grójec, 13.03.2026 r.

Urząd Gminy Goszczyn  
ul. Bądkowska 1B  
05-610 Goszczyn

## ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Numer 26/2026 DLA WODOCIĄGU PUBLICZNEGO SIELEC

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminę Goszczyn i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Sielec** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
05.03.2025 r.	Sielec, gm. Goszczyn Publiczna Szkoła Podstawowa	2.306 z dnia 14.03.2025 r.	PSSE w Radomiu
05.03.2025 r.	Sielec, gm. Goszczyn Stacja Uzdatniania Wody -woda uzdatniona	2.305 z dnia 14.03.2025 r.	PSSE w Radomiu
18.08.2025 r.	Sielec, gm. Goszczyn Stacja Uzdatniania Wody -woda uzdatniona	BP/SP3644/P/2025 z dnia 27.08.2025 r. HKL05397/2025 z dnia 25.08.2025 r. LBW.925/z.2025 z dnia 04.09.2025 r. 2.1210 z dnia 02.09.2025 r.	WSSE w Warszawie  PSSE w Siedlcach PSSE w Radomiu



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu  
ul. Mogielnicka 67 | 05-600 Grójec  
+48 486642258  
sekretariat.psse.grojec@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-74937-78059-ERCJG-20

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
10.09.2025 r.	Sielec 38, gm. Goszczyn Publiczna Szkoła Podstawowa	1.989 z dnia 17.09.2025 r.	PSSE w Radomiu

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza  
przydatność wody do spożycia  
z wodociągu publicznego w Sielcu o produkcji wody do 100 m<sup>3</sup>/dobę  
zarządzanego przez Gminę Goszczyn.**

#### **Uzasadnienie**

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek pobieranych w 2025 roku, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminę Goszczyn i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego Sielec, wykazała zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Sielec zarządzany przez Gminę Goszczyn jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Sielcu wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu

Bartłomiej Molenda

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Goszczyn

2. aa