



K O M U N I K A T NR 14/2026


**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu
z dnia 23 lipca 2026 r.
w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Borowie zaopatrującego miejscowości:
Borowe, gm. Iłowa, Wymiarki, Witoszyn, Lutynka, Silno Mała, gm. Wymiarki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie sprawozdania z dnia z dnia 10 lipca 2026 r. badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu z punktu poboru w Stacji Uzdatniania Wody w m. Borowe informuje o przekroczeniu wartości parametrycznej **manganu – 60,4 µg/l (dopuszczalna wartość parametryczna wynosi 50 µg/l).**

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przekroczona wartość parametryczna manganu może pogarszać wygląd i smak wody jednak nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów i woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganiu
Jacek Stępień



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żaganiu
ul. Szprotawska 45 a | 68-100 Żagań
+48 68 477 66 00
psse.zagan@sanepid.gov.pl