



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie**

Warszawa, dnia 29.09.2026 r.

WL.2370.14.2026.13

Dotyczy: postępowania prowadzonego pn. „Montaż integratorów do syren alarmowych”.

Nr sprawy: WL.2370.14.2026.

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści dokumentów zamówienia w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 157a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: Procedura testowania i kryteria odbioru pojedynczej lokalizacji.

„Wykonawca zwraca się z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie procedury przeprowadzania testów oraz odbioru prac w poszczególnych lokalizacjach. Zgodnie z OPZ zakres prac obejmuje montaż Prekonfigurowanego Zestawu Lokalnego (PZL), jego integrację z istniejącą syreną alarmową, uruchomienie oraz przeprowadzenie testów potwierdzających prawidłowe działanie instalacji. Dokumentacja określa scenariusze testów lokalnych, jednak nie wskazuje jednoznacznie pełnego zestawu czynności i wyników, których uzyskanie będzie wystarczające do podpisania protokołu odbioru końcowego danej lokalizacji bez zastrzeżeń. Wyjaśnienie powyższego jest niezbędne do prawidłowego zaplanowania realizacji zamówienia. Ze względu na liczbę lokalizacji oraz określony termin zakończenia całego zamówienia. Wykonawca musi mieć możliwość zaplanowania pracy ekip instalacyjnych w kolejnych obiektach. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Jakie dokładnie czynności i testy należy przeprowadzić po zakończeniu instalacji i integracji PZL z syreną alarmową, aby dana lokalizacja mogła zostać pozytywnie odebrana?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że po zakończeniu montażu i integracji strony w ciągu max. 2 godzin dokonają testu komunikacji z Komendą Główną PSP. W przypadku braku połączenia z KG PSP (w czasie 2 godzin) Zamawiający dopuści jako równoważne sprawdzenie funkcjonalności (nadania sygnałów z wykorzystaniem integratora), w tym przypadku po stronie Wykonawcy leży zapewnienie nadania sygnałów poprzez załączenie syreny z poziomu instalatora.

2. „Kto będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie lub potwierdzenie poszczególnych testów wymaganych do odbioru?”.

Odpowiedź na pytanie:

Informujemy, że ze strony Zamawiającego będą odpowiedzialne osoby wyznaczone przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.

3. „Czy wszystkie testy wymagane do pozytywnego odbioru lokalizacji będą mogły zostać przeprowadzone bezpośrednio po zakończeniu prac instalacyjnych, w czasie obecności ekipy Wykonawcy na obiekcie?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 6 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia) odbiory będą odbywały się indywidualnie dla każdej lokalizacji. Zamawiający wyjaśnia, że zapisy wzoru umowy dopuszczają przeprowadzenie czynności odbiorowych dla każdej lokalizacji bezpośrednio po zakończeniu prac instalacyjnych.

4. „Czy pozytywne wykonanie lokalnych testów funkcjonalnych, w szczególności potwierdzenie prawidłowego sterowania syreną przez PZL oraz zachowania dotychczasowych sposobów uruchamiania syreny, będzie wystarczające do uznania prac Wykonawcy w danej lokalizacji za zakończone?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że po zakończeniu montażu i integracji strony w ciągu max. 2 godzin dokonają testu komunikacji z KG PSP. W przypadku braku połączenia z KG PSP (w czasie 2 godzin) Zamawiający dopuści jako równoważne sprawdzenie funkcjonalności (nadania sygnałów z wykorzystaniem integratora), w tym przypadku po stronie Wykonawcy leży zapewnienie nadania sygnałów poprzez załączenie syreny z poziomu instalatora.

5. „Jeżeli pozytywny odbiór będzie wymagał dodatkowego testu, czynności lub potwierdzenia realizowanego poza lokalizacją albo przez podmiot lub osobę inną niż Wykonawca, prosimy o wskazanie, w jakim terminie od zakończenia montażu taki test zostanie przeprowadzony oraz czy obecność ekipy Wykonawcy na obiekcie będzie przy nim wymagana”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że po zakończeniu montażu i integracji strony w ciągu max. 2 godzin dokonają testu komunikacji z KG PSP. W przypadku braku połączenia z KG PSP (w czasie 2 godzin) Zamawiający dopuści jako równoważne sprawdzenie funkcjonalności (nadania sygnałów z wykorzystaniem integratora), w tym przypadku po stronie Wykonawcy leży zapewnienie nadania sygnałów poprzez załączenie syreny z poziomu instalatora. Wyjaśnia, że zapisy wzoru umowy dopuszczają przeprowadzenie czynności odbiorowych dla każdej lokalizacji bezpośrednio po zakończeniu prac instalacyjnych.

6. „Jak będzie wyglądała procedura w przypadku, gdy przeprowadzenie testu nie będzie możliwe bezpośrednio po zakończeniu montażu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje opisanych powyżej okoliczności.

7. „W jaki sposób w przypadku negatywnego wyniku testu zostanie ustalone, czy jego przyczyną jest wykonana przez Wykonawcę instalacja i integracja z syreną, czy elementy, urządzenia, konfiguracja, oprogramowanie, transmisja danych lub infrastruktura pozostające poza zakresem Wykonawcy?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w tego typu przypadkach, decyzję o dalszym toku postępowania będą podejmować strony na etapie realizacji czynności odbiorowych.

8. „Czy Zamawiający przewiduje wzór protokołu odbioru pojedynczej lokalizacji lub checklistę określającą wszystkie czynności i wyniki testów wymagane do uzyskania pozytywnego odbioru? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie takiego dokumentu przed terminem składania ofert”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że podczas odbiorów końcowych każdej z lokalizacji weryfikowane będzie spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2: Zgłoszenie gotowości do odbioru z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem i organizacja odbiorów.

„Zgodnie z § 6 wzoru umowy każdego indywidualnego odbioru końcowego dokonuje komisja Zamawiającego w składzie od 2 do 6 osób, a Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie termin realizacji umowy zostaje zachowany wyłącznie wtedy, gdy pozytywne odbiory końcowe odbędą się do dnia 11.12.2026 r.

Wyjaśnienie powyższej kwestii jest istotne z uwagi na liczbę lokalizacji i krótki termin realizacji. Dla sprawnej realizacji konieczne jest skoordynowanie prac instalacyjnych i odbiorowych w sposób umożliwiający zamknięcie danej lokalizacji bezpośrednio po wykonaniu prac. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie:

1. Czy Wykonawca może przed rozpoczęciem realizacji przedstawić Zamawiającemu harmonogram planowanych instalacji, wskazując z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem konkretną datę realizacji prac w danej lokalizacji, a takie zgłoszenie będzie jednocześnie traktowane jako zgłoszenie gotowości do odbioru tej lokalizacji?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że dopuszcza przedłożenie przez Wykonawcę harmonogramu planowanych instalacji z zastrzeżeniem, że przedmiotowy harmonogram traktowany będzie jako materiał dodatkowy sporządzony przez Wykonawcę oraz nie będzie stanowić obligatoryjnego dokumentu wymaganego od wszystkich Wykonawców w niniejszym postępowaniu. Przedmiotowy dokument będzie traktowany jako materiał pomocniczy służący usprawnieniu koordynacji montażu.

2. „Czy Zamawiający zapewni możliwość przeprowadzenia odbioru w dniu wykonywania instalacji, bezpośrednio po zakończeniu montażu, integracji i wymaganych testów?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy dopuszczają możliwość przeprowadzenia odbioru w dniu wykonania instalacji, bezpośrednio po zakończeniu montażu, integracji i wymaganych testów. Odbiory będą realizowane w terminach zgłoszonych przez Wykonawcę.

3. „Czy odbioru w imieniu Zamawiającego będzie mogła dokonać komisja lub osoby upoważnione dostępne w danej lokalizacji, tak aby nie było konieczności ponownego przyjazdu ekipy instalacyjnej wyłącznie w celu przeprowadzenia odbioru?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że przewiduje upoważnienie przedstawicieli jednostek PSP, które będą umocowane do uczestnictwa w odbiorach we wskazanych lokalizacjach w terminach zgłoszonych przez Wykonawcę.

4. „Czy w przypadku prawidłowego wykonania wszystkich prac i pozytywnego zakończenia wymaganych testów możliwe będzie podpisanie protokołu odbioru danej lokalizacji bezpośrednio w dniu wykonania instalacji?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w przypadku wykonania usługi będzie możliwe podpisanie protokołu odbioru danej lokalizacji bezpośrednio w dniu zrealizowania usługi zgodnie ze zgłoszonym terminem przez Wykonawcę.

5. „Jeżeli pomimo wcześniejszego, co najmniej 5-dniowego zgłoszenia terminu prac Zamawiający nie zapewni możliwości przeprowadzenia odbioru, czy wykonanie prac i pozytywne zakończenie testów lokalnych zostanie uznane za wykonanie zobowiązania Wykonawcy w terminie, a późniejsze przeprowadzenie formalnego odbioru nie będzie traktowane jako zwłoka Wykonawcy ani podstawa do naliczenia kar umownych?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi będzie podpisanie protokołu odbioru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający zapewni udział swojego przedstawiciela w dniu odbioru przedmiotu umowy.

Pytanie 3: Podział odpowiedzialności za dobór sposobu integracji i przygotowanie danych konfiguracyjnych.

„Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne wyjaśnienie podziału odpowiedzialności pomiędzy Zamawiającego i Wykonawcę w zakresie dopasowania SS-100 do konkretnego modelu syreny. OPZ nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania integracji i, w określonych przypadkach, zapewnienia właściwej konfiguracji syreny. Jednocześnie załącznik nr 5 do ogłoszenia wskazuje, że za integrację z konkretną syreną odpowiada Zamawiający, Zamawiający zapewnia dopasowanie do syreny i dane konfiguracji, natomiast instalator wykonuje i dokumentuje połączenia zgodnie z zaakceptowanym schematem. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Kto przed rozpoczęciem prac w danej lokalizacji będzie określał wymagany sposób integracji SS-100 z konkretnym modelem syreny - cyfrowy, audio czy stykowy?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że dobór właściwego sposobu integracji należy do Wykonawcy i powinien zostać dokonany na podstawie analizy istniejącej infrastruktury, zastosowanego modelu syreny oraz wymagań technicznych SOiA. Przyjęte rozwiązanie musi zapewniać pełną zgodność z wymaganiami określonymi w Wytocznych SOiA, zachowanie dotychczasowych funkcji lokalnego uruchamiania syreny oraz umożliwiać prawidłową realizację sygnałów alarmowych wymaganych przez SOiA.

2. „Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy dla każdej lokalizacji zaakceptowany schemat połączeń, przypisanie wejść i wyjść SS-100 oraz wymagane parametry konfiguracji syreny?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że nie posiada potwierdzonych przez producentów schematów integracji z SS-100. Zamawiający informuje, że 311 syren wykonanych w zadaniu B2 jest zgodne z wymaganiami systemu SOiA (https://github.com/KGPSP/WYTYCZNE_SOIA), w pozostałych przypadkach Wykonawca musi zweryfikować możliwości podłączenia. Zamawiający wyjaśnia, że w załącznikach 4a-4h znajduje się wykaz modeli syren.

3. „Czy odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje wykonanie i udokumentowanie połączeń zgodnie z przekazaniem i zaakceptowanym schematem, czy również samodzielne opracowanie sposobu integracji, konfiguracji i parametrów komunikacji dla poszczególnych modeli syren?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że dobór właściwego sposobu integracji należy do Wykonawcy i powinien zostać dokonany na podstawie analizy istniejącej infrastruktury, zastosowanego modelu syreny oraz wymagań technicznych SOiA. Przyjęte rozwiązanie musi zapewniać pełną zgodność z wymaganiami określonymi w Wytocznych SOiA, zachowanie

dotychczasowych funkcji lokalnego uruchamiania syreny oraz umożliwiać prawidłową realizację sygnałów alarmowych wymaganych przez SOiA.

4. „Jeżeli dla danego modelu syreny technicznie możliwy jest więcej niż jeden sposób integracji, czy wyboru sposobu integracji dokonuje Zamawiający przed rozpoczęciem prac, czy Wykonawca na podstawie warunków stwierdzonych na obiekcie?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy dla określonej lokalizacji producent syreny przewiduje więcej niż jeden sposób integracji, Wykonawca powinien zastosować rozwiązanie zapewniające największą niezawodność, bezpieczeństwo eksploatacji oraz zgodność z wymaganiami interoperacyjności SOiA.

Pytanie 4: Zakres wymaganych połączeń fizycznych - tryb stykowy, audio i RS-232.

„OPZ opisuje tryb cyfrowy, tryb audio i tryb stykowy jako sposoby integracji syreny z PZL. Jednocześnie w dalszej części wskazano, że warunkiem minimum integracji poprzez połączenia fizyczne jest podłączenie syren do PZL poprzez trzy rodzaje połączeń: trzy wejścia alarmowe, tor audio wraz z aktywacją PTT oraz RS-232. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie:

1. Czy w każdej syrenie elektronicznej Wykonawca ma obowiązek wykonać równolegle wszystkie trzy rodzaje połączeń, tj. połączenia stykowe dla trzech alarmów, tor audio/PTT oraz RS-232?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z założeniami Podręcznik SOiA, zastosowany sposób integracji powinien być dostosowany do możliwości technicznych danego modelu syreny oraz zapewniać realizację wymaganych funkcji SOiA przy zachowaniu istniejących funkcjonalności urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest dobrać i wykonać taki sposób integracji, który zapewni prawidłowe wykonywanie sygnałów alarmowych oraz pełną zgodność z wymaganiami interoperacyjności SOiA. Jeżeli dany model syreny umożliwia realizację wymaganych funkcji za pomocą jednego lub kilku interfejsów, nie ma obowiązku wykonywania dodatkowych połączeń niewymaganych dla osiągnięcia wymaganej funkcjonalności. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wykorzystanie więcej niż jednego sposobu integracji, jeżeli wynika to ze specyfiki konkretnego urządzenia lub jest niezbędne do zapewnienia wszystkich funkcji wymaganych dokumentacją postępowania.

2. „Czy też należy wykonać wyłącznie połączenia właściwe dla ustalonego sposobu integracji konkretnego modelu syreny, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego schematem?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z założeniami Podręcznik SOiA, zastosowany sposób integracji powinien być dostosowany do możliwości technicznych danego modelu syreny oraz zapewniać realizację wymaganych funkcji SOiA przy zachowaniu istniejących funkcjonalności urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest dobrać i wykonać taki sposób integracji, który zapewni prawidłowe wykonywanie sygnałów alarmowych oraz pełną zgodność z wymaganiami interoperacyjności SOiA. Jeżeli dany model syreny umożliwia realizację wymaganych funkcji za pomocą jednego lub kilku interfejsów, nie ma obowiązku wykonywania dodatkowych połączeń niewymaganych dla osiągnięcia wymaganej funkcjonalności. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wykorzystanie więcej niż jednego sposobu integracji, jeżeli wynika to ze specyfiki konkretnego urządzenia lub jest niezbędne do zapewnienia wszystkich funkcji wymaganych dokumentacją postępowania.

3. „Jeżeli wymagane jest równoległe wykonanie wszystkich trzech rodzajów połączeń, prosimy o potwierdzenie, że każda syrena objęta zamówieniem posiada odpowiednie, dostępne i skonfigurowane interfejsy umożliwiające wykonanie takiego zakresu”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu wykonanie poprawnej konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 5: Przygotowanie i konfiguracja interfejsów istniejących syren do integracji z SS-100.

„Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie zakresu odpowiedzialności za przygotowanie istniejących syren alarmowych do integracji z SS-100. Samo fizyczne występowanie interfejsu RS-232, wejścia audio lub wejść sterujących nie przesądza o możliwości ich bezpośredniego wykorzystania. Uruchomienie wymaganej funkcjonalności może wymagać konfiguracji urządzenia, zmiany firmware, zastosowania adaptera lub użycia dedykowanego oprogramowania serwisowego producenta. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Czy Zamawiający gwarantuje, że wszystkie syreny elektroniczne wskazane w aktualnych załącznikach nr 4a-4h posiadają aktywne i skonfigurowane interfejsy pozwalające na wykonanie integracji z SS-100 bez konieczności dokonywania zmian w konfiguracji istniejącej syreny?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy zachodzi konieczność weryfikacji czy syreny elektroniczne wskazane w załącznikach nr 4a-4h posiadają aktywne i skonfigurowane interfejsy pozwalające na wykonanie integracji z SS-100.

2. „Czy w szczególności interfejsy RS-232, wejścia bezpotencjałowe/cyfrowe oraz wejścia audio/PTT są skonfigurowane w sposób umożliwiający realizację funkcji wymaganych przez SS-100?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy zachodzi konieczność weryfikacji czy syreny elektroniczne wskazane w załącznikach nr 4a-4h posiadają aktywne i skonfigurowane interfejsy pozwalające na wykonanie integracji z SS-100.

3. „Jeżeli wykonanie integracji będzie wymagało zmiany konfiguracji istniejącej syreny, czy dokonanie takiej rekonfiguracji stanowi zakres niniejszego zamówienia?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wykonanie integracji będzie wymagało zmiany konfiguracji istniejącej syreny Wykonawca musi to uwzględnić.

4. „Jeżeli konfiguracja wymaga wykorzystania dedykowanego oprogramowania serwisowego producenta, licencji, klucza serwisowego, adaptera lub innych narzędzi niedostępnych standardowo użytkownikowi, kto zapewni Wykonawcy dostęp do tych elementów?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu wykonanie poprawnej konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.

5. „Jak należy postąpić w przypadku, gdy wymaganej konfiguracji może dokonać wyłącznie producent syreny, jego autoryzowany serwis lub partner posiadający odpowiednie oprogramowanie i uprawnienia?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu wykonanie poprawnej konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.

6. „Czy w takim przypadku Zamawiający zapewni wykonanie wymaganej konfiguracji przez producenta lub uprawniony przez niego podmiot, czy też koszt takiej usługi powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w cenie oferty?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu wykonanie poprawnej konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.

7. „Jeżeli koszt konfiguracji przez producenta lub jego autoryzowany serwis powinien zostać uwzględniony w ofercie, prosimy o wskazanie modeli i lokalizacji, dla których taka konfiguracja jest wymagana”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji postępowania przewidziano możliwość zapoznania się z obiektem oraz istniejącą infrastrukturą podczas fakultatywnej wizji lokalnej. Ponadto wskazujemy, że zgodnie z zapisami pkt. 2.2 opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do ogłoszenia) Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji warunków technicznych każdej lokalizacji przed rozpoczęciem montażu. Informujemy, że w załącznikach 4a-4h do ogłoszenia Zamawiający zawarł wykaz modeli syren.

8. „Jak należy postąpić w przypadku, gdy podczas realizacji okaże się, że dana syrena nie posiada interfejsu lub funkcjonalności umożliwiającej wykonanie integracji w sposób wskazany przez Zamawiającego?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wykonanie integracji będzie wymagało zmiany konfiguracji istniejącej syreny Wykonawca musi to uwzględnić.

9. „Czy w takiej sytuacji prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę wszystkich możliwych prac oraz udokumentowanie stanu technicznego urządzenia będzie podstawą do uznania, że brak pełnej integracji wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu wykonanie poprawnej konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.

10. „Czy Wykonawca, kalkulując cenę oferty, ma przyjąć, że istniejące syreny zostaną przekazane w stanie technicznym i konfiguracyjnym umożliwiającym integrację zgodnie z dokumentacją postępowania bez konieczności zakupu dodatkowych licencji, modułów, adapterów, oprogramowania lub odpłatnych usług producenta? Jeżeli nie, prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu takich dodatkowych prac i elementów”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu wykonanie poprawnej konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 6: Status instrukcji SS-100 i gotowość konfiguracji PZL do odbiorów.

„Załącznik nr 5 do ogłoszenia został oznaczony jako „WERSJA ROBOCZA 0.2”. Dokument zawiera również informacje wskazujące, że część opisanego oprogramowania i procedur ma charakter symulacyjny lub wymaga dalszego uzupełnienia, m.in. w zakresie protokołów konkretnych syren i materiałów referencyjnych. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Czy załącznik nr 5 w wersji 0.2 jest dokumentem ostatecznym i wiążącym Wykonawcę podczas realizacji zamówienia?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że załącznik oznaczony jako „WERSJA ROBOCZA 0.2” jest ostatecznym i wiążącym dokumentem.

2. „Czy przed rozpoczęciem realizacji Zamawiający przekaze finalną, zatwierdzoną instrukcję instalacji oraz konfigurację PZL umożliwiającą przeprowadzenie wszystkich wymaganych testów i odbiorów?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że załącznik oznaczony jako „WERSJA ROBOCZA 0.2” jest ostatecznym i wiążącym dokumentem.

3. „Czy PZL przekazywane Wykonawcy będą posiadały kompletne i produkcyjne oprogramowanie oraz konfigurację niezbędną do wykonania integracji i testów odbiorowych, a ewentualne prace programistyczne, implementacja protokołów syren lub zmiany oprogramowania SS-100 pozostają poza zakresem niniejszego zamówienia?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że PZL przekazywane Wykonawcy będą posiadały kompletne i produkcyjne oprogramowanie oraz konfigurację niezbędną do wykonania integracji i testów odbiorowych.

4. „Czy Zamawiający zapewni wszystkie wymagane do odbioru zatwierdzone pliki lub wzorce sygnałów alarmowych, jeżeli będą one wykorzystywane podczas testów toru audio?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że PZL przekazywane Wykonawcy będą posiadały kompletne i produkcyjne oprogramowanie oraz konfigurację niezbędną do wykonania integracji i testów odbiorowych.

Pytanie 7: Zachowanie gwarancji istniejących syren podczas integracji z SS-100.

„Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zasad wykonywania prac integracyjnych w urządzeniach pozostających w okresie gwarancji producenta lub wykonawcy, który dokonał ich wcześniejszej dostawy i instalacji. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Czy syreny wskazane w aktualnych załącznikach nr 4a-4h pozostają obecnie objęte gwarancją producenta lub wykonawcy ich wcześniejszej dostawy?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że 311 syren wykonanych w zadaniu B2 jest objętych gwarancją. Każda wskazana w przedmiocie zamówienia lokalizacja zawiera informację o posiadanym modelu syreny.

2. „Czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie wszystkich czynności wymaganych w ramach niniejszego zamówienia przez Wykonawcę nie spowoduje utraty ani ograniczenia gwarancji istniejących syren?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonaną usługę.

3. „Czy dla któregośkolwiek z modeli syren wykonanie podłączenia, zmiana konfiguracji, wykorzystanie interfejsu RS-232, wejść cyfrowych, audio/PTT lub innych interfejsów wymaga udziału producenta, autoryzowanego serwisu lub podmiotu posiadającego określone przez producenta uprawnienia?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu wykonanie poprawnej konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.

4. „Jeżeli wykonanie określonych czynności przez podmiot nieposiadający takich uprawnień mogłoby spowodować utratę lub ograniczenie gwarancji, czy Zamawiający zapewni udział producenta lub podmiotu przez niego uprawnionego, czy też Wykonawca powinien uwzględnić koszt takiej usługi w cenie oferty?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu wykonanie poprawnej konfiguracji leży po stronie Wykonawcy.

5. „Jeżeli koszt powinien zostać uwzględniony w ofercie, prosimy o wskazanie modeli i lokalizacji, dla których udział producenta lub autoryzowanego podmiotu jest wymagany”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że w załącznikach 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 4g oraz 4h został zawarty wykaz modeli syren.

6. „Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca odpowiada za prawidłowość wykonanych przez siebie prac integracyjnych i dostarczonych materiałów, natomiast wykonanie prac zgodnie z dokumentacją postępowania oraz sposobem zaakceptowanym przez Zamawiającego nie powoduje przejęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności gwarancyjnej za istniejącą syrenę ani jej pozostałe komponenty”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że wykonanie prac zgodnie z dokumentacją postępowania i zaakceptowanym sposobem integracji nie skutkuje przejęciem przez Wykonawcę odpowiedzialności gwarancyjnej za istniejącą syrenę alarmową ani inne elementy infrastruktury nieobjęte zamówieniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia istniejącej infrastruktury powstałe wskutek prowadzonych prac oraz za elementy dostarczone, zmodyfikowane lub wykonane w ramach realizacji zamówienia.

Pytanie 8: Okres gwarancji i rękojmi na usługę montażu.

„W ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu wskazano wymagany okres gwarancji i rękojmi na usługę montażu wynoszący 12 miesięcy. Jednocześnie § 7 ust. 1 wzoru umowy zawiera zapis: „12 miesięcy gwarancji jakości (gwarancja, minimum 24 miesięcy)”.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wskazanie, jaki okres gwarancji i rękojmi jest wymagany od Wykonawcy - 12 miesięcy czy minimum 24 miesiące - oraz o odpowiednią korektę dokumentacji postępowania”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że wymagany okres gwarancji na usługę montażu wynosi 12 miesięcy, liczony od dnia przeprowadzenia pozytywnego odbioru każdej z lokalizacji indywidualnie (potwierdzony protokołem). Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w załączniku nr 2 (wzór umowy) w powyższym zakresie.

Pytanie 9: Zakres odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy.

„Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia obejmuje usługę montażu i integracji urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego z istniejącymi syrenami i infrastrukturą

obiektową, prosimy o jednoznaczne określenie zakresu gwarancji Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja i rękojmia udzielana przez Wykonawcę obejmuje wykonane przez niego prace montażowe, połączenia oraz materiały dostarczone przez Wykonawcę, natomiast nie obejmuje wad i awarii urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego, istniejących syren i ich komponentów, istniejącej infrastruktury elektrycznej i telekomunikacyjnej, usług transmisji danych ani oprogramowania i konfiguracji, których Wykonawca nie dostarczał lub nie modyfikował. Prosimy również o potwierdzenie, że późniejsze zmiany konfiguracji lub ingerencje wykonane przez Zamawiającego, użytkownika, producenta lub osoby trzecie nie będą kwalifikowane jako wada prac Wykonawcy, o ile nie pozostają w związku z nieprawidłowym wykonaniem przez niego przedmiotu umowy.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający potwierdza, że gwarancja oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawcy obejmują wyłącznie zakres przedmiotu zamówienia wykonany przez Wykonawcę, tj. wykonane prace montażowe i integracyjne, połączenia elektryczne i teletechniczne, konfigurację wykonaną w ramach realizacji zamówienia, a także materiały i elementy dostarczone przez Wykonawcę. Zgodnie z założeniami Podręcznik SOiA, odpowiedzialność za stan techniczny, konfigurację, sprawdzenia okresowe i eksploatację urządzeń pozostaje po stronie właściciela urządzenia, natomiast wykonawca odpowiada za zgodność wykonanych prac z wymaganiami oraz prawidłowe uruchomienie instalacji.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Mariusz Bieńczyk
Zastępca Komendanta