
INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie
z dnia 30 września 2026 roku
w sprawie pogorszenia się jakości wody wynikającej z niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej
z systemu zaopatrzenia w wodę w m. Żelechów
zaopatrującego miejscowość Żelechów (gm. Łagów, powiat świebodziński)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, na podstawie próbki wody pobranej z punktu zgodności w dniu 28.09.2026 r. w ramach nadzoru sanitarnego pochodzącej z ww. systemu zaopatrzenia w wodę informuje, że jakość wody uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) z uwagi na obecność w wodzie bakterii grupy coli w ilości 6 jtk/100 ml (przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml).
Przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie ocena ryzyka wykazała, że stwierdzona niezgodność dotyczy mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego i nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów wodę do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy używać wyłącznie po przegotowaniu – minimum 2 minuty.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).



Dostawca wody prowadzi działania naprawcze polegające na dezynfekcji oraz płukaniu sieci wodociągowym celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody.

Agnieszka Woźniczka
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Świebodzinie
/dokument podpisany elektronicznie/

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania