



KOMUNIKAT NR 6/2026

z dnia 10 czerwca 2026 r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie- Koźlu
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dla miejscowości
Pawłowiczki i Ostroźnica zaopatrywanych przez wodociąg Pawłowiczki.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej stwierdził, że jakość wody dostarczanej z wodociągu Pawłowiczki **nie spełnia obowiązujących wymagań mikrobiologicznych** z uwagi na **obecność bakterii grupy coli**. W badanych próbkach nie wykryto bakterii Escherichia coli oraz enterokoków.

WARUNKOWA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA, PO UPRZEDNIM PRZEGOTOWANIU

Przegotowania wymaga również woda używana do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów oraz kąpeli noworodków i niemowląt. Woda bez uprzedniego przegotowania może być stosowana do celów gospodarczych, w tym do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) oraz sputkiwania toalet.

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia należy gotować przez co najmniej 2 minuty, a następnie pozostawić do ostudzenia. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku dzieci, niemowląt, osób starszych oraz osób o obniżonej odporności.



Administrator wodociągu prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia.

Czasowo do sieci wodociągowej wprowadzany jest środek dezynfekcyjny podchloryn sodu w ilości zapewniającej utrzymanie stężenia chloru wolnego w wodzie na poziomie nieprzekraczającym 0,3 mg/l. Działanie to może powodować niewielkie zmiany zapachu i smaku wody, jednak nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Małgorzata Kopczyńska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu

/dokument podpisany elektronicznie/

