



Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

PRO.DGR.660.6866.2017.256146.17.EG

EKOPROJEKT Sp. z o.o.
al. Krakowska 224
02-219 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę istniejącego budynku zlokalizowanego przy **ul. Zawrat 20** na **dz. nr ew. 29 z obrębu 1-02-18** w dzielnicy Mokotów w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 24.07.2017 r. (pismo wpłynęło do Spółki w dniu 3.08.2017 r.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

- a. W związku ze złym stanem technicznym przyłącza wodociągowego oraz zapewnieniem wymaganej ochrony przeciwpożarowej należy przebudować przyłącze wodociągowe wraz z instalacją wewnętrzną na odcinku od przewodu wodociągowego do budynku.
- b. Zaopatrzenie w wodę ww. budynku w ilości 1,36 dm³/s na cele socjalno - bytowe oraz w ilości 2,0 dm³/s na cele przeciwpożarowe (do wewnętrznego gaszenia) będzie możliwe z istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 w ul. Zawrat po dokonaniu powyższej przebudowy.
- c. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe (do zewnętrznego gaszenia) będzie możliwa w ilości 10,0 dm³/s z hydrantów na ww. przewodzie wodociągowym.

2. Warunki dodatkowe

- a. Na ww. przebudowę należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) w oparciu o załączone dane.
- b. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- c. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej w wysokości 0,25 MPa.
- d. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowana jest istniejąca zabudowa i projektowane będzie uzbrojenie.
- e. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociągowym należy sprawdzić w terenie.
- f. Ze względu na brak szczegółowej dokumentacji powykonawczej przewodu wodociągowego w ul. Zawrat przy projektowaniu przyłącza wodociągowego dla budynku należy wykorzystać inwentaryzację geodezyjną oraz pomiary własne w terenie.

Załącznik:

1. Dane techniczne wodociągowe

Do wiadomości:

1. Archiwum II (8612)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU GIS I KONTROLI SIĘCI

Grzegorz Piechota

PRO.DGR.660.6866.2017.256146.17.EG

