


Uwagi

1. Proj. linie kablowe do tablicy TR należy układać w rurach osłonowych DVK,
2. Dla zasilania linii domofonowej rury osłonowe należy wyposażyć w pilota,
3. Linie kablowe należy układać zgodnie z załączonym załącznikiem "Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych".

Jednostka projektowa:	 USŁUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOŁOWSKA 49-200 GRODKÓW, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 3/5 tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com www.espracownia.com.pl			
	Nazwa obiektu budowlanego: Budynek mieszkalny Adres obiektu budowlanego: obręb 0011 Przechód, jedn. ewid. 160703_5 Korfantów, dz. nr 860/1 Branża: Instalacje elektroenergetyczne Stadium: Projekt techniczny Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tulowice Adres Inwestora: ul. Parkowa 14/14a, 49-130 Tulowice			
Stanowisko i specjalność:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis:	Nr zlecenia:
Projektant inst. elektr.	Tomasz Soluch	SLK/1079/POOE/05		58-2021
				Rewizja:
				-
				Format:
				A4
				Data:
				25.07.2021
				Skala:
				1:500
				Ilość rys.:
				01
				Nr str.:
Nazwa rysunku:		PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		