

KOLORY OBWODÓW tablicy TR

— obwód 10;


— obwód 20;

#### Legenda opraw oświetleniowych

- 1 np. ES-SYSTEM 2542004 COSMO LED 1287 LED 830 6700lm OPAL 47W IP65 Szary DRV lub równoważna
- 2 np. ES-SYSTEM 4844501 MODERNA 2 N 1200 LED 840 5400lm 42W IP20 RAL9016 DRV lub równoważna
- 3 np. ES-SYSTEM 4844701 MODERNA 2 N 1200 150 LED 840 2700lm 24W IP20 RAL9016 DRV lub równoważna
- 4 np. ESSYSTEM 5361000 BASE LED IP44 302 lub równoważna
- 5AW np. ES-SYSTEM S.A. LUN4A-C1611R9016TCO LUMI LUN A 1x1 TC 1 CR WH lub równoważna
- 6AW np. ES-SYSTEM S.A. LUN4A-V3611R9016TCO LUMI LUN A 1x3 TC 1 VND WH lub równoważna
- EWI np. ES-SYSTEM S.A. OPIA 1,2 TAI, ATI lub równoważna
- AWz np. ES-SYSTEM S.A. OP3LED-HO A1x1TCIND N IP65 n/t lub równoważna

#### Uwagi

- Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYzo 3/4x1,5mm<sup>2</sup> 450/750V prowadzonymi:
  - n/t w brzdach;
  - p/t w wylewce podłogowej;
- Należy stosować osprzęt o IP20, natomiast w pom. wyposażonych w urządzenia wody bieżącej osprzęt o IP min. 44.
- Przy drzwiach wejściowych należy zainstalować oprawę wyposażoną w czujnik ruchu.
- Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami innych branż.

Jednostka projektowa:	 <b>USŁUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOŁOWSKA</b> 49-200 GRODKÓW, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 3/5 tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com www.espracownia.com.pl			
	Nazwa obiektu budowlanego: Budynek mieszkalny			
	Adres obiektu budowlanego: obręb 0011 Przechód, jedn. ewid. 160703_5 Korfantów, dz. nr 860/1			
	Branża: Instalacje elektroenergetyczne			
	Stadium: Projekt techniczny			
	Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tulowice			
	Adres Inwestora: ul. Parkowa 14/14a, 49-130 Tulowice			
Stanowisko i specjalność:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis:	Nr zlecenia: 58-2021
				Rewizja: -
Projektant inst. elektr.	Tomasz Soluch	SLK/1079/POOE/05		Format: A4
				Data: 25.07.2021
				Skala: 1:100
				Ilość rys.: 04
				Nr str.: -
Nazwa rysunku:		PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA		