



HK.903.71.2025

Przysucha, dnia 28.05.2025 r

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Przysusze
ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha
dot: wodociągu publicznego
Smogorzów**

KOMUNIKAT NR 10/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze na podstawie informacji otrzymanej w dniu 28.05.2025 r. z laboratorium PSSE w Radomiu informuje, że próbka wody pobrana w dniu 26.05.2025 r. z **wodociągu publicznego Smogorzów – punkt poboru: Mieszkanie prywatne Krajów 88; 26 – 400 Przysucha**, wykazała **przekroczenie mikrobiologiczne w wodzie do spożycia: - bakterii grupy coli – 3 jtk /100 ml wody (norma – 0 jtk)**, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Jednocześnie informuje, że w badanej próbce wody nie stwierdzono przekroczenia bakterii *Escherichia coli*, *Enterokoków*.

Woda w wodociągu publicznym Smogorzów jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

***Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Przysusze
Magdalena Kołodziejka***

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują jako strony w sprawie:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11; 26-400 Przysucha.
2. Powiatowy Inspektor Weterynarii w Przysusze ul. Radomska 24; 26-400 Przysucha.
3. Starosto Powiatowe w Przysusze, Al. J. Pawła II 10 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
4. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha