



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 24.11.2022 r.

ZDW.I2e.5360.174.2022

Eco Energy Poland
Mariusz Staniek
ul. Górna 29B
43-400 Cieszyn

data wpływu
4968. 2022. CI. KB. 1226
30.11.2022
Podur

Dotyczy: oświetlenie przejścia dla pieszych skrzyżowanie DK 15 z DW 262

W odpowiedzi na Państwa pismo znak 4704.2022.CI.KB.1226 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy uzgadnia przedłożoną dokumentację dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby związane z budową oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 566 relacji Stacja Kolejowa Czernikowo – Droga 10, w km 0+335, w rejonie skrzyżowania DK 10 z DW 566 w miejscowości Czernikowo przy zachowaniu warunków zawartych w uzgodnieniu znak: ZDW.RDW.2.12.5360.54.2022 oraz z uwagą:

- Przejście poprzeczne pod drogą należy wykonać metodą bezrozkopową w rurze ochronnej na całej szerokości pasa drogowego, prostopadle do osi jezdni, w sposób gwarantujący stabilność nawierzchni i podłoża drogowego na głębokości **min. 1,5 m** mierzonej od rzędnej niwelety drogi do górnej rzędnej rury ochronnej oraz min. 0,5 m poniżej dna rowu drogowego.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wyraża zgodę dla Inwestora tj.: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz na czasowe dysponowanie częścią nieruchomości nr 307 obręb 0001 Czernikowo, dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.).

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania dokumentów uprawniających do zrealizowania procesu inwestycyjnego określonego w ogólnie obowiązujących przepisach.

Otrzymują:

1. Adresat

2. aa

Do wiadomości:

1. RDW w Toruniu

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

mgr inż. Leszek Nitka

Sprawę prowadzi:

Starszy Specjalista: mgr Ewa Krawczyk

tel. 52/370-57-20

mail: e.krawczyk@zdw-bydgoszcz.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
fax 52-370-57-16