



N.HŚ.9022.22.3.2.2026
Sępólno Krajeńskie, 17 marca 2026 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku
ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

- S0390/2026 z dnia 27.02.2026 r.,
- S0391/2026 z dnia 27.02.2026 r.,

sporządzonymi przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. i sprawozdaniem nr:

- M/0/02/2026/505/F/2 z dnia 12.03.2026 r.

sporządzonym przez Laboratorium Badawcze GBA Polska w Warszawie, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe z wodociągu publicznego o prod. 100 – 1000 m³/d w Więcborku, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku, ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	24.02.2026	SUW w Więcborku	S0390/2026	Parametry grupy A i B do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	brak
2.	24.02.2026	Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku	S0391/2026	Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)	brak

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi



UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urzędnia wodociągowego o produkcji 100 - 1000 m³/d w Więcborku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnia.

Państwowy Powiatowy
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Krajeńskim
Gabriela KRAUSE

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – elektronicznie (zgkwiecbork@op.pl)
2. A/a – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Burmistrz Więcborka - elektronicznie (e-doręczenie)