



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

HK.9027.2.27.2025

Działdowo, dnia 10.03.2025 r.

Pan Grzegorz Mrowiński
Burmistrz Działdowa

ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo

Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Miasto Działdowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn.zm.), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz w oparciu o okresowe oceny jakości wody, wydaje obszarową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Działdowo.

Urządzenie wodociągowe Działdowo służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 21 492 osób zamieszkałych w miejscowościach: Działdowo (Miasto), Pierławki, Wysoka, Księży Dwór, Prusinowo, Komorniki, Rudolfowo, Malinowo (Gmina Działdowo). Producentem wody jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Działdowie, ul. Gen. J. Hallera 32, 13-200 Działdowo które odpowiada za jakość wody na terenie Miasta Działdowo, natomiast na terenie Gminy Działdowo za jakość wody odpowiada Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo.

Długość sieci wodociągowej wynosi: 160,81 km i jest wykonana z rur azbesto-cementowych, żeliwnych, PVC, PE. Dobowa produkcja wody wynosi 3257,0 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 4 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie.

Badania jakości wody z wodociągu publicznego Działdowo ramach kontroli urzędowej oraz w ramach kontroli wewnętrznej realizowane były zgodnie z rocznym „Harmonogramem pobierania próbek wody” w zakresie parametrów grupy A i grupy B, określonych

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Częstotliwość pobierania próbek wody była zgodna z częstotliwością określoną w rozporządzeniu, dostosowana do wielkości produkcji i liczby odbiorców.

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie znajduje się także wodociąg lokalny Szpital Działdowo. Producentem wody jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo. Urządzenie wodociągowe Szpital Działdowo służy do zaopatrzenia w wodę do spożycia na potrzeby własne szpitala. Długość sieci wodociągowej wynosi: 0,4 km i jest wykonana z rur PCV, stalowych, żeliwnych. Dobowa produkcja wody wynosi 128 m³. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą dwustopniowej filtracji na 2 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2024 r. oraz jakość wody ciepłej użytkowej zbadanej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella odpowiada wymaganiom określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W 2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego złej jakości wody w wodociągu publicznym Działdowo oraz w wodociągu lokalnym Szpital Działdowo oraz nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody produkowanej przez ww. urządzenia wodociągowe.

Ocena ogólna jakości wody

Na koniec roku sprawozdawczego 2024, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Działdowo oraz wodociągu lokalnego Szpital Działdowo stwierdzając przydatność wody do spożycia przez ludzi. W załączeniu „Obszarowa ocena jakości wody w 2024” w formie tabelarycznej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Załącznik:

Obszarowa ocena jakości wody w 2024 roku w wodociągach nadzorowanych przez WSSE/ PSSE/GSSE w województwie warmińsko-mazurskim																		
Nazwa wodociągu	Nazwa gminy zaprzęta wodociągu	Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg	Nazwa producenta wody	Kontrola a Kw/PIS w m3/d	Sposób uzdatniania	Dezynfekcja (jeśli jest stosowana)	Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociągu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny)	Liczba ludności w wodociągu (stałych mieszkańców)	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody [nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna)]	Czas trwania przekroczenia w dniach (w roku 2023)	Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych		Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębior. w-k	Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdawczego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak przydatności/odstępstwo	Nazwa Powiatowej/Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej sprawującej nadzór bieżący nad sanitarną jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	Uwagi		
1	2	3	4	5	6.0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Działowo Szpital	Miasto Działowo, Gmina Działowo	działowski	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Działowie	KW/PIS 3257,0	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie		Działowo, Piętawki, Wysoka, Księż Dwór, Komorniki, Rudolowo, Malinowo, gm. Działowo (7)	21492						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działowie		
Działowo Szpital	Działowo	działowski	SPZOZ Działowo	KW/PIS 128,0	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie		SP ZOZ w Działowie (1)	0						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działowie		

Otrzymują:

1. Adresat
(skrzynka e-PUAP)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
(skrzynka e-PUAP)
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Działdowie
ul. Gen. J. Hallera 32, 13-200 Działdowo
(odbiór osobisty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
4. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo
(skrzynka e-PUAP)
5. Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie, 13-200 Działdowo
(odbiór osobisty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
6. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
(odbiór osobisty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
7. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo
(skrzynka e-PUAP)
8. PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
9. PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
10. PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
11. PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
12. a/a