



UWAGA

1. WSZYSTKIE RURY W OBRĘBIE WĘZŁA WYKONAĆ ZE STALI CZARNEJ WG NORMY PN-EN 10216
2. INSTALACJĘ ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE, OZNACZYĆ KIERUNKI PRZEPŁYWU
3. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH ZAINSTALOWAĆ ODPOWIEIETRZNIKI AUTOMATYCZNE