

Uzupełnienie do dokumentacji przetargowej.

1. W zakres prac hydraulicznych projektu termomodernizacji Leśniczówki Paryż wchodziła między innymi wymiana 2 szt. piecy, (dwie kotłownie), wraz z urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i wytycznymi dotyczącymi Ekoprojektu (Uchwała antysmogowa Marszałka Województwa Mazowieckiego tj. uchwała 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 24 października 2017r.) i Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe D.U. z 2019r. poz. 363).
W 2022r. wykonano modernizację przedmiotowych kotłowni. Pozostają tylko roboty hydrauliczne związane z wymianą grzejników.
Dodatkowo należy zamontować urządzenia do uzdatniania wody.
2. Wykonawca w ramach robót elektrycznych zobowiązany jest do wymiany zewnętrznych tablic rozdzielczych, oraz po zakończeniu robót elektrycznych do wykonania badań instalacji.
3. Do odbioru końcowego prac należy sporządzić **Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku**

Obowiązkiem Wykonawcy, przed złożeniem oferty, jest dokonanie lustracji na gruncie w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji służących do prawidłowej wyceny oferty.