



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu

HK.9020.140.2026
Wałcz, 2026-09-01

KOMUNIKAT NR 19/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z 1.09.2026 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej ze strefy zaopatrzenia w wodę Złotowo, gmina Tuczo, powiat wałecki, zaopatrującego ok. 13 mieszkańców miejscowości Złotowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z otrzymanym 1.09.2026 r. wynikiem badania próbki wody pobranej 31.08.2026 r., stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego - liczba bakterii grupy coli w ilości **33 jtk/100 ml**.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuczo, ul. Wolności 11, 78-640 Tuczo, zarządzający strefą zaopatrzenia w wodę w miejscowości Złotowo został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Marta Mikołajczak-Brusiło

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu
ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 | 78-600 Wałcz
+48 67 258 23 31
psse.walcz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68332-18191-CBTEA-24