



Wejherowo, dnia 28.02.2025r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

HŚ.9022.1.93.2025.AJ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 42/25
Dotyczy wodociągu publicznego Słajszewo**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r., poz. 416) oraz § 4, § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu poniższych sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
05.02.2024	152/2024*	Słajszewo, SUW
20.03.2024	417/2024*	Słajszewo, SUW
20.03.2024	418/2024*	Słajszewo 29**
10.04.2024	508/2024*	Słajszewo sklep „U Jędrucha”
10.04.2024	507/2024*	Słajszewo, SUW
06.05.2024	LBSK.154.2024	Słajszewo, ul. Bursztynowa 65**
16.05.2024	741/2024*	Biebrowo 1**
16.05.2024	742/2024*	Słajszewo 29**
23.05.2024	785/2024*	Słajszewo, ul. Bursztynowa 65**
23.05.2024	784/2024*	Biebrowo 1**
11.06.2024	LBSK.233.2024	Biebrowo 1**
11.06.2024	LBSK.232.2024	Słajszewo, ul. Bursztynowa 65**
18.06.2024	LBSK.246.2024	Słajszewo, ul. Bursztynowa 65**
18.06.2024	LBSK.247.2024	Biebrowo 1**
09.09.2024	1471/2024*	Słajszewo 29**
05.11.2024	2049/2024*	Słajszewo, woda surowa

*Kontrola wewnętrzna

**Punkt zgodności zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3

e-Doręczenia: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

tel. (58) 677-79-01, fax (58) 677-79-03, e-mail psse.wejherowo@sanepid.gov.pl

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Słajszewo

UZASADNIENIE

W okresie 05.02.2024r. – 05.11.2024r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie, dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Słajszewo zaopatrującego miejscowości Słajszewo, Biebrowo.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, mangan, żelazo. W zakresie parametrów promieniotwórczych oznaczono: Ra-226, Ra-228.

W próbce wody pobranej w dniu 05.02.2024r. stwierdzono ponadnormatywną zawartość związków manganu i żelaza. Administrator wodociągu poinformował o planowanej modernizacji urządzeń filtracyjnych, hydroforu oraz urządzeń napowietrzających. Po wykonaniu modernizacji pobrano kolejne próby wody, które nie potwierdziły przekroczeń ww. parametrów.

W próbce wody pobranej w dniu 06.05.2024r. stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. a w próbkach wody pobranej w dniu 16.05.2024r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Administrator wodociągu wykonał powtórne badania wody przeznaczonej do spożycia, które nie potwierdziły przekroczeń ww. parametrów. Tutejszy Organ w dniu 11.06.2024r. pobrał kolejne próby wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w punktach zgodności. W jednej z badanych prób tj. Słajszewo ul. Bursztynowa 65 stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wewnętrznej sieci wodociągowej Gospodarstwa Agroturystycznego Ola ul. Bursztynowa 65 w Słajszewie. W dniu 18.06.2024r. wykonano kolejne badania wody w wytypowanych punktach zgodności, które potwierdziły właściwą jakość wody. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał w dniu 21.06.2024r. komunikat o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z wewnętrznej sieci wodociągowej Gospodarstwa Agroturystycznego Ola ul. Bursztynowa 65 w Słajszewie.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Słajszewo.

**Jakość wody dostarczanej mieszkańcom z wodociągu publicznego Słajszewo odpowiada
wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).**

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie*

*Barbara Hewelt
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Choczewo
84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie
84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 77
3. a/a