



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KIELCACH

ul. Skibińskiego 4, 25 – 819 Kielce
tel: 41 3454622, fax: 41 3454623, e-mail: sekretariat.psse.kielce@sanepid.gov.pl,
www.gov.pl/web/psse-kielce

NHS.9020.21.457.2025

Kielce, 2025-09-05

Komunikat **Skierowany do konsumentów wody z urządzeń wodociągowych** **wodociągu Starochęciny gm. Chęciny**

Mieszkańców miejscowości: Lipowica, Przymiarki, Starochęciny, Podzamcze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analizy próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 03.09.2025r. (data wpływu do PSSE Kielce: 05.09.2025r.) z urządzeń wodociągowych wodociągu Starochęciny gm. Chęciny, wystosował decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia (do czasu uzyskania wyników badań stwierdzających prawidłowe wartości parametrów mikrobiologicznych).

Z uwagi na fakt, iż w badanej próbce stwierdzono 7 jtk/100ml bakterii grupy coli oraz wykluczono obecność bakterii *Escherichia coli* i enterokoków, uznano stwierdzoną niezgodność za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych (m.in. chlorowanie i płukanie sieci), które mają być prowadzone przez okres 30 dni.

Nie wydano zakazu używania wody.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić okresowa zmiana smaku i zapachu wody ze względu na obecność chloru w wodzie.

Podpis

Grażyna Majewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
2025-09-05