Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łodzi

ONHK-SHŚ.9022.873.2026
Łódź, 9 listopada 2026 r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną dla manganu w wodociągu publicznym Kraszew, gm. Andrespol.

Dotyczy miejscowości: Kraszew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 27 października 2026 r. pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu publicznego Kraszew: w stacji wodociągowej - woda podawana do sieci oraz w punkcie na sieci wodociągowej (Kraszew, ul. Cyprysowa 11).

Przeprowadzone badania wykazały ponadnormatywne stężenie manganu w stacji wodociągowej na poziomie 151 µg/l, natomiast w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej wartość zbadana dla manganu wyniosła <10,0 µg/l.

Dopuszczalna wartości parametryczna dla manganu wynosi 50 µg/l – załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Stwierdzona niezgodność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi nie wprowadza ograniczeń w korzystaniu z wody.

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA



Mangan jest pierwiastkiem naturalnie występującym w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, szczególnie w wodzie pochodzącej z ujęć głębinowych. Podwyższone stężenia manganu w wodzie mogą wpływać na pogorszenie smaku, barwy czy mętności. Wysokie stężenia manganu mogą powodować pozostawianie przebarwień na pranych tkaninach, urządzeniach sanitarnych i innych powierzchniach mających kontakt z wodą.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

z up. Katarzyna Wójcik
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Przybyszewskiego 10 | 93-189 Łódź
+48 42 253-99-00
sekretariat.psse.lodz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-89271-16846-AUUGH-25