

Węgrów, dn. 16 października 2026 r.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia fabrycznie nowego, stacjonarnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgrowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3.

1) Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

A. Zamówienie obejmuje:

- a) Zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowego stacjonarnego trójfazowego agregatu z systemem automatycznego załączania ATS/SZR, silnikiem diesla o mocy 24-25 kW z obudową zewnętrzną dźwiękochłonną, przystosowanego do pracy na zewnątrz, usadowionego na utwardzonym podłożu, wyprodukowanego w kraju europejskim (nie dopuszcza się agregatów wyprodukowanych w Chinach, które są jedynie brandowane europejską marką).
- b) Podłączenie agregatu do istniejących instalacji w budynku PSSE w Węgrowie,
- c) Uruchomienie oraz przeprowadzenie testów i prób eksploatacyjnych,
- d) Wykonanie projektu zgodnego z wymaganiami norm i przepisów prawa,
- e) Przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej,
- f) Uzgodnienia przyłączenia i zgłoszenia techniczne z zakładem energetycznym wraz z dokumentami wymaganymi przez PGE Dystrybucja S.A. w ramach udzielonych warunków przyłączenia agregatu prądotwórczego,
- g) Przeszkolenie użytkownika (obsługa, procedury awaryjne),
- h) Wyznaczenie miejsca lokalizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- i) Zabezpieczenie agregatu przed warunkami atmosferycznymi i dostępem dla osób postronnych,
- j) Zapewnienie rezerwowego podtrzymania zasilania elektrycznego, bezpiecznej pracy urządzeń i ich ochronę przed nagłymi zakłóceniami, awariami i przerwami w dostawie energii elektrycznej z sieci publicznej.

B. Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne agregatu

- a) Typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym (diesel),
- b) Moc znamionowa silnika: 24 - 25 kW,
- c) Wyłącznik główny i awaryjny,
- d) Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temperatury wody,
- e) Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin,
- f) Możliwość ładowania akumulatorów w czasie postoju.

C. Parametry prądnicy:

- a) Typu synchroniczna, bezszczotkowa,
- b) Moc: 24-25 kW (30kVA),
- c) Uzwojenie wykonane z miedzi,
- d) Napięcie znamionowe 400V/230V,
- e) Samowzbudna,
- f) Częstotliwość napięcia 50 Hz.

D. Parametry obudowy:

- a) Platforma absorbująca drgania,
- b) Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych
- c) Osłona elementów gorących oraz ruchomych;
- d) Wyłącznik bezpieczeństwa tzw. Grzybek,
- e) Drzwi serwisowe zamykane na kluczyk.

D. Wymagania dodatkowe

- a) Wykonawca zapewnia pełną dokumentację techniczno-ruchową (DTR), schematy elektryczne oraz instrukcje obsługi.
- b) Gwarancja: minimum 36 miesięcy na dostarczony sprzęt i wykonane prace. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego pierwszego przeglądu gwarancyjnego agregatu prądotwórczego w terminie zgodnym z zakresem przewidzianym w instrukcji eksploatacji producenta urządzenia.
- c) Wykonawca zapewni 2 zatankowane kanistry rezerwowego paliwa o pojemności 20 litrów.

E. Zakres prac instalacyjnych

W ramach zamówienia Wykonawca zapewnia:

- a) Transport i rozładunek agregatu w miejscu ustalonym z Zamawiającym,
- b) Wykonanie przyłączy w placówce,
- c) Podłączenie elektryczne – kable, szafa rozdzielcza, sieć agregat (wykonanie kompletnych, niezbędnych okablowań, instalacji, czynności towarzyszących (np. odtworzeń po pracach montażowych) oraz wszystkich innych czynności nie wymienionych, a koniecznych do zasilania wskazanego układu odbiorczego),
- d) Przeprowadzenie wszystkich pomiarów – rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, ciągłości przewodów ochronnych,
- e) Uruchomienie i testy – próby rozruchu, obciążenie, rejestracja parametrów,
- f) Przeszkolenie – instrukcja obsługi, procedury startu/stopu (ręczne/automatyczne), alarmy i awarie,
- g) Dokumentacja powykonawcza.

F. Dokumentacja techniczna i odbiorowa, którą Wykonawca zobowiązany jest przygotować oraz uzgodnić

- a) Instrukcje obsługi agregatu,
- b) Schematy instalacji i połączeń elektrycznych,
- c) Protokoły: uruchomienia, izolacji, impedancji, ciągłości ochrony,
- d) Deklaracje CE, karty katalogowe,

- 100%

$$\text{ilość uzyskanych punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100$$

3. Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać – 100.
4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

9) Składanie ofert dodatkowych

1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

10) Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu

1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

11) Podstawa nieudzielenia zamówienia

1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. W przypadku, o którym mowa pkt.10), zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
5. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

12) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane na adres mailowy wskazany w zapytaniu ofertowym.

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Węgrowie

Anna Tymoczko
(podpis Dyrektora jednostki)