

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr. (34) 356-32-85, 356-26-74 ✉ psse.lubliniec@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HK.9022.86.2023

Lubliniec, 07.07.2025 r.

NS-HK.903.56.2025

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Pawonków

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- raportów z badań nr: 50679/LB/2025, 50680/LB/2025 z dnia 20.06.2025 r. wydanych przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o., 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8, próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej,
- sprawozdań z badań nr: 2025/00336/W z dnia 11.06.2025 r., 2025/00338/W z dnia 17.06.2025 r., 2025/00356/W, 2025/00358/W z dnia 25.06.2025 r. wydanych przez dział laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Katowicach (protokoły pobrania próbek wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nr: 159/NS-HK/2025 z dnia 10.06.2025 r., 178-1/NS-HK/2025, 178-2/NS-HK/2025, 178-3/NS-HK/2025, 178-4/NS-HK/2025, 178-5/NS-HK/2025, 178-6/NS-HK/2025 z dnia 24.06.2025 r.),
- raportów z badań nr: 739/2025, 744/2025 z dnia 01.07.2025 r. oraz korekty do raportu z badań nr: 740/2025, 741/2025, 742/2025, 743/2025 z dnia 03.07.2025 r., 762/2025, 763/2025, 764/2025, 765/2025, 766/2025, 767/2025 z dnia 04.07.2025 r. wydanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dział Laboratorium, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
stwierdził (w badanym zakresie) przydatność wody do spożycia na warunkach
udzielenego odstępstwa z wodociągu sieciowego Pawonków.**

Wykonano badania: 1 próbki wody w zakresie mikrobiologicznym (bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, enterokoki oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C) w zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym (jon amonu, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, mangan, magnez, mętność, miedź, nikiel, odczyn, ołów, przewodność elektryczną właściwą, rtęć, selen, siarczany, smak, srebro, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, sól, chloroform, bromidichlorometan, dibromochlorometan, bromoform, sumę THM, trichloroeten, tetrachloroeten, sumę trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan oraz benzen) oraz 3 próbki wody w zakresie fluorków i zapachu oraz 15 próbek w zakresie parametru fluorki.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),

natomiast w zakresie parametru organoleptycznego stwierdzono nieakceptowalny zapach w dwóch próbkach wody. Kolejne dwie analizy próbek wody w zakresie parametru – zapach nie wykazały nieprawidłowości.

Jakość wody wszystkich pobranych próbek w zakresie parametru fluorki nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbki wody pobrane w dniach: 10.06.2025 r., 13.06.2025 r., 24.06.2025 r. i 30.06.2025 r. (16 szt.) spełniały wymogi zawarte w drugiej zgodzie na odstępstwo udzielonej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr NS-BW.9011.25.2022 z dnia 27.02.2023 r., zmienionej decyzjami z dnia 24.01.2024 r. i 28.08.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w związku z ponadnormatywną zawartością fluorków w wodzie z sieci wodociągowej Pawonków, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny udzielił do 26.02.2026 r. drugiej zgody na odstępstwo od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), gdzie wartość parametryczna fluorków nie może przekraczać 2,0 mg/l.

Stężenie fluorków w próbce wody pobranej 10.06.2025 r. wynosiło 1,9 mg/l w próbkach wody pobranych 13.06.2025 r. (2szt.) 2,0 mg/l i 2,1 mg/l w próbkach wody pobranych w dniu 24.06.2025 r. (12szt.) mieściło się w granicach od 1,8 mg/l do 2,02 mg/l natomiast w próbkach pobranych w dniu 30.06.2025 r. (6 szt.) mieściło się w granicach od 1,76 mg/l do 1,85 mg/l.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lublińcu
mgr inż. Teresa Gluza
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują :

- 1. Wójt Gminy Pawonków, 42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16*
- 2. Gmina Pawonków, 42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16*
- 3. a/a*