



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.336.2026.KB
Płock, dnia 11 sierpnia 2026 r.

INFORMACJA HKN/12/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 11 sierpnia 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną chemicznego parametru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Siecień, gmina Brudzeń Duży, zasilającego następujące miejscowości: Gorzechowo, Lasotki, Radotki, Biskupice, Murzynowo, Rembielin, Rokicie, Siecień Rumunki, Siecień, Uniejewo, Więclawice, Robertowo, Żerniki, Myśliborzyce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że w dniu 11 sierpnia 2026 r. w ramach kontroli urzędowej dokonał poboru prób wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Siecień, gmina Brudzeń Duży.

Analiza laboratoryjna prób wody pobranych z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej oraz na SUW Siecień wykazała wysokie stężenie chloru wolnego, w związku z czym analiza mikrobiologiczna nie została wykonana.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku stwierdza niezgodność z wartością parametryczną parametru chemicznego – chlor wolny oraz podtrzymuje stwierdzenie niezgodności z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego wody pochodzącej z wodociągu publicznego Siecień, gmina Brudzeń Duży.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku zaleca w obiektach prywatnych i publicznych płukanie wewnętrznych systemów wodociągowych.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem:



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

<https://www.gov.pl/web/psse-plock> oraz pod nr telefonu od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7:30 do godz. 15:05: (24) 367 26 52, 609-817-331.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku

Zbigniew Kukla vel Kuklewicz

Kierownik
Sekcji Organizacji, Spraw Pracowniczych i Szkoleń

/dokument podpisany elektronicznie/