



PROJEKTOWANY
WLZ ZALICZNIKOWY
4 x YAKXS 1x120mm²
L= 32 / 36m
OSŁONA RUROWA
PEHD Ø110mm
ZASILANIE REZERWOWE

ISTNIEJĄCY
WLZ ZALICZNIKOWY
4 x YAKY 1x120mm²
ZASILANIE PODSTAWOWE

PROJEKTOWANY
WLZ ZALICZNIKOWY
4 x YKY 1x120mm²
L= 6m OSŁONA RUROWA
PEHD Ø110mm
PRZEPUST SZCZELNY

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM:
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-C-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

jt-energy jt-energy mgr inż. Tomasz Kopeć 20-151 Lublin ul. Stępczyka 32 lok.7 NIP: 946-136-12-55 REGON: 430918280 tel: 605-609-773 e-mail: jtenergy@op.pl		nr rys. E-03 REW.00
Temat:	Wewnętrzna linia zasilająca budynek Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Chełmie i Prokuratury Rejonowej w Chełmie, przy ul. Sienkiewicza 20	
Inwestor:	Prokuratura Okręgowa w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin	
Temat rys.	SCHEMAT WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH BUDYNEK WRAZ ZE ZŁĄCZEM ZK+PZ+PWP	
Projektował:	mgr inż. Tomasz Kopeć upr. bud. nr LUB/0132/PWOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Opracował:		
Sprawdził:	inż. Krzysztof Kędziński upr. bud. nr LUB/0146/POOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Data opr.: 07.2023 r		Faza: PW
		Skala: ND