



ZK-1
TYMCZASOWE ZASILANIE
BUDYNKU PROKURATURY



| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| jt-energy tel: 605-609-773 e-mail: jtenergy@op.pl | | jt-energy mgr inż. Tomasz Kopeć 20-151 Lublin ul. Stefczyka 32 lok.7 NIP: 946-136-12-55 REGON: 430918280 | nr rys. E-05 REW.00 |
| Temat: | Wewnętrzna linia zasilająca budynek Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Chełmie i Prokuratury Rejonowej w Chełmie, przy ul. Sienkiewicza 20 | | |
| Inwestor: | Prokuratura Okręgowa w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin | | |
| Temat rys. | WIDOK PRZEBUDOWYWANEGO ZŁĄCZA KABLOWEGO ZK+PZ+PWP | | |
| Projektował: | mgr inż. Tomasz Kopeć upr. bud. nr LUB/0132/PWOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | | |
| Opracował: | | | |
| Sprawdził: | inż. Krzysztof Kędziński upr. bud. nr LUB/0146/POOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | | |
| Data opr.: 07.2023 r | Faza: PW | Skala: ND | |

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-C-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA