



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W LUBLINIE**

Lublin, dnia 17 listopada 2025 r.

WOOŚ.420.13.2025.RK

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 84, art.85 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, ze zm.) – zwana dalej ustawą z dnia 3 października 2008 r. i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572, ze zm.) – zwana dalej Kodeksem postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 kwietnia 2025 r. wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. z siedzibą w miejscowości Konstancin - Jeziorna, reprezentowane przez pełnomocnika

orzekam

zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 maja 2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10 dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kv Zamość”, w związku z koniecznością dostosowania zapisów, w następującym zakresie:

Na stronie 2 w sentencji ww. decyzji, w punkcie II, podpunkt 16, określającym warunki i wymagania oraz nakładającym obowiązek działań w zakresie istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, zamiast: Prace budowlane niewymagające ingerencji w strukturę gruntu należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz szczytem aktywności chomików (od połowy października do końca marca). W przypadku budynków, w których także gnieźdzą się niektóre ptaki, prace mogą rozpocząć się już w połowie sierpnia,

wprowadza się zapis: Prace budowlane niewymagające ingerencji w strukturę gruntu należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz szczytem aktywności chomików (od połowy października do końca marca). W przypadku stwierdzenia przez nadzór przyrodniczy braku obecności zasiedlonych miejsc lęgowych ptaków na terenie przedsięwzięcia, dopuszcza się prowadzenie prac budowlanych, również w okresie lęgowym ptaków.

Pozostałe ustalenia określające warunki i wymagania oraz nakładające obowiązek działań w zakresie istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, zawarte w sentencji decyzji, pozostawia się bez zmian.

UZASADNIENIE

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie dnia 16 kwietnia 2025 r., wpłynął wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., reprezentowanych przez pełnomocnika, z dnia 14 kwietnia 2025 r. znak: DP/ZMS/0652/20250414, uzupełniony przez pełnomocnika w dniu 22 maja 2025 r. oraz pismem z dnia 5 czerwca 2025 r. (data wpływu 09.06.2025 r.) i pismem z dnia 22 sierpnia 2025 r. (data wpływu 27.08.2025 r.), znak: DP/ZMS/1357/20250822 o zmianę ostatecznej decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 maja 2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10, dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kv Zamość”.

Na podstawie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k, ustawy z dnia 3 października 2008 r., z uwagi na realizację inwestycji, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1199), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r., w toku postępowania przeanalizowano następujące dokumenty:

- wniosek z dnia 14 kwietnia 2025 r. o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- pismo z dnia 22 sierpnia 2025 r. (data wpływu 27.08.2025 r.), znak: DP/ZMS/1357/20250822 (wraz ze zaktualizowaną kartą informacyjną przedsięwzięcia), stanowiące korektę wniosku z dnia 14 kwietnia 2025 r.;
- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, sporządzoną przez firmę Elbudbis Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, w miesiącu kwietniu 2025 r.;
- Pełnomocnictwo udzielone Pani _____ do reprezentowania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. w przedmiotowej sprawie;
- mapę sytuacyjno-wysokościową, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie (wersja elektroniczna i papierowa);
- licencjonowaną kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (wersja elektroniczna).

Inwestor przedłożył uzyskaną wcześniej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 26 maja 2022 r., znak: WOOŚ.420.28.2021.MG, jednocześnie należy wskazać, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia została wydana przez Wojewodę Lubelskiego Decyzja Nr 5/24 z dnia 2 lutego 2024 r. pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Z uwagi na planowaną realizację inwestycji z zakresu realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, nie zachodzi obowiązek przedkładania załącznika do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. tj. wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku oraz stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami planu (art. 80 ust. 2a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie stron postępowania, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w oparciu o:

- § 3 ust. 2 pkt 1- do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w związku z § 2 ust 1 pkt 6 (napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kV i długości nie mniejszej niż 15 km) oraz
- § 3 ust. 1 pkt 54 b) (zabudowa przemysłowa ...,o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha).

W trybie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. zamieszczono w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie” dane o ww. wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nr wpisu 466/2025.

Zgodnie z art. 14 ust.2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1199) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 22 lipca 2025r. znak: WOOŚ.420.13.2025.RK zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wpływie wniosku Polskich Sieci Energetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziornie reprezentowanych przez pełnomocnika, o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kV Zamość”.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) zapewniono stronom udział w postępowaniu. Stosownie do art. 49, 41 i art. 61 § 4 oraz art. 155 ww. ustawy w zw. z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 3 października 2008 r., poinformowano strony postępowania obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 10 września 2025 r. znak: WOOŚ.420.13.2025.RK o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie złożonego wniosku oraz o wystąpieniu, zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r., do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOŚ, a także działając na podstawie art. 74 ust 3aa ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) przekazano stosowne zawiadomienia właściwym miejscowo urządcom – Urzędowi Gminy Zamość, Urzędowi Miasta Zamość, celem jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej lub dokonania publicznego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 22 września 2025 r., znak: L.RZŚ.4901.12.2025.1, w której nie stwierdzono potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne, oraz opinia Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 października 2025 r., znak: DNS-NZ.7016.193.2025, w której stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia poinformowano strony o możliwości zapoznania się z zebraną w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego dokumentacją dot. wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia z dnia 8 października 2025 r. znak: WOOŚ.420.13.2025.RK (obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOŚ),
- zawiadomieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 8 października 2025 r. znak: WOOŚ.420.13.2025.RK (zawiadomienie przekazane Prezydentowi Zamościa i Wójtowi Gminy Zamość celem jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej lub dokonania publicznego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości).

W ww. obwieszczeniu poinformowano również o otrzymaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o opinii Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, stwierdzającej, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Strony w trakcie wyznaczonego czasu na zapoznanie się z dokumentacją zebraną w toku postępowania nie zapoznawały się oraz nie składały uwag i wniosków. W toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawcę analizowano i uwzględniono łącznie kryteria dotyczące rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Przedmiotem postępowania jest zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 26 maja 2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10 dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kv Zamość”, w zakresie zmiany brzmienia punktu II, podpunkt 16, dotyczącego warunków wykonywania prac budowlanych niewymagających ingerencji w strukturę gruntu. Zmiana zapisu decyzji sprawi, że prace budowlane będą możliwe do prowadzenia także w sezonie lęgowym ptaków oczywiście po stwierdzeniu przez nadzór przyrodniczy braku obecności zasiedlonych miejsc lęgowych ptaków na terenie przedsięwzięcia. Wnioskowana zmiana umożliwi niezwłoczne rozpoczęcie przez wykonawcę prac na terenie przedsięwzięcia, który został zabezpieczony przed potencjalną migracją zwierząt, w tym chronionego gatunku chomika europejskiego. Jak podano w dokumentacji, wszelkie prace na etapie realizacji będą wykonywane pod stałym nadzorem przyrodniczym, w tym specjalistów z zakresu ornitologii i teriologii.

Przedsięwzięcie jest tożsame, z przedsięwzięciem pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kv Zamość” dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 26 maja 2022 r. znak: WOŚ.420.28.2021.MG.10, pod względem:

- zakresu przedsięwzięcia:

Przebudowa i rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Zamość wraz z infrastrukturą techniczną, w tym przebudowa dwóch wprowadzeń linii 220 kV. Realizacja przedsięwzięcia wynika z konieczności poprawy warunków zasilania przyłączonej do SE Zamość sieci dystrybucyjnej 110 kV, z sieci przesyłowej KSE, w obszarze południowej części województwa lubelskiego. Planowane zamierzenie inwestycyjne pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości przesyłu oraz dostaw energii elektrycznej dla odbiorców, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej oraz odbiór energii elektrycznej od jej wytwórców. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie uległ zmianie w odniesieniu do inwestycji, będącej przedmiotem procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również wnioskowana zmiana tej decyzji nie wprowadza modyfikacji w tym zakresie. Przedstawione na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opisy dotyczące wprowadzanych do środowiska substancji lub energii, są tożsame. Założenia do wykonanych uprzednio analiz pozostają niezmiennie.

- lokalizacji:

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy przedsięwzięcia, które będzie realizowana na działkach: 149/9 i 149/11, obręb 0001 Miasto Zamość, województwo lubelskie (zakres przebudowy i rozbudowy stacji elektroenergetycznej SE Zamość) oraz działkach ewidencyjnych o numerach: 149/8, 180, 183, 186, 188/1, 188/2, 191/1, 191/2 i 192/3, obręb 0001 Miasto Zamość, województwo lubelskie (zakres przebudowy napowietrznych wprowadzeń liniowych 220 kV relacji Mokre – Zamość (przęsło między słupem nr 61 linii 220 kV ze stacji Mokre, a bramką liniową w SE Zamość) oraz Zamość – Dobrotwór (przęsło między bramką liniową w SE Zamość, a słupem nr 1 linii 220 kV w kierunku stacji Dobrotwór). Od czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiła zmiana w numeracji jednej z działek ewidencyjnych, na których będzie ono realizowane. W 2024 r. dokonano podziału działki ewidencyjnej nr 149/7 obręb 0001 Miasto Zamość o powierzchni 1,69 ha, na działki 149/10 obręb 0001 Miasto Zamość o powierzchni 1,13 ha oraz 149/11 obręb 0001 Miasto Zamość o powierzchni 0,54 ha.

- skali i zasięgu jego oddziaływania,

- kwalifikacji do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zmiana dotyczy wyłącznie zmiany zapisu jednego z warunków przedmiotowej decyzji.

Stroną, na rzecz której została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pozostaje w dalszym ciągu PSE S.A., reprezentowana przez pełnomocnika.

Ze względu na fakt, że zakres planowanej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy przedsięwzięcia dla którego wydano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przedłożonej KIP zawarto syntetyczne zestawienie informacji, stanowiących podstawę do wydania ww. decyzji, a także opisano nowe okoliczności sankcjonujące przedmiot wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia zaktualizowano propozycję rozwiązań chroniących środowisko, zgodnie z zakresem wnioskowanej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stwierdzono, że planowana inwestycja, z uwagi na przewidywaną technologię, zastosowane rozwiązania nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu środowiska, nie spowoduje emisji do środowiska substancji i energii w ilościach większych niż dopuszczalne, nie pogorszy warunków zdrowotno – sanitarnych, ani nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Realizacja inwestycji będzie miała charakter czasowy, ograniczony do terminów wykonywania niezbędnych prac.

Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10 z dnia 26 maja 2022 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie pozostają aktualne – poza warunkiem II.16.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono okoliczności uzasadniające wnioskowaną zmianę zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: „*prace budowlane niewymagające ingerencji w strukturę gruntu należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz szczytem aktywności chomików (od połowy października do końca marca). W przypadku stwierdzenia przez nadzór przyrodniczy braku obecności zasiedlonych miejsc lęgowych ptaków na terenie przedsięwzięcia, dopuszcza się prowadzenie prac budowlanych, również w okresie lęgowym ptaków*”.

Jednym z gatunków chronionych, którego siedliska stwierdzono podczas inwentaryzacji przyrodniczej na terenie planowanego przedsięwzięcia był chomik europejski *Cricetus cricetus*. Chomiki *Cricetus cricetus* stwierdzono wyłącznie na podstawie obecności nor. Podczas całego okresu badań wykryto łącznie kilkanaście nor o cechach typowych dla tego gatunku. Wszystkie nory skupione były w dwóch położonych blisko siebie obszarach, z których jeden obejmował południową część stacji energetycznej. Spośród odnalezionych wówczas nor dwie wyróżniały się zarówno trwałością, jak i rozmiarami.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, dla którego wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, PSE S.A. złożyło wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 lipca 2024 r. o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występującego gatunku zwierząt objętego ochroną – chomika europejskiego.

W dniu 8 sierpnia 2024 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał zezwolenie na rzecz PSE S.A. w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kV Zamość” polegającej na przebudowie i rozbudowie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Zamość wraz z infrastrukturą techniczną, w tym przebudowie dwóch wprowadzeń linii 220 kV, na:

- umyślne chwytanie, czasowe przetrzymywanie i przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca do 20 osobników dziko występujących zwierząt gatunku podlegającego ochronie gatunkowej ścisłej tj. chomika europejskiego *Cricetus cricetus*,
- zniszczenie nor oraz siedlisk będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku lub żerowania osobników ww. gatunku w obszarze realizacji inwestycji, na terenie gminy Zamość, powiat zamojski w województwie lubelskim.

W powyższej decyzji organ określił stosowne warunki przy uwzględnieniu, których dokonano czynności związane z przeniesieniem osobników gatunku chronionego oraz zniszczeniem jego siedlisk, znajdujących się na terenie planowanej do realizacji inwestycji.

Wszystkie nory znajdujące się na terenie inwestycji zasypano 30 sierpnia 2024 roku. Wcześniej nie tylko odłowiono występującego na terenie inwestycji osobnika a następnie przeniesiono na stanowisko zastępcze w pełni zgodne z jego wymaganiami siedliskowym, ale również □ upewniono się za pomocą foteopułapek, że nory nie są wykorzystywane. Zasypanie nor miało na celu uniemożliwienie innym (migrującym) osobnikom chomika zasiedlenie nor znajdujących się na stacji. Ponadto wycięto roślinność znajdującą się w pobliżu zidentyfikowanego stanowiska chomika, aby zmniejszyć atrakcyjność siedliskową tych miejsc. W celu trwałego ograniczenia zasiedlania terenu stacji przez migrujące osobniki w kolejnych dniach wykonano wygradzenie terenu inwestycji. Teren Stacji Elektroenergetycznej Zamość został zabezpieczony przed ponownym wkraczaniem chomików, za pomocą arkuszy blachy

o szerokości 1m przykręcanych do istniejącego ogrodzenia (T14 E Blacha trapezowa – powlekana). Blacha zamocowana została do ramek istniejącego ogrodzenia za pomocą wkrętów, które zostało potraktowane jako punkt kotwiący. Arkusze blachy zostały połączone na zakładkę 5-10 cm, za pomocą dedykowanych wkrętów, przeznaczonych do łączenia cienkich blach. Dolna warstwa arkusza, licuje się z istniejącą podmurówką, która jednocześnie uniemożliwia chomikom przedostawanie się (podkopywanie) pod zastosowanym wygrodzieniem. Zastosowane wygrozienia mają efekt lokalny, będą zabezpieczać tylko obszar robót i nie będą istotnie ograniczały możliwości migracyjnych gatunku w skali regionalnej.

Wszystkie prace związane z odławianiem i relokacją osobników chomika zostały przeprowadzone po okresie rozrodczym, a więc nie wpłyną na rozrodność lokalnej populacji. Jednocześnie przesiedlenia chomika zostały przeprowadzone wystarczająco wcześniej przed sezonem hibernacji zimowej, przez co nie powinny mieć istotnego wpływu na zwiększenie śmiertelności zimowej tego gatunku.

W wykonanej uprzednio inwentaryzacji przyrodniczej, stwierdzono również potencjalne miejsca gniazdowania niektórych gatunków ptaków w nieużywanych budynkach, znajdujących się na terenie stacji elektroenergetycznej.

Zmiana zapisu decyzji sprawi, że prace budowlane będą możliwe do prowadzenia także w sezonie lęgowym ptaków oczywiście po stwierdzeniu przez nadzór przyrodniczy braku obecności zasiedlonych miejsc lęgowych ptaków na terenie przedsięwzięcia.

Ponadto, w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia zawarto informację, że w okresie od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia złożenia wniosku o jej zmianę dokonano wycinki 5 sztuk drzew owocowych i jednego krzewu, na których usunięcie nie wystąpiła konieczność uzyskania zezwolenia. Wycinka odbyła się pod nadzorem przyrodniczym, który nie stwierdził obecności gniazd i lęgów.

Wnioskowana zmiana umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie przez wykonawcę prac na terenie przedsięwzięcia, który został zabezpieczony przed potencjalną migracją zwierząt, w tym chronionego gatunku chomika europejskiego. Jak podano w dokumentacji, wszelkie prace na etapie realizacji będą wykonywane pod stałym nadzorem przyrodniczym, w tym specjalistów z zakresu ornitologii i teriologii.

Po zakończeniu realizacji inwestycji zastosowane wygrozienia zostaną usunięte i obszar stacji elektroenergetycznej będzie mógł być ponownie zajęty w naturalny sposób przez chomika europejskiego. Należy zaznaczyć, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie skutkowała znaczącym zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej, która zostanie utrzymana na powierzchni 68,5% terenu stacji. Tym samym, nie nastąpi trwały ubytek potencjalnych siedlisk dla tego gatunku.

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, stosowne działania chroniące środowisko a także fakt obecnego wykorzystywania stacji przez zwierzęta, jej przebudowa i rozbudowa nie będzie zagrażać elementom przyrodniczym, w tym najcenniejszym, pod warunkiem utrzymania obecnego charakteru stacji tj. z uwzględnieniem terenów zielonych, na których rozmieszczona jest infrastruktura energetyczna oraz zastosowania środków minimalizujących.

Przedsięwzięcie realizowane będzie obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) oraz poza korytarzami ekologicznymi. Najbliżej położone obszary Natura 2000 to: Doliny Łabuńki i Topornicy PLH060087 oraz Dolina Górnej Łabuńki PLB060013. Obszary usytuowane są w odległości około 2,3 km od planowanej inwestycji, w kierunku południowym. Z uwagi na rodzaj, skalę i zakres przedsięwzięcia, w tym fakt, że przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącej już stacji elektroenergetycznej, która na stałe wpisana jest w lokalny

krajobraz, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na walory krajobrazowe oraz zmiany sposobu odbioru krajobrazu.

Na etapie realizacji wystąpią emisje hałasu, lokalne uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza, związane głównie z funkcjonowaniem sprzętu budowlanego, w tym pojazdów transportujących materiały budowlane podczas realizacji prac rozbiórkowych, ziemnych, budowlanych i montażowych. Powstawać będą odpady w wyniku prac rozbiórkowych, budowlanych – montażowych, funkcjonowaniem zaplecza pracowników budowy itp., które będą magazynowane selektywnie w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów w szczególności w odpowiednich pojemnikach, kontenerach dostosowanych do rodzaju magazynowanych w nich odpadów. Zaproponowane działania minimalizujące jak np. stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie, prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej (w godz. 6.00-22.00), wyłączanie silników podczas załadunku i rozładunku.

Niekorzystne oddziaływania, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia związane będą z możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych. Zapobieganie migracji substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego zostanie zapewnione dzięki stosowaniu właściwego oznakowania miejsc magazynowania tych substancji i ich przechowywania oraz poprzez korzystanie z urządzeń zawierających substancje niebezpieczne zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi producenta; w celu unieszkodliwienia ewentualnych wycieków, wyposażenie placu budowy w apteczkę ekologiczną zawierającą m.in. środki sorbujące do strącania substancji niebezpiecznych.

Funkcjonowanie przedmiotowej stacji nie będzie miało znaczącego wpływu na jakość powietrza.

Emisja hałasu do środowiska wynikać będzie z funkcjonowania stacji elektroenergetycznej. Źródłem tej emisji będą przede wszystkim autotransformatory, urządzenia chłodzące, agregaty prądotwórcze oraz wyładowania elektryczne (zjawisko ulotu, wyładowania powierzchniowe) na aparaturze stacyjnej. Ponadto do źródeł hałasu zaliczono również wyprowadzenia linii elektroenergetycznej 220 kV, gdzie energia akustyczna będzie emitowana do środowiska w związku ze zjawiskiem ulotu z elementów przewodzących linii znajdujących się pod napięciem oraz wyładowań powierzchniowych na elementach układu elektroizolacyjnego (izolatorach i osprzęcie). Przy budynku technologicznym dla ochrony terenów sąsiednich przed hałasem pochodzącym od urządzeń znajdujących się na stacji przewidziano ekrany akustyczne; ekran akustyczny nr 1 zostanie zlokalizowany na południe od budynku technologicznego równolegle do ogrodzenia a jego długość będzie wynosić 4 m oraz wysokość nie mniejsza niż 2 m; ekran akustyczny nr 2 w formie litery L zostanie zlokalizowany na północ od budynku technologicznego – dłuższy bok ekranu będzie równoległy do ogrodzenia i będzie mieć długość 10,5 m zaś krótszy bok będzie prostopadły do niego i będzie mieć długość 2 m, wysokość ekranu nie będzie mniejsza niż 2,5 m.

W celu zagwarantowania utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 maja 2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10 dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kv Zamość” określono maksymalne wartości mocy akustycznej urządzeń, które planowane są do zainstalowania na stacji elektroenergetycznej.

Zaproponowane rozwiązania techniczne, technologiczne oraz organizacyjne nie spowodują generowania ponadnormatywnego poziomu dźwięku, który oddziaływałby w sposób negatywny na klimat akustyczny najbliższej zabudowy chronionej akustycznie.

Stacje i linie elektroenergetyczne najwyższego napięcia są źródłami pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz. Wartości normatywne wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) powinny zostać dochowane. Zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 647) prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych m.in. bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia prowadzony będzie stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji elektroenergetycznej i odcinków linii napowietrznej, zaś w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych wszelkie usterki będą usuwane na bieżąco.

Zgodnie z art. 78 ust. pkt 1 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do wydania opinii w trybie art. 64 ust. 1 pkt. 2 powyższej ustawy właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie określonym w art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), tj.: w zakresie higieny radiacyjnej jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, który wydał opinię o braku konieczności oceny dla planowanego przedsięwzięcia.

Uwzględniając kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., stwierdzono ponadto, że planowana inwestycja położona jest poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, nie jest usytuowana na siedliskach łągowych, obszarze wybrzeża, obszarze przylegającym do jezior, obszarze górskim i leśnym lub na terenie uzdrowiska.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia na terenie przewidzianym pod planowaną inwestycję oraz w odległości do 0,3 km od istniejącej stacji elektroenergetycznej 220 /110 kV Zamość nie występują obiekty, obszary i stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego lub ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, które podlegają prawnej ochronie konserwatorskiej. Z Geoportalu wynika, że najbliższej usytuowane zabytki - historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX w. i cmentarz rzymskokatolicki, znajdują się w odległości około 2,0 km w kierunku zachodnim od analizowanego obiektu.

Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenów realizacji przedsięwzięcia. Nie stwierdza się możliwości wstąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności.

Na terenie stacji większość powierzchni zajmuje infrastruktura energetyczna. Pozostała część terenu porośnięta jest roślinnością ruderalną oraz wprowadzoną tu zielenią ozdobną w postaci drzew i krzewów. Roślinność ruderalna, która porasta wszelkie dostępne wolne od zabudowy powierzchnie pojawiła się tu samoistnie w wyniku naturalnej sukcesji ekologicznej. Rośliny porastają wszelkie dostępne przestrzenie. Największą pokrytą roślinnością powierzchnię stanowi zachodnia, pozbawiona infrastruktury część stacji, gdzie rozwinęły się płaty zbiorowisk łąkowo-ruderalnych z udziałem pospolitych gatunków typowych dla tego typu siedlisk. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, powierzchnia biologicznie czynna zostanie utrzymana na poziomie 68,5 %.

Realizacja planowanej inwestycji będzie wiązała się z zapotrzebowaniem na wodę, surowce i materiały budowlane, paliwa oraz energię elektryczną. Realizacja procesu inwestycyjnego potrwa około 29 miesięcy. Zapotrzebowanie na powyższe zasoby nie uległo zmianie w odniesieniu do zakresu przedsięwzięcia, dla którego wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również wnioskowana zmiana tej decyzji nie wprowadza modyfikacji w tym zakresie. Analizowana inwestycja znajduje się w zasięgu projektowanego (dotychczas nieustanowionego) obszaru ochronnego GZWP nr 407 Niecka Lubelska (Chełm – Zamość). Teren planowanej inwestycji znajduje się w zlewni Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW200090;

Zgodnie z podziałem dokonany w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej kodem RW20001524239 o nazwie „Łabuńka do Czarnego Potoku”. Odcinek posiada status: silnie zmieniona część wód, typ: P_org – potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk. JCWP jest monitorowana. Stan JCWP oceniono jako zły. Dla JCWP określono cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitej części wód powierzchniowych oceniono jako zagrożone. JCWP nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. JCWP jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacenie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej kodem GW200090. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. JCWPd jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

W obrębie ww. jednolitych części wód znajdują się obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania

przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód, obszarów chronionych oraz na realizację celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.

Na terenie, na którym realizowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie oraz w jego obszarze oddziaływania nie są realizowane przedsięwzięcia, których oddziaływania mogłyby się skumulować.

Na stacjach elektroenergetycznych prowadzone są regularne przeglądy techniczne. Konieczność dokonywania ewentualnych napraw odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie. Z wieloletnich doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że skutki ewentualnej awarii ograniczają się do wydzielonego terenu stacji i nie przenoszą się na obszary przyległe. Dobry stan techniczny poszczególnych elementów stacji, prawidłowy montaż, stały nadzór oraz właściwa konserwacja i usuwanie na bieżąco powstałych usterek, zagwarantuje jak najmniejszą uciążliwość dla otoczenia. PSE S.A. posiada wdrożony i utrzymywany zintegrowany system zarządzania środowiskowego oraz BHP, spełniający wymagania normy ISO 14001 i normy ISO 45001. Wykonawca prac będzie zobowiązany do zapoznania się z polityką środowiskową PSE S.A. i innymi dokumentami systemu oraz stosowania się do ich zapisów.

Sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, powinien być przystosowany do postępujących zmian klimatu, jak również nie powinien spowodować zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia oddziaływania o charakterze transgranicznym z uwagi na odległość od granicy państwa i lokalny zasięg oddziaływań wskutek wprowadzonych do środowiska substancji i energii.

Organ rozstrzygający przeprowadził przedmiotowe postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi jego uprawnienia, jak i w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W niniejszej decyzji uwzględniono wymagania dotyczące zawartości decyzji określone w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz określone w art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zapewniono stronom czynny udział. Strony postępowania w liczbie powyżej 10 osób, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2024 r. poz. 572, ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, ze zm.), były informowane o przysługujących im prawach w formie obwieszczeń i miały możliwość zapoznania się z całokształtem zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania innych decyzji i zezwoleń wymaganych przez przepisy prawa.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje możliwość zrzeczenia się praw do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do odwołania następuje w formie oświadczenia. Oświadczenie to należy złożyć do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Lublinie
Beata Sielewicz
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2024 r., poz. 1112, ze zm.)

Otrzymują:

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. reprezentowane przez pełnomocnika P. Karolinę Wróblewską
2. Pozostałe strony postępowania powiadomione zgodnie z art. 49 KPA;
3. Aa

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie;
2. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie;
3. Minister Infrastruktury.



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W LUBLINIE**

Lublin, dnia 17 listopada 2025 r.

WOŚ.420.13.2025.RK

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 84, art.85 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, ze zm.) – zwana dalej ustawą z dnia 3 października 2008 r. i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572, ze zm.) – zwana dalej Kodeksem postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 kwietnia 2025 r. wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. z siedzibą w miejscowości Konstancin - Jeziorna, reprezentowane przez pełnomocnika

orzekam

zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 maja 2022 r. znak: WOŚ.420.28.2021.MG.10 dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kv Zamość”, w związku z koniecznością dostosowania zapisów, w następującym zakresie:

Na stronie 2 w sentencji ww. decyzji, w punkcie II, podpunkt 16, określającym warunki i wymagania oraz nakładającym obowiązek działań w zakresie istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, zamiast: Prace budowlane niewymagające ingerencji w strukturę gruntu należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz szczytem aktywności chomików (od połowy października do końca marca). W przypadku budynków, w których także gnieźdzą się niektóre ptaki, prace mogą rozpocząć się już w połowie sierpnia,

wprowadza się zapis: Prace budowlane niewymagające ingerencji w strukturę gruntu należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz szczytem aktywności chomików (od połowy października do końca marca). W przypadku stwierdzenia przez nadzór przyrodniczy braku obecności zasiedlonych miejsc lęgowych ptaków na terenie przedsięwzięcia, dopuszcza się prowadzenie prac budowlanych, również w okresie lęgowym ptaków.

Pozostałe ustalenia określające warunki i wymagania oraz nakładające obowiązek działań w zakresie istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, zawarte w sentencji decyzji, pozostawia się bez zmian.

UZASADNIENIE

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie dnia 16 kwietnia 2025 r., wpłynął wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., reprezentowanych przez pełnomocnika, z dnia 14 kwietnia 2025 r. znak: DP/ZMS/0652/20250414, uzupełniony przez pełnomocnika w dniu 22 maja 2025 r. oraz pismem z dnia 5 czerwca 2025 r. (data wpływu 09.06.2025 r.) i pismem z dnia 22 sierpnia 2025 r. (data wpływu 27.08.2025 r.), znak: DP/ZMS/1357/20250822 o zmianę ostatecznej decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 maja 2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10, dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kv Zamość”.

Na podstawie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k, ustawy z dnia 3 października 2008 r., z uwagi na realizację inwestycji, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1199), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r., w toku postępowania przeanalizowano następujące dokumenty:

- wniosek z dnia 14 kwietnia 2025 r. o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- pismo z dnia 22 sierpnia 2025 r. (data wpływu 27.08.2025 r.), znak: DP/ZMS/1357/20250822 (wraz ze zaktualizowaną kartą informacyjną przedsięwzięcia), stanowiące korektę wniosku z dnia 14 kwietnia 2025 r.;
- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, sporządzoną przez firmę Elbudbis Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, w miesiącu kwietniu 2025 r.;
- Pełnomocnictwo udzielone Pani Karolinie Wróblewskiej do reprezentowania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. w przedmiotowej sprawie;
- mapę sytuacyjno-wysokościową, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie (wersja elektroniczna i papierowa);
- licencjonowaną kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (wersja elektroniczna).

Inwestor przedłożył uzyskaną wcześniej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 26 maja 2022 r., znak: WOOŚ.420.28.2021.MG, jednocześnie należy wskazać, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia została wydana przez Wojewodę Lubelskiego Decyzja Nr 5/24 z dnia 2 lutego 2024 r. pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Z uwagi na planowaną realizację inwestycji z zakresu realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, nie zachodzi obowiązek przedkładania załącznika do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. tj. wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku oraz stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami planu (art. 80 ust. 2a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie stron postępowania, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w oparciu o:

- § 3 ust. 2 pkt 1- do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w związku z § 2 ust 1 pkt 6 (napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kV i długości nie mniejszej niż 15 km) oraz
- § 3 ust. 1 pkt 54 b) (zabudowa przemysłowa ..., o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha).

W trybie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. zamieszczono w „Publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie” dane o ww. wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nr wpisu 466/2025.

Zgodnie z art. 14 ust.2 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1199) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 22 lipca 2025r. znak: WOOŚ.420.13.2025.RK zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wpływie wniosku Polskich Sieci Energetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziornie reprezentowanych przez pełnomocnika, o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kV Zamość”.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) zapewniono stronom udział w postępowaniu. Stosownie do art. 49, 41 i art. 61 § 4 oraz art. 155 ww. ustawy w zw. z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 3 października 2008 r., poinformowano strony postępowania obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 10 września 2025 r. znak: WOOŚ.420.13.2025.RK o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie złożonego wniosku oraz o wystąpieniu, zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r., do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOŚ, a także działając na podstawie art. 74 ust 3aa ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) przekazano stosowne zawiadomienia właściwym miejscowo urządcom – Urzędowi Gminy Zamość, Urzędowi Miasta Zamość, celem jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej lub dokonania publicznego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 22 września 2025 r., znak: L.RZŚ.4901.12.2025.1, w której nie stwierdzono potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne, oraz opinia Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 października 2025 r., znak: DNS-NZ.7016.193.2025, w której stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia poinformowano strony o możliwości zapoznania się z zebraną w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego dokumentacją dot. wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 8 października 2025 r. znak: WOOŚ.420.13.2025.RK (obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOŚ),
- zawiadomieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 8 października 2025 r. znak: WOOŚ.420.13.2025.RK (zawiadomienie przekazane Prezydentowi Zamościa i Wójtowi Gminy Zamość celem jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej lub dokonania publicznego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości).

W ww. obwieszczeniu poinformowano również o otrzymaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o opinii Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, stwierdzającej, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Strony w trakcie wyznaczonego czasu na zapoznanie się z dokumentacją zebraną w toku postępowania nie zapoznawały się oraz nie składały uwag i wniosków. W toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawcę analizowano i uwzględniono łącznie kryteria dotyczące rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Przedmiotem postępowania jest zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 26 maja 2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10 dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kv Zamość”, w zakresie zmiany brzmienia punktu II, podpunkt 16, dotyczącego warunków wykonywania prac budowlanych niewymagających ingerencji w strukturę gruntu. Zmiana zapisu decyzji sprawi, że prace budowlane będą możliwe do prowadzenia także w sezonie lęgowym ptaków oczywiście po stwierdzeniu przez nadzór przyrodniczy braku obecności zasiedlonych miejsc lęgowych ptaków na terenie przedsięwzięcia. Wnioskowana zmiana umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie przez wykonawcę prac na terenie przedsięwzięcia, który został zabezpieczony przed potencjalną migracją zwierząt, w tym chronionego gatunku chomika europejskiego. Jak podano w dokumentacji, wszelkie prace na etapie realizacji będą wykonywane pod stałym nadzorem przyrodniczym, w tym specjalistów z zakresu ornitologii i teriologii.

Przedsięwzięcie jest tożsame, z przedsięwzięciem pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kv Zamość” dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 26 maja 2022 r. znak: WOŚ.420.28.2021.MG.10, pod względem:

- zakresu przedsięwzięcia:

Przebudowa i rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Zamość wraz z infrastrukturą techniczną, w tym przebudowa dwóch wprowadzeń linii 220 kV. Realizacja przedsięwzięcia wynika z konieczności poprawy warunków zasilania przyłączonej do SE Zamość sieci dystrybucyjnej 110 kV, z sieci przesyłowej KSE, w obszarze południowej części województwa lubelskiego. Planowane zamierzenie inwestycyjne pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości przesyłu oraz dostaw energii elektrycznej dla odbiorców, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej oraz odbiór energii elektrycznej od jej wytwórców. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie uległ zmianie w odniesieniu do inwestycji, będącej przedmiotem procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również wnioskowana zmiana tej decyzji nie wprowadza modyfikacji w tym zakresie. Przedstawione na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opisy dotyczące wprowadzanych do środowiska substancji lub energii, są tożsame. Założenia do wykonanych uprzednio analiz pozostają niezmiennie.

- lokalizacji:

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy przedsięwzięcia, które będzie realizowana na działkach: 149/9 i 149/11, obręb 0001 Miasto Zamość, województwo lubelskie (zakres przebudowy i rozbudowy stacji elektroenergetycznej SE Zamość) oraz działkach ewidencyjnych o numerach: 149/8, 180, 183, 186, 188/1, 188/2, 191/1, 191/2 i 192/3, obręb 0001 Miasto Zamość, województwo lubelskie (zakres przebudowy napowietrznych wprowadzeń liniowych 220 kV relacji Mokre – Zamość (przęsło między słupem nr 61 linii 220 kV ze stacji Mokre, a bramką liniową w SE Zamość) oraz Zamość – Dobrotwór (przęsło między bramką liniową w SE Zamość, a słupem nr 1 linii 220 kV w kierunku stacji Dobrotwór). Od czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiła zmiana w numeracji jednej z działek ewidencyjnych, na których będzie ono realizowane. W 2024 r. dokonano podziału działki ewidencyjnej nr 149/7 obręb 0001 Miasto Zamość o powierzchni 1,69 ha, na działki 149/10 obręb 0001 Miasto Zamość o powierzchni 1,13 ha oraz 149/11 obręb 0001 Miasto Zamość o powierzchni 0,54 ha.

- skali i zasięgu jego oddziaływania,

- kwalifikacji do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zmiana dotyczy wyłącznie zmiany zapisu jednego z warunków przedmiotowej decyzji.

Stroną, na rzecz której została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pozostaje w dalszym ciągu PSE S.A., reprezentowana przez pełnomocnika.

Ze względu na fakt, że zakres planowanej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy przedsięwzięcia dla którego wydano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przedłożonej KIP zawarto syntetyczne zestawienie informacji, stanowiących podstawę do wydania ww. decyzji, a także opisano nowe okoliczności sankcjonujące przedmiot wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia zaktualizowano propozycję rozwiązań chroniących środowisko, zgodnie z zakresem wnioskowanej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stwierdzono, że planowana inwestycja, z uwagi na przewidywaną technologię, zastosowane rozwiązania nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu środowiska, nie spowoduje emisji do środowiska substancji i energii w ilościach większych niż dopuszczalne, nie pogorszy warunków zdrowotno – sanitarnych, ani nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Realizacja inwestycji będzie miała charakter czasowy, ograniczony do terminów wykonywania niezbędnych prac.

Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10 z dnia 26 maja 2022 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie pozostają aktualne – poza warunkiem II.16.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono okoliczności uzasadniające wnioskowaną zmianę zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: „*prace budowlane niewymagające ingerencji w strukturę gruntu należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz szczytem aktywności chomików (od połowy października do końca marca). W przypadku stwierdzenia przez nadzór przyrodniczy braku obecności zasiedlonych miejsc lęgowych ptaków na terenie przedsięwzięcia, dopuszcza się prowadzenie prac budowlanych, również w okresie lęgowym ptaków*”.

Jednym z gatunków chronionych, którego siedliska stwierdzono podczas inwentaryzacji przyrodniczej na terenie planowanego przedsięwzięcia był chomik europejski *Cricetus cricetus*. Chomiki *Cricetus cricetus* stwierdzono wyłącznie na podstawie obecności nor. Podczas całego okresu badań wykryto łącznie kilkanaście nor o cechach typowych dla tego gatunku. Wszystkie nory skupione były w dwóch położonych blisko siebie obszarach, z których jeden obejmował południową część stacji energetycznej. Spośród odnalezionych wówczas nor dwie wyróżniały się zarówno trwałością, jak i rozmiarami.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, dla którego wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, PSE S.A. złożyło wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 lipca 2024 r. o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występującego gatunku zwierząt objętego ochroną – chomika europejskiego.

W dniu 8 sierpnia 2024 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał zezwolenie na rzecz PSE S.A. w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kV Zamość” polegającej na przebudowie i rozbudowie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Zamość wraz z infrastrukturą techniczną, w tym przebudowie dwóch doprowadzeń linii 220 kV, na:

- umyślne chwytanie, czasowe przetrzymywanie i przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca do 20 osobników dziko występujących zwierząt gatunku podlegającego ochronie gatunkowej ścisłej tj. chomika europejskiego *Cricetus cricetus*,
- zniszczenie nor oraz siedlisk będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku lub żerowania osobników ww. gatunku w obszarze realizacji inwestycji, na terenie gminy Zamość, powiat zamojski w województwie lubelskim.

W powyższej decyzji organ określił stosowne warunki przy uwzględnieniu, których dokonano czynności związane z przeniesieniem osobników gatunku chronionego oraz zniszczeniem jego siedlisk, znajdujących się na terenie planowanej do realizacji inwestycji.

Wszystkie nory znajdujące się na terenie inwestycji zasypano 30 sierpnia 2024 roku. Wcześniej nie tylko odłowiono występującego na terenie inwestycji osobnika a następnie przeniesiono na stanowisko zastępcze w pełni zgodne z jego wymaganiami siedliskowym, ale również □ upewniono się za pomocą foteopułapek, że nory nie są wykorzystywane. Zasypanie nor miało na celu uniemożliwienie innym (migrującym) osobnikom chomika zasiedlenie nor znajdujących się na stacji. Ponadto wycięto roślinność znajdującą się w pobliżu zidentyfikowanego stanowiska chomika, aby zmniejszyć atrakcyjność siedliskową tych miejsc. W celu trwałego ograniczenia zasiedlania terenu stacji przez migrujące osobniki w kolejnych dniach wykonano wygradzenie terenu inwestycji. Teren Stacji Elektroenergetycznej Zamość został zabezpieczony przed ponownym wkraczaniem chomików, za pomocą arkuszy blachy

o szerokości 1m przykręcanych do istniejącego ogrodzenia (T14 E Blacha trapezowa – powlekana). Blacha zamocowana została do ramek istniejącego ogrodzenia za pomocą wkrętów, które zostało potraktowane jako punkt kotwiący. Arkusze blachy zostały połączone na zakładkę 5-10 cm, za pomocą dedykowanych wkrętów, przeznaczonych do łączenia cienkich blach. Dolna warstwa arkusza, licuje się z istniejącą podmurówką, która jednocześnie uniemożliwia chomikom przedostawanie się (podkopywanie) pod zastosowanym wygrodzieniem. Zastosowane wygrodzienia mają efekt lokalny, będą zabezpieczać tylko obszar robót i nie będą istotnie ograniczały możliwości migracyjnych gatunku w skali regionalnej.

Wszystkie prace związane z odławianiem i relokacją osobników chomika zostały przeprowadzone po okresie rozrodczym, a więc nie wpłyną na rozrodność lokalnej populacji. Jednocześnie przesiedlenia chomika zostały przeprowadzone wystarczająco wcześniej przed sezonem hibernacji zimowej, przez co nie powinny mieć istotnego wpływu na zwiększenie śmiertelności zimowej tego gatunku.

W wykonanej uprzednio inwentaryzacji przyrodniczej, stwierdzono również potencjalne miejsca gniazdowania niektórych gatunków ptaków w nieużywanych budynkach, znajdujących się na terenie stacji elektroenergetycznej.

Zmiana zapisu decyzji sprawi, że prace budowlane będą możliwe do prowadzenia także w sezonie lęgowym ptaków oczywiście po stwierdzeniu przez nadzór przyrodniczy braku obecności zasiedlonych miejsc lęgowych ptaków na terenie przedsięwzięcia.

Ponadto, w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia zawarto informację, że w okresie od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia złożenia wniosku o jej zmianę dokonano wycinki 5 sztuk drzew owocowych i jednego krzewu, na których usunięcie nie wystąpiła konieczność uzyskania zezwolenia. Wycinka odbyła się pod nadzorem przyrodniczym, który nie stwierdził obecności gniazd i lęgów.

Wnioskowana zmiana umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie przez wykonawcę prac na terenie przedsięwzięcia, który został zabezpieczony przed potencjalną migracją zwierząt, w tym chronionego gatunku chomika europejskiego. Jak podano w dokumentacji, wszelkie prace na etapie realizacji będą wykonywane pod stałym nadzorem przyrodniczym, w tym specjalistów z zakresu ornitologii i teriologii.

Po zakończeniu realizacji inwestycji zastosowane wygrodzienia zostaną usunięte i obszar stacji elektroenergetycznej będzie mógł być ponownie zajęty w naturalny sposób przez chomika europejskiego. Należy zaznaczyć, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie skutkowała znaczącym zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej, która zostanie utrzymana na powierzchni 68,5% terenu stacji. Tym samym, nie nastąpi trwały ubytek potencjalnych siedlisk dla tego gatunku.

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, stosowne działania chroniące środowisko a także fakt obecnego wykorzystywania stacji przez zwierzęta, jej przebudowa i rozbudowa nie będzie zagrażać elementom przyrodniczym, w tym najcenniejszym, pod warunkiem utrzymania obecnego charakteru stacji tj. z uwzględnieniem terenów zielonych, na których rozmieszczona jest infrastruktura energetyczna oraz zastosowania środków minimalizujących.

Przedsięwzięcie realizowane będzie obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) oraz poza korytarzami ekologicznymi. Najbliżej położone obszary Natura 2000 to: Doliny Łabuńki i Topornicy PLH060087 oraz Dolina Górnej Łabuńki PLB060013. Obszary usytuowane są w odległości około 2,3 km od planowanej inwestycji, w kierunku południowym. Z uwagi na rodzaj, skalę i zakres przedsięwzięcia, w tym fakt, że przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącej już stacji elektroenergetycznej, która na stałe wpisana jest w lokalny

krajobraz, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na walory krajobrazowe oraz zmiany sposobu odbioru krajobrazu.

Na etapie realizacji wystąpią emisje hałasu, lokalne uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza, związane głównie z funkcjonowania sprzętu budowlanego, w tym pojazdów transportujących materiały budowlane podczas realizacji prac rozbiórkowych, ziemnych, budowlanych i montażowych. Powstawać będą odpady w wyniku prac rozbiórkowych, budowlano – montażowych, funkcjonowaniem zaplecza pracowników budowy itp., które będą magazynowane selektywnie w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów w szczególności w odpowiednich pojemnikach, kontenerach dostosowanych do rodzaju magazynowanych w nich odpadów. Zaproponowane działania minimalizujące jak np. stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie, prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej (w godz. 6.00-22.00), wyłączanie silników podczas załadunku i rozładunku.

Niekorzystne oddziaływania, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia związane będą z możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych. Zapobieganie migracji substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego zostanie zapewnione dzięki stosowaniu właściwego oznakowania miejsc magazynowania tych substancji i ich przechowywania oraz poprzez korzystanie z urządzeń zawierających substancje niebezpieczne zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi producenta; w celu unieszkodliwienia ewentualnych wycieków, wyposażenie placu budowy w apteczkę ekologiczną zawierającą m.in. środki sorbujące do strącania substancji niebezpiecznych.

Funkcjonowanie przedmiotowej stacji nie będzie miało znaczącego wpływu na jakość powietrza.

Emisja hałasu do środowiska wynikać będzie z funkcjonowania stacji elektroenergetycznej. Źródłem tej emisji będą przede wszystkim autotransformatory, urządzenia chłodzące, agregaty prądotwórcze oraz wyładowania elektryczne (zjawisko ulotu, wyładowania powierzchniowe) na aparaturze stacyjnej. Ponadto do źródeł hałasu zaliczono również wyprowadzenia linii elektroenergetycznej 220 kV, gdzie energia akustyczna będzie emitowana do środowiska w związku ze zjawiskiem ulotu z elementów przewodzących linii znajdujących się pod napięciem oraz wyładowań powierzchniowych na elementach układu elektroizolacyjnego (izolatorach i osprzęcie). Przy budynku technologicznym dla ochrony terenów sąsiednich przed hałasem pochodzącym od urządzeń znajdujących się na stacji przewidziano ekrany akustyczne; ekran akustyczny nr 1 zostanie zlokalizowany na południe od budynku technologicznego równolegle do ogrodzenia a jego długość będzie wynosić 4 m oraz wysokość nie mniejsza niż 2 m; ekran akustyczny nr 2 w formie litery L zostanie zlokalizowany na północ od budynku technologicznego – dłuższy bok ekranu będzie równoległy do ogrodzenia i będzie mieć długość 10,5 m zaś krótszy bok będzie prostopadły do niego i będzie mieć długość 2 m, wysokość ekranu nie będzie mniejsza niż 2,5 m.

W celu zagwarantowania utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 maja 2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10 dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kv Zamość” określono maksymalne wartości mocy akustycznej urządzeń, które planowane są do zainstalowania na stacji elektroenergetycznej.

Zaproponowane rozwiązania techniczne, technologiczne oraz organizacyjne nie spowodują generowania ponadnormatywnego poziomu dźwięku, który oddziaływałby w sposób negatywny na klimat akustyczny najbliższej zabudowy chronionej akustycznie.

Stacje i linie elektroenergetyczne najwyższego napięcia są źródłami pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz. Wartości normatywne wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) powinny zostać dochowane. Zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 647) prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych m.in. bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia prowadzony będzie stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji elektroenergetycznej i odcinków linii napowietrznej, zaś w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych wszelkie usterki będą usuwane na bieżąco.

Zgodnie z art. 78 ust. pkt 1 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do wydania opinii w trybie art. 64 ust. 1 pkt. 2 powyższej ustawy właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie określonym w art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), tj.: w zakresie higieny radiacyjnej jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, który wydał opinię o braku konieczności oceny dla planowanego przedsięwzięcia.

Uwzględniając kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., stwierdzono ponadto, że planowana inwestycja położona jest poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, nie jest usytuowana na siedliskach łęgowych, obszarze wybrzeża, obszarze przylegającym do jezior, obszarze górskim i leśnym lub na terenie uzdrowiska.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia na terenie przewidzianym pod planowaną inwestycję oraz w odległości do 0,3 km od istniejącej stacji elektroenergetycznej 220 /110 kV Zamość nie występują obiekty, obszary i stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego lub ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, które podlegają prawnej ochronie konserwatorskiej. Z Geoportalu wynika, że najbliżej usytuowane zabytki - historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX w. i cmentarz rzymskokatolicki, znajdują się w odległości około 2,0 km w kierunku zachodnim od analizowanego obiektu.

Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenów realizacji przedsięwzięcia. Nie stwierdza się możliwości wstąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności.

Na terenie stacji większość powierzchni zajmuje infrastruktura energetyczna. Pozostała część terenu porośnięta jest roślinnością ruderalną oraz wprowadzoną tu zielenią ozdobną w postaci drzew i krzewów. Roślinność ruderalna, która porasta wszelkie dostępne wolne od zabudowy powierzchnie pojawiła się tu samoistnie w wyniku naturalnej sukcesji ekologicznej. Rośliny porastają wszelkie dostępne przestrzenie. Największą pokrytą roślinnością powierzchnię stanowi zachodnia, pozbawiona infrastruktury część stacji, gdzie rozwinęły się płaty zbiorowisk łąkowo-ruderalnych z udziałem pospolitych gatunków typowych dla tego typu siedlisk. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, powierzchnia biologicznie czynna zostanie utrzymana na poziomie 68,5 %.

Realizacja planowanej inwestycji będzie wiązała się z zapotrzebowaniem na wodę, surowce i materiały budowlane, paliwa oraz energię elektryczną. Realizacja procesu inwestycyjnego potrwa około 29 miesięcy. Zapotrzebowanie na powyższe zasoby nie uległo zmianie w odniesieniu do zakresu przedsięwzięcia, dla którego wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również wnioskowana zmiana tej decyzji nie wprowadza modyfikacji w tym zakresie. Analizowana inwestycja znajduje się w zasięgu projektowanego (dotychczas nieustanowionego) obszaru ochronnego GZWP nr 407 Niecka Lubelska (Chełm – Zamość). Teren planowanej inwestycji znajduje się w zlewni Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW200090;

Zgodnie z podziałem dokonany w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej kodem RW20001524239 o nazwie „Łabuńka do Czarnego Potoku”. Odcinek posiada status: silnie zmieniona część wód, typ: P_org – potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk. JCWP jest monitorowana. Stan JCWP oceniono jako zły. Dla JCWP określono cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitej części wód powierzchniowych oceniono jako zagrożone. JCWP nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. JCWP jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacenie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej kodem GW200090. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. JCWPd jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

W obrębie ww. jednolitych części wód znajdują się obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania

przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód, obszarów chronionych oraz na realizację celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.

Na terenie, na którym realizowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie oraz w jego obszarze oddziaływania nie są realizowane przedsięwzięcia, których oddziaływania mogłyby się skumulować.

Na stacjach elektroenergetycznych prowadzone są regularne przeglądy techniczne. Konieczność dokonywania ewentualnych napraw odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie. Z wieloletnich doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że skutki ewentualnej awarii ograniczają się do wydzielonego terenu stacji i nie przenoszą się na obszary przyległe. Dobry stan techniczny poszczególnych elementów stacji, prawidłowy montaż, stały nadzór oraz właściwa konserwacja i usuwanie na bieżąco powstałych usterek, zagwarantuje jak najmniejszą uciążliwość dla otoczenia. PSE S.A. posiada wdrożony i utrzymywany zintegrowany system zarządzania środowiskowego oraz BHP, spełniający wymagania normy ISO 14001 i normy ISO 45001. Wykonawca prac będzie zobowiązany do zapoznania się z polityką środowiskową PSE S.A. i innymi dokumentami systemu oraz stosowania się do ich zapisów.

Sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, powinien być przystosowany do postępujących zmian klimatu, jak również nie powinien spowodować zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia oddziaływania o charakterze transgranicznym z uwagi na odległość od granicy państwa i lokalny zasięg oddziaływań wskutek wprowadzonych do środowiska substancji i energii.

Organ rozstrzygający przeprowadził przedmiotowe postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi jego uprawnienia, jak i w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W niniejszej decyzji uwzględniono wymagania dotyczące zawartości decyzji określone w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz określone w art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zapewniono stronom czynny udział. Strony postępowania w liczbie powyżej 10 osób, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2024 r. poz. 572, ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, ze zm.), były informowane o przysługujących im prawach w formie obwieszczeń i miały możliwość zapoznania się z całokształtem zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania innych decyzji i zezwoleń wymaganych przez przepisy prawa.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje możliwość zrzeczenia się praw do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do odwołania następuje w formie oświadczenia. Oświadczenie to należy złożyć do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Lublinie
Beata Sielewicz
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2024 r., poz. 1112, ze zm.)

Otrzymują:

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. reprezentowane przez pełnomocnika P.
2. Pozostałe strony postępowania powiadomione zgodnie z art. 49 KPA;
3. Aa

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie;
2. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie;
3. Minister Infrastruktury.



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W LUBLINIE**

Lublin, dnia 17 listopada 2025 r.

WOOŚ.420.13.2025.RK

**Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
z dnia 17 listopada 2025 r. r. znak: WOOŚ.420.13.2025.RK**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, ze zm.)

Przedmiotem postępowania jest zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 26 maja 2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10 dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kv Zamość”, w zakresie zmiany brzmienia punktu II, podpunkt 16, dotyczącego warunków wykonywania prac budowlanych niewymagających ingerencji w strukturę gruntu.

Zmiana zapisu decyzji sprawi, że prace budowlane będą możliwe do prowadzenia także w sezonie lęgowym ptaków oczywiście po stwierdzeniu przez nadzór przyrodniczy braku obecności zasiedlonych miejsc lęgowych ptaków na terenie przedsięwzięcia.

Wnioskowana zmiana umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie przez wykonawcę prac na terenie przedsięwzięcia, który został zabezpieczony przed potencjalną migracją zwierząt, w tym chronionego gatunku chomika europejskiego. Jak podano w dokumentacji, wszelkie prace na etapie realizacji będą wykonywane pod stałym nadzorem przyrodniczym, w tym specjalistów z zakresu ornitologii i teriologii.

Pozostałe ustalenia określające warunki i wymagania oraz nakładające obowiązek działań w zakresie istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, zawarte w sentencji decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 maja 2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10, pozostawia się bez zmian.

Przedsięwzięcie jest tożsame, z przedsięwzięciem pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kv Zamość” dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 26 maja 2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10, pod względem:

- zakresu przedsięwzięcia:

Przebudowa i rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Zamość wraz z infrastrukturą techniczną, w tym przebudowa dwóch wprowadzeń linii 220 kV. Realizacja przedsięwzięcia wynika z konieczności poprawy warunków zasilania przyłączonej do SE Zamość sieci dystrybucyjnej 110 kV, z sieci przesyłowej KSE, w obszarze południowej części województwa lubelskiego. Planowane zamierzenie inwestycyjne pozwoli na zwiększenie

bezpieczeństwa i ciągłości przesyłu oraz dostaw energii elektrycznej dla odbiorców, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej oraz odbiór energii elektrycznej od jej wytwórców. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie uległ zmianie w odniesieniu do inwestycji, będącej przedmiotem procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również wnioskowana zmiana tej decyzji nie wprowadza modyfikacji w tym zakresie. Przedstawione na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opisy dotyczące wprowadzanych do środowiska substancji lub energii, są tożsame. Założenia do wykonanych uprzednio analiz pozostają niezmiennie.

- lokalizacji:

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy przedsięwzięcia, które będzie realizowana na działkach: 149/9 i 149/11, obręb 0001 Miasto Zamość, województwo lubelskie (zakres przebudowy i rozbudowy stacji elektroenergetycznej SE Zamość) oraz działkach ewidencyjnych o numerach: 149/8, 180, 183, 186, 188/1, 188/2, 191/1, 191/2 i 192/3, obręb 0001 Miasto Zamość, województwo lubelskie (zakres przebudowy napowietrznych wprowadzeń liniowych 220 kV relacji Mokre – Zamość (przęsło między słupem nr 61 linii 220 kV ze stacji Mokre, a bramką liniową w SE Zamość) oraz Zamość – Dobrotwór (przęsło między bramką liniową w SE Zamość, a słupem nr 1 linii 220 kV w kierunku stacji Dobrotwór). Od czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiła zmiana w numeracji jednej z działek ewidencyjnych, na których będzie ono realizowane. W 2024 r. dokonano podziału działki ewidencyjnej nr 149/7 obręb 0001 Miasto Zamość o powierzchni 1,69 ha, na działki 149/10 obręb 0001 Miasto Zamość o powierzchni 1,13 ha oraz 149/11 obręb 0001 Miasto Zamość o powierzchni 0,54 ha.

- skali i zasięgu jego oddziaływania,
- kwalifikacji do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zmiana dotyczy wyłącznie zmiany zapisu jednego z warunków przedmiotowej decyzji.

Stroną, na rzecz której została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pozostaje w dalszym ciągu PSE S.A., reprezentowana przez pełnomocnika.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie**

Beata Sielewicz

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*