



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

NS-HK.903.23.2026

Częstochowa, 2026-08-17

KOMUNIKAT

**w sprawie jakości wody w wodociągu Janów, gm. Janów skierowany do odbiorców
miejscowości: Ponik, ul. Koniecpolska, Łąkowa.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 13.08.2026 r. z wodociągu Janów – punkt pobrania: Ponik, ul. Koniecpolska 67 – hydrant (woda w sieci), stwierdzono niezgodność dla parametru mikrobiologicznego - bakterie grupy coli w ilości >50 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml).

Bakterie grupy coli należą do grupy bakterii potencjalnie chorobotwórczych, dlatego ich obecność w wodzie wodociągowej może stanowić potencjalne ryzyko zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Mogą być przyczyną wystąpienia infekcji jelitowych, głównie u dzieci oraz osób z obniżoną odpornością (WHO).

Mając na uwadze ryzyko dla zdrowia odbiorców wody z przedmiotowego ujęcia, PPIS w Częstochowie stwierdza:

że woda w stanie obecnym nie nadaje się do spożycia.


Dla pozostałych mieszkańców miejscowości Ponik, Janów i Złoty Potok wskazane jest, aby woda była używana wyłącznie po przegotowaniu.

Przedsiębiorstwo wodociągowe prowadzi chlorowanie i płukanie urządzeń oraz sieci wodociągowej.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga:

Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowywania posiłków, do mycia, płukania warzyw oraz owoców, kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran. Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.



Anna Nita w zastępstwie za Justyna Pawelak
Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Częstochowie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
ul. Jasnogórska 15A | 42-200 Częstochowa
+48 34 344 99 00
psse.czystochowa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-18393-82680-AFBSW-10