



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim

KOMUNIKAT NR 1 z dnia 09.07.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim na podstawie wyników badań próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 06.07.2026 r. stwierdził, że jakość wody nie spełnia obowiązujących wymagań dla mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego ze względu na obecność w ponadnormatywnej ilości Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (wynik: >300 jtk/1 ml; przy czym zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta).

**W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim stwierdza niezgodność z wartością parametryczną dla wody do spożycia zaopatrującej mieszkańców ulic: Wolności, Podgórna, Szkolna, Pisulli, Szybowa, Dworska, Przyległa oraz część ul. Centralnej do budynku nr 140 w miejscowości Połomia.**

**Woda jest przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.**

**2 min.**



**Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.**

**Uwaga:**

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

**Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C** jest parametrem wskaźnikowym i nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, ale może być wczesnym ostrzeżeniem o zanieczyszczeniu i sygnałem do przeprowadzenia dochodzenia, w celu identyfikacji przyczyny oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych.

Dostawca wody podjął działania mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

mgr Barbara Orzechowska  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wodzisławiu Śląskim  
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim  
ul. Bogumińska 3, 44-300 Wodzisław Śląski  
+48 324 563 810  
adres e-mail: [psse.wodzislawslaski@sanepid.gov.pl](mailto:psse.wodzislawslaski@sanepid.gov.pl)  
adres e-Doręczeń: AE:PL-12900-37920-GWUBF-14  
NIP: 6471900930