



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

ONS-HKiŚ.0440.36.2026
Bielsko-Biała, 2026-02-10

Prezydent Miasta Bielska-Białej
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta Bielska-Białej

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 416) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2025 r.

1. Wykaz producentów wody

Producentem wody dla miasta Bielsko-Biała jest AQUA S.A. do której należą:

- Stacja Uzdatniania Wody „Soła I” w Kobiernicach,
- Stacja Uzdatniania Wody „Soła II/III” w Kobiernicach,
- Stacja Uzdatniania Wody Wapienica,
- Stacja Uzdatniania Wody Straconka,
- Stacja Uzdatniania Wody Polna,
- Stacja Uzdatniania Wody Wróblowicka.

Dodatkowo na terenie miasta Bielsko-Biała znajdują się podmioty prowadzące działalność gospodarczą wykorzystujące wodę pochodzącą z własnych ujęć indywidualnych:

- Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka,
- Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Pocztowa,
- Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Błonia”,
- F.H.U. Adrian Pięćiórek „Beskidy Park”
- FPHU „Vatom” Tomasz Waluś – Schronisko Górskie „Stefanka” na Koziej Górze.
- Karczma Harnaś Spółka Cywilna Sebastian Kapała, Leszek Kapała- Karczma Harnaś

2. Produkcja wody i sposób uzdatniania

Na teren miast Bielsko-Biała AQUA S.A. dostarcza średnio 23 217 m³/d.

- Stacja Uzdatniania Wody „Soła I” oparta jest o ujęcie infiltracyjne, stosowana jest koagulacja, filtracja i dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody „Soła II/III” oparta jest o ujęcie infiltracyjne, stosowana jest koagulacja, filtracja i dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody w Wapienicy proces uzdatniania obejmuje filtrację, koagulację i dezynfekcję końcową.
- SUW Polna proces uzdatniania wody obejmuje wyłącznie dezynfekcję końcową.
- SUW Straconka proces uzdatniania obejmuje filtrację oraz dezynfekcję końcową.

- SUW Wróblowice proces uzdatniania obejmuje filtrację oraz dezynfekcję końcową. Produkcja z indywidualnych ujęć, w których stosowana jest lampa UV wynosi:
- F.H.U. Adrian Pięciórek w ilości około 10 m³/d,
- Schronisko Górskie Szyndzielnia w ilości około 2 m³/d,
- Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w ilości około 8 m³/d,
- Schronisko Górskie „Stefanka” na Koziej Górze w ilości około 5 m³/d,
- Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Błonia” w ilości około 2,5 m³/d,
- karczma Harnaś Spółka Cywilna Sebastian Kapała, Leszek Kapał- w ilości około 2 m³/d.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Na terenie miasta Bielsko-Biała liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową wynosi szacunkowo 164 000 osób.

4. Jakość wody

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach przeprowadzanej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych z wyjątkiem:

- próbek wody pobranych na Terenach Rekreacyjnych „Błonia” przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej,
- próbek wody pobranych w sklepie spożywczym „Żabka” przy ul. Jana Sobieskiego 174/5 w Bielsku-Białej,

wykazały stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody

- W próbce wody pobranej w dniu 02.06.2025 r. pochodzącej z ujęcia własnego Terenów Rekreacyjnych TKKF „Błonia” przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej stwierdzono obecność bakterii z grupy coli oraz entetokoków kałowych,
- W próbce wody pobranej w dniu 09.06.2025 r. pochodzącej z ujęcia własnego Terenów Rekreacyjnych TKKF „Błonia” przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli, bakterii z grupy coli oraz enterokoków kałowych,
- W próbce wody pobranej w dniu 01.09.2025 r. pochodzącej z ujęcia własnego Terenów Rekreacyjnych TKKF „Błonia” przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli, bakterii z grupy coli oraz enterokoków kałowych,
- W próbce wody pobranej w dniu 15.09.2025 r. w sklepie spożywczym „Żabka” przy ul. Jana Sobieskiego 174/5 w Bielsku-Białej stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli, bakterii z grupy coli, enterokoków kałowych, Clostridium perfringens oraz przekroczenie dopuszczalnych wartości dla parametrów żelazo oraz ogólna liczba mikroorganizmów.

6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W roku 2025 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców miasta dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Stwierdzenia niezgodności parametrów jakości wody z obowiązującymi przepisami skutkowało wszczęciem postępowań administracyjnych przez Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Podjęte działania naprawcze przez zarządców ujęć doprowadziły do przywrócenia jakości wody do wymogów obowiązującego rozporządzenia.

Oceny bezpieczeństwa konsumentów na terenie miasta Bielsko-Biała dokonano w ocenie okresowej jakości wody za I i II półrocze 2025 roku uznając wodę dostarczaną konsumentom za bezpieczną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ujęć objętych nadzorem w 2025 roku, stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bielsko-Biała, z zastrzeżeniem czasowej nieprzydatności do spożycia wody w Terenach Rekreacyjnych TKKF „Błonia” przy ul. Pocztovej w Bielsku-Białej oraz sklepu spożywczego „Żabka” przy ul. Jana Sobieskiego 174/5 w Bielsku-Białej.

Jarosław Rutkiewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia),
2. ONS-HKiŚ – a/a.