KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 21 października 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Wola Wierzbowska gm. Opinogóra Górna

zaopatrującego w wodę 1276 mieszkańców 13 miejscowości gm. Opinogóra Górna: Bacze, Dzbonie, Goździe, Janowieta, Kołaki Budzyno, Kołaki Kwasy, Łaguny, Rąbież, Wierzbowo, Wilkowo, Wola Wierzbowska Kotermań, (nieruchomość nr 8), Sosnowo (nieruchomości nr 2 i 3.) oraz 2 miejscowości gm. Czernice Borowe: Załogi Jędrzejki (nieruchomość nr 7) i Załogi Cibory (nieruchomość nr 2).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO WOLA WIERZBOWSKA W ZAKRESIE PARAMETRÓW MIKROBIOLOGICZNYCH

oraz informuje o

NIEZGODNOŚCI Z WARTOŚCIĄ PARAMETRYCZNĄ DLA PARAMETRU WSKAŹNIKOWEGO: żelazo.

Podstawą przydatności wody są wyniki badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności z urządzeń i sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Wola Wierzbowska.
Nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków kałowych.
Potwierdzono wymaganą ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ^{0} C.

WODA Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO WOLA WIERZBOWSKA NADAJE SIĘ DO PICIA I INNYCH CELÓW UŻYTKOWYCH



Ponadto potwierdzono wymagany poziom manganu, natomiast nie zakończono badań laboratoryjnych próbek wody w zakresie poziomu żelaza. Wysoki poziom żelaza w wodzie może wpływać na jej wygląd, zapach i smak, podczas prania ubrań może pozostawiać przebarwienia.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dariusz Drzewiecki
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ciechanowie
/dokument podpisany elektronicznie/