

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605) wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN (netto)

III. Przedmiot zamówienia

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie zgodnie z art. 62. ust. 1. pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725).

Podział na zadania:

Zadanie nr 1: Rejon Szczecin (2 obiekty).

Zadanie nr 2: Rejon Koszalin (5 obiektów)

Zadanie nr 3: Rejon Szczecinek (2 obiekty).

IV. Lokalizacja obiektów:

Zadanie nr 1: Rejon Szczecin

1. Rejon Szczecin, Obwód Drogowy Szczecin – ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin

Miejsce wykonania pomiarów: Magazyn soli – ilość obwodów oraz urządzeń do kontroli – zał. 1.1.

2. Obwód Drogowy Rurka – ul. Granitowa 2 Łozienica, 72-100 Goleniów

Miejsce wykonania pomiarów: Magazyn soli - ilość obwodów oraz urządzeń do kontroli – zał. 1.1.

Zadanie nr 2: Rejon Koszalin

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej:

1. Rejon Koszalin, Obwód Drogowy Stare Bielice ul. Koszalińska 44, 76-039 Biesiekierz

Miejsce wykonywania pomiarów: budynek biurowy (powierzchnia użytkowa: 711 m²)
- ilość obwodów oraz urządzeń do kontroli – zał. 1.2.

2. Rejon Koszalin, Obwód Drogowy Stare Bielice ul. Koszalińska 44, 76-039 Biesiekierz

Miejsce wykonania pomiarów: magazyn soli.

3. Rejon Koszalin, Obwód Drogowy Malechowo 27a, Malechowo 76-142

Miejsce wykonania pomiarów: magazyn soli.

4. Obwód Utrzymania Drogi S6 Roścęcino

Miejsce wykonania pomiarów: magazyn soli wraz z wytwórnią solanki.

5. Obwód Utrzymania Drogi S6 Dobrze

Miejsce wykonania pomiarów: magazyn soli wraz z wytwórnią solanki.

Zadanie nr 3: Rejon Szczecinek

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej:

1. Rejon Szczecinek, ul. Piłska 30, 78-400 Szczecinek

a) Miejsce wykonania pomiarów: magazyn soli.

2. Obwód Drogowy Bobolice, ul. Jedności Narodowej 1, 76-020 Bobolice

a) Miejsce wykonania pomiarów: magazyn soli.

V. Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od podpisania umowy.

Przeglądy mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym (min. jednodniowym) powiadomieniu Zamawiającego o planowanym terminie przeglądu.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

1. Badania i pomiary muszą być wykonane przez minimum 2 osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania poświadczone świadectwem kwalifikacji SEP kat. E.
2. Ocena stanu instalacji na protokołach pomiarowych musi być dokonana przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji w zakresie dozoru D.

Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć kopie świadectw kwalifikacji.

3. Wykonawca będzie realizował zamówienie w oparciu o własny sprzęt i materiały; pomiary i badania należy wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych, które posiadają wymagane certyfikaty i aktualną legalizację (świadectwo wzorcowania).

Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć kopie certyfikatów i aktualne legalizacje urządzeń pomiarowych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu umowy.

Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć kopie odpowiednich umów.

VII. Zakres prac objętych zamówieniem

1. Zamówienie obejmuje wykonanie badań oraz pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie zgodnym z art. 62.1. ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, w szczególności:
 - a) badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 - b) badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych
 - c) badania urządzeń różnicowo-prądowych
 - d) sprawdzenia ciągłości przewodów

- e) przeglądu i badania oporności uziemień instalacji odgromowej
- f) przeglądu rozdzielnic elektrycznych wraz z ich wyposażeniem:
 - dokręcenie zacisków przewodów fazowych i ochronnych
 - sprawdzenie poprawności działania włączników głównych
 - oczyszczenie utleniających się styków
 - sprawdzenie wkładek topikowych
 - mocowanie obluzowanych gniazd bezpiecznikowych
- g) sprawdzenia pozostałych elementów obwodów elektrycznych instalacji i określenie ich przydatności do eksploatacji

Pomiary muszą być wykonywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób ich dokonujących oraz przebywających w pomieszczeniach z zachowaniem wszelkich przepisów BHP, w godzinach pracy GDDKiA, Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wszystkich pomieszczeń, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów.

Zamówienie będzie realizowane przez wybranych Wykonawcę na podstawie umowy, której wzór zamieszczono w ogłoszeniu na BIP. Ofertę można złożyć na całość zamówienia, tj. wszystkie zadania albo poszczególne zadania – do wyboru.

2. Po wykonaniu pomiarów Wykonawca sporządzi protokoły z wykonanych pomiarów, protokoły te winny zawierać:

- nr protokołu i datę przeprowadzenia kontroli;
- imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
- dane Zamawiającego;
- dane dotyczące obiektu – określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
- rodzaj badań / zakres kontroli;
- dane zastosowanych przyrządów pomiarowych - rodzaj, typ, nr fabryczny, producent;
- tabele wyników pomiarów: wyszczególniony typ i parametry sprawdzanego urządzenia/obwodu, zmierzone wartości i ocenę wraz z podaniem jego lokalizacji (piętro, pomieszczenie itp.);
- szkice rozmieszczenia punktów pomiarowych;
- zapis o sprawdzeniu ciągłości połączeń;
- ocenę końcową i wnioski, tj. określenie czy badana instalacja i urządzenia elektryczne nadają się do eksploatacji; zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
- metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
- do protokołu należy dołączyć kopie świadectw kwalifikacji.

VIII. Kryterium oceny

Cena 100 %.

IX. Sposób obliczenia ceny

1. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Za ustalenie ilości pomiarów i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca w cenie oferty uwzględni roboty stanowiące świadczenia inne, chociażby nie zostały one ujęte w pozycjach przedmiarowych, a są niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze stawką podaną w formularzu ofertowym.

X. Warunki płatności

1. Po wykonaniu pomiarów Wykonawca sporządzi protokoły z wykonanych pomiarów. Wykonawca protokolarnie przekaże protokoły do siedziby właściwego Rejonu. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych dokona odbioru protokołów. Po dokonaniu odbioru protokołów bez zastrzeżeń oraz podpisaniu dokumentu przez Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca wystawi faktury VAT – załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru protokołów bez uwag.
2. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia do siedziby właściwego Rejonu Szczecin / Koszalin / Szczecinek / Lipiany prawidłowo wystawionych faktur VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy złożyć **do 26.09.2025 r. do godz. 10:00** w siedzibie GDDKiA Rejonu Szczecin, ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin, pok. 1 osobiście, przesłać pocztą (liczy się data wpływu), lub wysłać na adres e-mail: rejon.szczecin@gddkia.gov.pl.
2. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór zamieszczono w ogłoszeniu na BIP.
3. Ofertę można złożyć na całość zamówienia, tj. wszystkie zadania albo poszczególne zadania – do wyboru.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym uzupełnienie wykazu badanych urządzeń, aktualizacje i uzupełnienie wykazu badanych obwodów.
5. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się ze specyfiką obiektów i dokonania rzetelnej wyceny prac. Koszty wizji stanowiąc będą wydatki własne oferentów.
Termin wizji: po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, osoby do kontaktu:

Zadanie nr 1: Rejon Szczecin: Wotalska Aldona, tel.: 91 46 47 116 / 91 46 47 110.

Zadanie nr 2: Rejon Koszalin: Gan Angelika, tel. 94 34 55 262 / 94 342 40 01.

Zadanie nr 3: Rejon Szczecinek: 94 374 03 50.