



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

HK.903.125.2025

Przysucha, dnia 28 listopada 2025 r.

Wójt Gminy Rusinów
ul. Żeromskiego 4
26-411 Rusinów

dot. jakości wody w wodociągu publicznym Rusinów

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków t.j. Dz. U. z 2024 r., poz., 757), po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody Nr HK.903.1.58.2025 z dnia 13.10.2025 r. oraz pozyskanych sprawozdań z badań próbki wody do spożycia: Nr 1.1138 z dnia 24.10.2025 r., Nr BP/4671/P/2025 z dnia 23.10.2025 r., Nr HKL 06916/2025 z dnia 21.10.2025 r i Nr LBW 9052.1.507.2025 z dnia 12.11.2025 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rusinów o produkcji wody powyżej 100 m³/dobę zarządzanego przez Wójta Gminy Rusinów, ul. Żeromskiego 4; 26-411 Rusinów.

Uzasadnienie

W ramach nadzoru nad jakością wody pobrano w dniu 13.10.2025 r. próbkę wody w następującym punkcie monitoringowym Urząd Gminy Rusinów, ul. Żeromskiego 4. Na podstawie sprawozdań z badań próbki wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rusinowie wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Przysusze
Kierownik Sekcji Epidemiologii
Monika Jakubczyk

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują jako strony w sprawie:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości

1. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze
ul. Szkolna 7 | 26-400 Przysucha
+48 48 675 24 22
adres e-mail: sekretariat.psse.przysucha@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-91665-42335-THWBB-20