



WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA APARATURY MODUŁOWEJ 10 kA. WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI Z ROZDZIELNICY WYKONAĆ PRZECZ LISTWY ZACISKOWE POŚREDNICZĄCE DOSTOSOWANE DO PRZEKROJÓW KABLI. WSZYSTKIE POŁA ODPIYOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI). ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT ZASILANIA

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

GLOBAL Albert Dragan

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT
BUDYNKU PROKURATURY
W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A**

INWESTOR	PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN		
RYSUNEK	WIDOK ZK-PWP	SKALA	NR. RYS.
		nd	T-III-28
FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	07 2021
OPRACOWAŁ	inż. Marcin Kędzierski		07 2021
SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Kędzierski	LUB/0146/POOE/10	07 2021

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI