



RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ – I ETAP  
skala 1:100

WYKAZ POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PODZIEMNEJ I ETAPU	
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia
-1/02	Rozdzielnia elektryczna
-1/03	Archiwum nr III
-1/04	Zestaw pompowy
-1/05	Magazyn
-1/06	Archiwum nr II
-1/07	Magazyn
-1/08	Węzeł ciepły
-1/09	Magazyn dowodów rzeczowych
-1/10	Pomieszczenie gospodarcze
-1/11	Pom. informacji BACKUP'U
-1/12	Archiwum nr I
-1/13	Wc obsługi archiwum
-1/14	Magazynek pod schodami
-1/15	Wc dla osadzonych w areszcie
-1/16	Pokój przesłuchań
-1/17	Pomieszczenie dla konwoju
-1/18	Pomieszczenie dla zatrzymanych
-1/18a	Pom. dla zatrzymanego I
-1/18b	Pom. dla zatrzymanego II
-1/19	Korytarz nr1
-1/20	Magazyn
-1/21	Pom. videokonferencji nr1
-1/22	Pom. videokonferencji nr2
-1/23	Pomieszczenie gospodarcze
-1/24	Archiwum IV
-1/25	Magazyn
-1/28	Korytarz nr2(część oprac. I etap)
K2	Klatka schodowa
K3	Klatka schodowa

OZNACZENIA

- pomieszczenia poza opracowaniem
- sufit podwieszany kasetonowy

Legenda opraw oświetleniowych:

- 22\* OPRAWA LED MICRO-PRM IP44 34 840 (2600 lm; 27.0 W)
- 6\* OPRAWA LED COMPACT PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 (5181 lm; 38.0 W)
- 10\* OPRAWA LED COMPACT PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 (8158 lm; 55.0 W)
- 18\* OPRAWA LED TYPU KINKIET PC OPAL E IP44 24 840 / L-560MM (1046 lm; 9.0 W)
- 59\* OPRAWA LED COMPACT MICRO-PRM E 34 IP44 840 (4137 lm; 39.0 W)
- 4\* OPRAWA LED PLX WYPOSAŻONA W ZASILACZ DALI E 34 840 / S-1,5M (6229 lm; 93.0 W)
- 1\* OPRAWA LED PLX WYPOSAŻONA W ZASILACZ DALI E 34 840 / S-1,5M (4153 lm; 62.0 W)
- 6\* OPRAWA LED E 33 65 840 (3365 lm; 27.0 W)
- 33\* OPRAWA LED PLX IP44 34 840 / 1200X300 (4062 lm; 36.0 W)
- 4\* OPRAWA LED PLX WYPOSAŻONA W ZASILACZ DALI IP44 34 840 / 1200X300 (4062 lm; 36.0 W)
- 33\* OPRAWA LED PLX E IP44 34 840 / 1200X300 (5642 lm; 58.0 W)
- 65\* OPRAWA LED PLX WYPOSAŻONA W ZASILACZ DALI IP44 21 840 / 1200X300 (5642 lm; 58.0 W)
- 4\* OPRAWA LED MICRO-PRM WYPOSAŻONA W ZASILACZ DALI E 24 840 (4278 lm; 34.0 W)

- 2\* OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED O SZEROKIEJ KRZYWEJ ROZSYŁU GÓRA&DÓŁ 2X2000 WIDE E IP65 34 840 (3473 lm; 28.0 W)
- 2\* OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED PC 4000K E 04 IP44 (836 lm; 14.0 W)
- 6\* OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED PC-T E IP65 34 840 (2555 lm; 21.0 W)
- 5\* OPRAWA ZEWNĘTRZNA LINOWA LED SHM E 24 IP65 840 L-2288MM (7414 lm; 56.0 W)

Legenda opraw awaryjnych przeznaczonych do współpracy z centralną baterią

- 9\* OPRAWA AWARYJNA LED OKRĄGŁA, OPTYKA KORYTARZOWA, cert. CNBOP IP20 (240 lm; 5.7 W)
- 37\* OPRAWA AWARYJNA LED OKRĄGŁA, OPTYKA DO PRZESTRZENI OTWARTEJ, cert. CNBOP IP32 (205 lm; 2.0 W)
- 32\* OPRAWA AWARYJNA LED OKRĄGŁA, OPTYKA KORYTARZOWA, cert. CNBOP IP32 (205 lm; 2.0 W)
- 3\* OPRAWA AWARYJNA LED ZEWNĘTRZNA OKRĄGŁA, -20°C DO +40°C, cert. CNBOP, IP65 (205 lm; 5.6 W)
- 3\* OPRAWA EWAKUACYJNA LED MONTAŻ ŚCIENNY, cert. CNBOP, IP20 (2W)
- 15\* OPRAWA EWAKUACYJNA LED, cert. CNBOP, IP20 (2W)
- 7\* OPRAWA EWAKUACYJNA LED, cert. CNBOP, IP20 (2W)

- 3\* Oprawa drogowa na wysięgniku o szerokiej krzywej rozsyłu światła, 15350lm, 111W, -40°C do +40°C, IP66

Legenda osprzętu oświetleniowego:

- Łącznik jednobiegunowy IP44/20 10A p/t
- Łącznik schodowy IP44/20 10A p/t
- Łącznik świecznikowy IP44/20 10A p/t
- Czujnik ruchu 180 st.
- Czujnik ruchu 360 st.
- Sterownik obrotowy IP20 z magistralą DALI p/t
- Panel dotykowy KNX
- Moduł przycisku dwukrotnego KNX
- Panel sygnalizacyjny centralnej baterii

**GLOBAL** Albert Dragan  
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516-126-333  
✉ instalatorzy@flen.pl, www.globalprojekt.pl

**PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT  
BUDYNKU PROKURATURY  
W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A**

INWESTOR	PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN	

RYSunEK	<b>RZUT PIWNICY PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH</b>	SKALA	NR RYS.
		<b>1:100</b>	<b>T-III-05</b>

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	07 2021	
OPRACOWAŁ	inż. Marcin Kędziński		07 2021	
SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Kędziński	LUB/0146/POOE/10	07 2021	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI