



Projektowane maszty odgromowe należy przyłączyć do istn. instalacji odgromowej.  
zwody poziome (druć ø8mm)

**GLOBAL** Albert Dragan  
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333  
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT  
BUDYNKU PROKURATURY  
W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A**

INWESTOR: PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE  
UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN

RYSUNEK: **RZUT DACHU  
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
I ODGROMOWYCH** SKALA: **1:100** NR RYS.: **T-III-12**

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	07 2021	
OPRACOWAŁ	inż. Marcin Kędzierski		07 2021	
SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Kędzierski	LUB/0146/POOE/10	07 2021	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI