

\* - połączenie wg DTR urządzenia


WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ODŁĄCZNIKI ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I ZASILANymi POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI) ROZDZIELNIE WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT.

WSZYSTKIE GNIAZDA W DANYM ZESTAWIE "PEL" MAJĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE ZASILONE Z JEDNEJ I TEJ SAMEJ FAZY.

WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI WYKONAĆ PRZEZ ZACISKI POŚREDNICZĄCE ZABUDOWANE NAD ZABEZPIECZENIAMI. POZOSTAWIĆ REZERWĘ MIEJSCA POD ZABEZPIECZENIA OBWODÓW DO ZAINSTALOWANIA W KOLEJNYM ETAPIE INWESTYCJI.

POŁĄCZENIA STYCZNIKÓW ZGODNIE ZE SCHEMATEM INSTALACJI KNX.

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM:  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
W UKŁADZIE  
TN-S  
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE  
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA



W1	W2	REZ	REZ	REZ	REZ
8 szt.	10 szt.				
WENTYLATORY DACHOWE	WENTYLATORY DACHOWE	REZERWA NA KOLEJNY ETAP	REZERWA NA KOLEJNY ETAP	REZERWA NA KOLEJNY ETAP	REZERWA NA KOLEJNY ETAP
YKY2o 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	YKY2o 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>				

**GLOBAL** Albert Dragan

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333  
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT  
BUDYNKU PROKURATURY  
W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A**

INWESTOR

PROKURATURA REGIONALNA W  
LUBLINIE  
UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN

RYСУNEK

**SCHEMAT ROZDZIELNICY RK**

SKALA

NR RYS.

nd

**T-III-27**

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	07 2021	
OPRACOWAŁ	inż. Marcin Kędzierski		07 2021	
SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Kędzierski	LUB/0146/POOE/10	07 2021	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM:  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
W UKŁADZIE  
TN-S  
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE  
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA