



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie

Znak sprawy: NHŚ.9051.12.2.2026
Rypin, 3 czerwca 2026 r.

Wójt Gminy Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo

Stwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie dotyczące przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Nadrożu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), biorąc pod uwagę n/w sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody:

Data pobrania próbki wody	Nr próbki	Miejsce pobrania próbki wody	Zakres badań	Uwagi
	Numer sprawozdania z badań			
19.05.2026 r.	R/12/26 LF.603.R.12.2026 LM.613.R.12.2026	Punkt monitoringowy - Zespół Szkół nr 4 w Nadrożu kran w WC na parterze	Kontrola urzędowa parametry grupy A (dodatkowo żelazo i mangan)	Badania wykonane w ramach kontroli urzędowej jakości wody realizowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie
19.05.2026 r.	R/13/26 LF.603.R.13.2026 LM.613.R.13.2026 LFF.9051.2.632.1.2026	Punkt monitoringowy - Punkt Szkoła Podstawowa w Sosnowie woda pobrana z kranu w kuchni	Kontrola urzędowa - parametry grupy A i B (dodatkowo żelazo i mangan)	

Badanie wykonane w ramach kontroli urzędowej jakości wody realizowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie. Badania wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 - Włocławek Oddział Laboratoryjny Sekcji Badań Fizykochemicznych, Sekcji Badań Mikrobiologicznych oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz - Dział Laboratoryjny. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów i wskaźników fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych woda z wodociągu publicznego w Nadrożu spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i w związku z powyższym woda z w/w urządzenia wodociągowego nadaje się do spożycia przez ludzi.

Beata Grabowska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Rypinie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat - elektronicznie

Do wiadomości:

2. NHŻ - elektronicznie

3. NHD - elektronicznie

4. a/a - elektronicznie

F/PSSE-RY/PO-12/IR-01/01 z dnia 09.01.2026 r.